

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан

(наименование территориального органа МЧС России)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

Главного Управления МЧС России по Республике Татарстан

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Межрайонное отделение надзорной деятельности и ПР по Камско-Устьинскому

и Тетюшскому муниципальным районам УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ

(наименование органа государственного пожарного надзора)

Республика Татарстан, Тетюшский муниципальный район, г. Тетюши, ул. Малкина,

д. 5

### **Предписание № 32/1/32**

**по устранению нарушений требований пожарной безопасности**

Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению

«Никифоровская начальная общеобразовательная школа»,

И.о. заведующего муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением

«Никифоровская начальная общеобразовательная школа» Тетюшского МР РТ

**Шебаловой Татьяне Владимировне**

(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя

(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения (приказа) Начальника межрайонного отделения НД и ПР по Камско-Устьинскому и Тетюшскому муниципальным районам УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ подполковника внутренней службы Камбеева Ильсура Ильгизовича № 32 от 29 марта 2019 года, согласно ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 09 час. 00 мин. 17 апреля 2019 года до 11 час. 00 мин. 17 апреля 2019 года проведена **плановая** проверка старшим инспектором межрайонного отделения НД и ПР по Камско-Устьинскому и Тетюшскому муниципальным районам УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ капитаном внутренней службы Горбуновым Романом Михайловичем здания и территории муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Никифоровская начальная общеобразовательная школа» Тетюшского МР РТ расположенная по адресу: РТ, Тетюшский муниципальный район, д. Никифоровка, ул. Ленина, д. 18А совместно с и.о. заведующего Шебаловой Татьяной Владимировной.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленных в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункты (абзац пункта) нормативного акта и нормативный акт, требования которого нарушены	Срок устранения выявленных нарушений	Отметка о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5

1	Выполнить выход на чердак через противопожарный люк 2 типа, с пределом огнестойкости EI 30.	Ст.4, ст.151 ФЗ №123 (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 г. № 117-ФЗ); п.8.4* СНиП 21-01-97*	01 марта 2020 года	
2	Установить указатели с четко нанесенными цифрами, указывающие направление движения к пожарным гидрантам и расстояния до их месторасположения.	п.55 Правила противопожарного режима в Российской Федерации	01 марта 2020 года	
3	Осуществить проверку состояния огнезащитной обработки (пропитки) в соответствии с инструкцией завода-изготовителя с составлением протокола проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки). Проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) при отсутствии в инструкции сроков периодичности проводится не реже 1 раза в год.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 21	01 марта 2020 года	
4	Допускать к работе лиц, прошедших обучение мерам пожарной безопасности. Обучение лиц мерам пожарной безопасности осуществляется путем проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума.	п. 3 Правил противопожарного режима в Российской Федерации	01 марта 2020 года	
5	Доукомплектовать пожарный щит немеханизированным пожарным инструментом и инвентарем согласно приложению N 6.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 482 приложение № 6	01 марта 2020 года	
6	Отправить на своевременную перезарядку огнетушители.	п. 478 Правил противопожарного режима в Российской Федерации	01 марта 2020 года	
7	Эвакуационный выход оборудовать автоматическим доводчиком с уплотнениями в притворах.	Федеральный Закон № 123-ФЗ от 22 июля 2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 151, СП 1.13.13-2009 «эвакуационные пути, выходы» п. 4.2.7	01 марта 2020 года	
8	Осуществить испытания устройств молниезащиты и защиты от вторичных проявлений молнии и заноса высоких потенциалов через	Федеральный Закон № 123-ФЗ от 22 июля 2008 года «Технический	01 марта 2020 года	

наземные и подземные металлические коммуникации (данные о сопротивлении всех заземлителей, результаты осмотра и проверки работ по монтажу молниеприемников, токоотводов, заземлителей, элементов их крепления, надежности электрических соединений между токоведущими элементами и др.)	регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 4 ст. 50, СО 153-34.21.122-2003г		
---	--	--	--

Установление указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок являются обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

Проверка выполнения предписания по устранению нарушений требований пожарной безопасности планируется провести в рамках **внепланового** мероприятия по надзору 01 марта 2020 года.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший инспектор межрайонного  
отделения НД и ПР по Камско-Устьинскому и  
Тетюшскому муниципальным районам  
УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ  
капитан внутренней службы Горбунов Р.М.



(подпись)  
М.Л.П.\*

« 17 » апреля 2019 г.



(подпись)

Предписание для исполнения получил:  
И.о. заведующего Шебалова Татьяна  
Владимировна

(должность, фамилия, инициалы)

« 17 » апреля 2019 г.

\* место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.