

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы
по Тукаевскому муниципальному району

(наименование территориального органа МЧС России)

ул. Железнодорожников, д.79, г.Набережные Челны, РТ, тел.46-80-09, тел/факс 46-80-09

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Акт № 3

по результатам рассмотрения заявления

" 24 " июня 2019 г.

г.Набережные Челны
(место составления акта)

12 ч. 00 мин.

Мифтаховым Ильнаром Ильгамовичем

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) государственного (-ых) инспектора (-ов) по пожарному

надзору, проводившего (-их) обследование, рассматривавшего заявление)

В период с 09 ч. 00 мин. "13" апреля 2017 г. по 12 ч. 00 мин.
"13" апреля 2017 г. проведено обследование документов, объекта защиты
заинтересованного лица на территории, в зданиях и сооружениях

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Иштеряковская основная общеобразовательная школа» Тукаевского
муниципального района Республики Татарстан, ИНН 1639019159
(наименование объекта юридического лица или индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности,
имущества и т.п.)

расположенного (-ых) по адресу:

1. 423889, Республика Татарстан, Тукаевский район, с. Иштеряково, ул. Центральная,
д.116 Б

при обследовании совместно с

директором Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Иштеряковская основная общеобразовательная школа» Тукаевского
муниципального района Республики Татарстан Зайцевой Лейлой Хатиповной

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя, фамилия, имя, отчество (последнее
– при наличии) представителя заинтересованного лица, работников, присутствовавших при проведении обследования,
фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) гражданина, владельца собственности, имущества и т.п.)

по результатам которого установлено:

1) краткая характеристика пожарной опасности объекта защиты:

Все помещения МБОУ «Иштеряковская основная общеобразовательная школа»
Тукаевского муниципального района

(функциональное назначение объекта защиты, (зданий и помещений, распо оженных на территории объекта защиты).
Республики Татарстан предоставлены Муниципальным образованием Тукаевского

муниципального района, согласно договора, безвозмездного пользования имуществом
(отопление, вентиляция, электроснабжение). Приводится описание: пожарной опасности строительных материалов

Здание 2-ой степени огнестойкости, пожарной опасности С0, Класс по функцио-
пожарной опасности и огнестой ости строительных конструкций, степеней огнестойкости зданий (пожарных

нальной пожарной опасности: Ф4.1- общеобразовательные учреждения. Отопление
(отсеков), их конструктивной и функциональной пожарной опасности.

водяное, централизованное, вентиляция естественная, электроснабжение с
напряжением в сети 220 В, монтаж силового электрооборудования выполнен в
соответствии с требованиями ПУЭ. Здание оборудовано автоматической
пожарной сигнализацией, которая подключена к системе ПАК «Стрелец-

Мониторинг» и обслуживается организацией, имеющей лицензию на данный вид деятельности. Здание и помещения обеспечены первичными средствами пожаротушения согласно норм. Эвакуационные пути и выходы соответствуют требованиям норм и правил пожарной безопасности. Для целей пожаротушения предусмотрен наружный противопожарный водопровод с установленными на нем двумя пожарными гидрантами (ПГ). Здание оборудовано системой оповещения людей о пожаре второго типа. С ответственными лицами за пожарную безопасность проведено обучение по программам пожарно-технического минимума.

2) в ходе обследования установлено:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены
1	2	3
1.	На момент проведения проверки нарушений не обнаружено	

С Актом по результатам рассмотрения заявления ознакомлен:

директор МБОУ «Иштерьяковская основная общеобразовательная школа» Зайцева Л.Х.

(Фамилия, инициалы законного представителя юридического лица, фамилия, инициалы руководителя или иного должностного лица организации, фамилия, инициалы индивидуального предпринимателя, их законных представителей, а также лиц, присутствовавших при проведении обследования)

" 24 " июня 2019 г.



Акт составлен в двух экземплярах, копию получил:

директор МБОУ «Иштерьяковская основная общеобразовательная школа» Зайцева Л.Х.

(Фамилия, инициалы законного представителя юридического лица, фамилия, инициалы руководителя организации, фамилия, инициалы индивидуального предпринимателя, владельца собственности, имущества и т.п. (гражданина))

Вывод по результатам обследования:

объект защиты соответствует обязательным требованиям пожарной безопасности.

" 24 " июня 2019 г.

Обследование проводил:

Старший инспектор отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Тукаевскому муниципальному району УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Татарстан Мифтахов И.И.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

" 24 " июня 2019 г.

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору

