

Министерство Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Республике Татарстан
(наименование территориального органа МЧС России)

420088, г. Казань, ул. Ак. Губкина, д.50 т.8(843)221-61-52 ф.8(843)221-61-54 E-mail: gu-rt@prvrc.mchs.ru
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Межрайонное отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Сабинскому и Тюлячинскому муниципальным районам УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Татарстан
(наименование органа государственного надзора)

422080, РТ, Тюлячинский район, с. Тюлячи ул. Б.Нагорная д.3, тел. 88436021081

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 29/1/10

по устранению нарушений требований **пожарной безопасности**,
о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах
защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение –
Большенырсинская средняя общеобразовательная школа
Тюлячинского муниципального района РТ**

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя,

в лице представителя юр. лица – директор СОШ Чернов Петр Александрович
отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора

Межрайонного отделения надзорной деятельности по по пожарному надзору № **29**
Сабинскому и Тюлячинскому муниципальным районам

(наименование органа ГПН)

от « 04 » **февраля 20 20** года, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря
1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 13 ч 00 мин.

« 10 » **февраля 20 20** г. по 16 ч 00 мин. « 10 » **февраля 20 20** г.

проведена **плановая, выездная проверка:**

*Старшим инспектором МОНД и ПР по Сабинскому и Тюлячинскому муниципальным районам УНД
и ПР ГУ МЧС России по РТ майором внутренней службы Тимерхановым Ленаром Марселевичем*
(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,

*МБОУ Большенырсинская средняя общеобразовательная школа, расположенная по адресу:
РТ, Тюлячинский муниципальный район, дер. Большие Нырси, ул. Школьная дом 5*

проводившего (их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с


директором СОШ Черновым Петром Александровичем

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Преписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1.	<i>По периметру кровлю здания школы оборудо-</i>	В зданиях и сооружениях с уклоном кровли не более 12 процентов включительно, высотой до	01.02.2021 г.	

	вать ограждениями	карниза или верха наружной стены (парапета) более 10 метров, а также в зданиях и сооружениях с уклоном кровли более 12 процентов, высотой до карниза более 7 метров следует предусматривать ограждения на кровле в соответствии с требованиями настоящего свода правил. Независимо от высоты здания указанные ограждения следует предусматривать для эксплуатируемых плоских кровель, балконов, лоджий, наружных галерей, открытых наружных лестниц, лестничных маршей и площадок (п. 7.16. СП 4.13130.2013)		
2.	Создать способы исключения условий образования в горючей среде источников зажигания, а именно здание школы оборудовать молниезащитой.	Исключение условий образования в горючей среде (или внесения в нее) источников зажигания должно достигаться одним или несколькими из следующих способов: 4) устройство молниезащиты зданий, сооружений и оборудования; (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ) (п.4 ч.1 ст. 50 Тех. регламент № 123-ФЗ);	01.02.2021 г.	
3.	Проводить проверки состояния огнезащитной обработки строительных конструкций чердачного помещения	Руководитель организации обеспечивает устранение повреждений толстослойных напыляемых составов, огнезащитных обмазок, штукатурки, облицовки плитными, листовыми и другими огнезащитными материалами, в том числе на каркасе, комбинации этих материалов, в том числе с тонкослойными вспучивающимися покрытиями строительных конструкций, горючих отделочных и теплоизоляционных материалов, воздуховодов, металлических опор оборудования и эстакад, а также осуществляет проверку состояния огнезащитной обработки (пропитки) в соответствии с инструкцией завода-изготовителя с составлением протокола проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки). Проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) при отсутствии в инструкции сроков периодичности проводится не реже 1 раза в год (п. 21 ППР в РФ);	01.02.2021 г.	
4.	Заключить договор на ремонт и обслуживание автоматической пожарной сигнализации	Руководитель организации обеспечивает в соответствии с годовым планом-графиком, составляемым с учетом технической документации заводов-изготовителей, и сроками выполнения ремонтных работ проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты зданий и сооружений (автоматических установок пожарной сигнализации и пожаротушения, систем противодымной защиты, систем оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией). В период выполнения работ по техническому обслуживанию или ремонту, связанных с отключением систем противопожарной защиты или их элементов руководитель организации принимает необходимые меры по защите объектов от пожаров (п. 63 ППР в РФ);	01.02.2021 г.	
5.	На объекте должна храниться исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты	Руководитель организации обеспечивает исправное состояние систем и установок противопожарной защиты и организует проведение проверки их работоспособности в соответствии с инструкцией на технические средства завода-изготовителя, национальными и (или) международными стандартами и оформляет акт проверки. (в ред. Постановления Правительства РФ от 20.09.2016 N 947). При монтаже, ремонте и обслуживании средств обеспечения пожарной безопасности зданий и	01.02.2021 г.	



		сооружений должны соблюдаться проектные решения, требования нормативных документов по пожарной безопасности и (или) специальных технических условий. На объекте защиты должна храниться исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта (п. 61 НПР в РФ);		
б.	На объекте определить порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер, с составлением соответствующего акта	Руководитель организации определяет порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер, нисклонов, фильтров и воздуховодов от горючих отходов с составлением соответствующего акта, при этом такие работы проводятся не реже 1 раза в год. Очистку вентиляционных систем пожаровзрывоопасных и пожароопасных помещений необходимо осуществлять пожаровзрывобезопасными способами (п. 30 НПР в РФ);	01.02.2021 г.	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном законодательством РФ для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69 – ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение ПБ; должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.


Проверка выполнения предписания по устранению нарушений установленных требований и мероприятий по обеспечению пожарной безопасности будет проведена в рамках внеплановой проверки после 01.02.2021 года.

Старший инспектор МОНД и ПР по Сабинскому и Туклячинскому муниципальным районам УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ майор внутренней службы Тимерханов Л.М.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

« 10 » февраля 20 20 г.

М.Л.П.*



Предписание для исполнения получил(а):

Директор МБОУ Большенурсинской средней общеобразовательной школы Чернов Петр Александрович

(подпись)

(должность, фамилия, инициалы)

« 10 » февраля 20 20 г.

* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.

Телефон доверия: 21-0-81