

Министерство Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан

(наименование территориального органа МЧС России)

420088, г. Казань, ул. Ак. Губкина, д.50 т.8(843)221-61-52 ф.8(843)221-61-54 E-mail: gu-rt@prvrc.mchs.ru
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**Межрайонный отдел надзорной деятельности по Сабинскому и Тюлячинскому муниципальным районам
УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Татарстан**

(наименование органа государственного надзора)

422080, РТ, Тюлячинский район, с. Тюлячи ул. Б.Нагорная д.3, тел. 88436021081

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 34/1/14

по устранению нарушений требований **пожарной безопасности**,
о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах
защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение –

Большенырсинская средняя общеобразовательная школа

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия-имя,

в лице представителя юридического лица – директор СОШ Чернов Петр Александрович

отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора

Межрайонного отдела надзорной деятельности по Са- по пожарному надзору № **34**

бинскому и Тюлячинскому муниципальным районам

(наименование органа ГПН)

от « **03** » **марта 20 15** года, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря
1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с **09** ч **00** мин.

« **12** » **марта 20 15** г. по **16** ч **00** мин. « **12** » **марта 20 15** г.

проведена **плановая, выездная проверка :**

**Заместителем начальника МОНД по Сабинскому и Тюлячинскому муниципальным районам УНД и
ПР ГУ МЧС России по РТ подполковником внутренней службы Хакимуллин Л.М.**

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,

МБОУ Большенырсинская средняя общеобразовательная школа, расположенная по адресу:

РТ, Тюлячинский муниципальный район, д. Б.Нырси, ул. Школьная дом 5 и его филиалов (НОШ

д.Субац, НОШ д.Айдарово, НОШ д.М.Нырси, НОШ д.Б.Меретяки)

проводившего (их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с

Директором СОШ Черновым Петром Александровичем

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Пр-ед-пи	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности,	Срок устранения нарушения обязательных	Отметка (подпись) о выпол-
------------	---	---	--	----------------------------

са ни я	места выявленного нару- шения	требования которого (ых) нарушены	требования пожарной безопасно- сти	нении (указы- вается только выпол- нение)
1.	2.	3.	4.	5.
1.	<p><i>В здании СОИШ и его филиалах (НОИШ д.Субаш, НОИШ д.Айдарово, НОИШ д.М.Нырси, НОИШ д.Б.Меретяки) выполнить систему извещения о пожаре для передачи в подразделение Пожарной охраны по выделенному каналу в установленном порядке радиоканалу или другим линиям связи в автоматическом режиме без участия персонала.</i></p>	<p>В помещении дежурного персонала должны быть выведены извещения об неисправностях приборов управления, установленных в не этого помещения. Извещения должны передаваться по контролируемой линии. При наличии технической возможности необходимо осуществлять вывод сигналов о срабатывании автоматической пожарной сигнализации в подразделение Пожарной охраны, по выделенному установленному порядке радиоканалу или другим линиям связи (СП 5.13130.2009 п. 14.4) и (п. 3.16 СНиП 31-06-2009)</p>	05.03.2016 г.	
2.	<p><i>На фасаде здания СОИШ установить указатели пожарного водоема или естественного водоема в соответствии с требованиями ГОСТ</i></p>	<p>ГОСТ 12.4.026-2001* (ст. 1,6,151 Федерального закона № 123-ФЗ) и (п. 55 ППР в РФ); Направление движения к пожарным гидрантам и водоемам, являющимся источником противопожарного водоснабжения, должно обозначаться указателями с четко нанесенными цифрами расстояния до их места расположения.</p>	05.03.2016 г.	
3.	<p><i>Огнетушители №1 и №5 эксплуатирующийся с истекшим сроком перезарядки</i></p>	<p>п.478 ППР в РФ: Руководитель организации обеспечивает наличие и исправность огнетушителей, периодичность их осмотра и проверки, а также своевременную перезарядку огнетушителей. Учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей, а также иных первичных средств пожаротушения ведется в специальном журнале произвольной формы.</p>	05.03.2016 г.	
4.	<p><i>На центральном входе на пути эвакуации убрать порог или выполнить не препятствующим свободной эвакуации людей.</i></p>	<p>п.36 «а» ППР в РФ; При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается: а) устраивать пороги на путях эвакуации (за исключением порогов в дверных проемах), раздвижные и подъемно-опускные двери и ворота, вращающиеся двери и турникеты, а также другие устройства, препятствующие свободной эвакуации людей;</p>	05.03.2016 г.	

5.	Около центрального входа в здание школы ковры или ковровые дорожки надежно прикрепить к полу.	п.39 ППР в РФ; Ковры, ковровые дорожки и другие покрытия полов на объектах с массовым пребыванием людей и на путях эвакуации должны надежно крепиться к полу.	05.03.2016 г.	
6.	В здании школы на 2-ом этаже на дверях лестничных площадок установить доводчики в притворах для самозакрывания дверей.	п.36 «г» ППР в РФ; При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается: г) фиксировать самозакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров в открытом положении (если для этих целей не используются устройства, автоматически срабатывающие при пожаре), а также снимать их.	05.03.2016 г.	
7.	Демонтировать подсобное помещение под лестничным маршем около запасного выхода и убрать горючие материалы.	п.23 «к» ППР в РФ; На объектах запрещается: к) устраивать в лестничных клетках и поэтажных коридорах кладовые и другие подсобные помещения, а также хранить под лестничными маршами и на лестничных площадках вещи, мебель и другие горючие материалы.	05.03.2016 г.	
8.	В спортзале запасной выход при нахождении детей содержать легко открываемым изнутри.	п.35 ППР в РФ; Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа.	Постоянно во время нахождения детей	
9.	В помещении столовой на электросветильник установить защитный колпак, предусмотренный заводом изготовителем.	п.42 «в» ППР в РФ; Запрещается: в) обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника;	05.03.2016 г.	
10.	Подъездной путь к наружному противопожарному водоснабжению очистить от снега.	п.55 ППР в РФ; Руководитель организации обеспечивает исправное состояние пожарных гидрантов, их утепление и очистку от снега и льда в зимнее время, доступность подъезда пожарной техники к пожарным гидрантам в любое время года.	Постоянно	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством РФ для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69 – ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение ПБ;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Проверка выполнения предписания по устранению нарушений установленных требований и мероприятий по обеспечению пожарной безопасности будет проведена в рамках внеплановой проверки после 05.03.2016 года.

Заместитель МОНД по Сабинскому и Тюлячинскому муниципальным районам УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ подполковник внутренней службы Хакимуллин Л.А.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

« 13 » марта 20 15 г.



(Handwritten signature)
(подпись)

Предписание для исполнения получил:

(Handwritten signature)
(подпись)

Директор МБОУ Большенырсинской СОШ
Чернов Петр Александрович
(должность, фамилия, инициалы)

« 13 » марта 20 15 г.

* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.

Телефон доверия: 21-0-81