



Федеральная служба по экологическому, технологическому
и атомному надзору
(РОСТЕХНАДЗОР)

ПРИВОЛЖСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

А/л. 35, Зинина ул., д. 4, Казань, 420097. Тел. (843)231-17-77, факс (843)231-17-02. E-mail: privol@technadzor.ru. www.privol.gosnadzor.ru

ПРЕДПИСАНИЕ 43-12/8-61-089

«31» марта 2015г

Законному представителю
юридического лица
Директору
МБОУ «Большенырсинская средняя обще-
образовательная школа Тюлячинского
муниципального района
Республики Татарстан»,,
422094, РТ, Тюлячинский район,
с.Большие Нырсы, ул.Школьная, д.5.
(адрес организаций)

Начальник Приволжского территориального отдела Зарипов Марс Миннеханович
Государственный инспектор Приволжского территориального отдела Рахимуллин Талгат
Миннегалиевич

(должность, Фамилия и инициалы лица выдавшего предписание)

На основании Акта проверки от 31.03.2015г. № 43-12/8-61-089, составленного по результатам плановой выездной проверки, проведенной в отношении Муниципального бюджетного обще-образовательного учреждения «Большенырсинская средняя общеобразовательная школа Тюлячинского муниципального района Республики Татарстан»
ОГРН1021607154744, ИНН1619002848, юридический адрес: 422094, РТ, Тюлячинский район, с.Большие Нырсы, ул.Школьная, д.5

в присутствии Директора Чернова Петра Александровича
(должность, ФИО законного/уполномоченного представителя юридического лица)
с участием: не привлекаются
(лица, привлекаемые к проверке(экспертные организации и другие))

В части соблюдения требований установленных нормативными правовыми актами РФ, в том числе обязательных требований безопасности в электроэнергетики, соблюдения собственником нежилых зданий; строений, сооружений в процессе их эксплуатации требований энергетической эффективности, предъявляемых к таким зданиям, строениям, сооружениям, требований об их оснащении приборами учета используемых энергетических ресурсов, соблюдения юридическими лицами требования о принятии программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, а также требований по проведению обязательного энергетического обследования в установленный срок;

ПРЕДПИСЫВАЮТ:

Принять меры по устранению выявленных нарушений в установленные сроки:

№ п./п	Описание и характер выявленных нарушений, нормативный правовой акт, нормативный технический доку-	Сроки устранения и предписываемые
--------	---	-----------------------------------

	мент, требование которого нарушено или (и) не соблюдено	меры (в случае необходимости) по устранению выявленного нарушения
1	Не подготовлен в установленном порядке (с проверкой знаний на четвертую до 1000 В группу по электробезопасности (ЭБ) в комиссии территориального органа Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (ФСЭТАН)) и не назначен ответственный за электрохозяйство (далее, Потребитель) из числа руководителей и специалистов (Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденные приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.01.2003 г. № 6, зарегистрированные Минюстом России 22.01.2003 г. рег. № 4145 (далее, ПТЭЭП) п.п.1.2.3,1.2.7,1.4.19,1.4.28).	Устранить нарушение до 31.05.15г
2	В штате Потребителя отсутствует собственный подготовленный электротехнический персонал для обслуживания электроустановок. При этом, не заключен договор на эксплуатацию электроустановок Потребителя напряжением до 1000 В со специализированной организацией (ПТЭЭП п.п.1.2.1,2.12.12,1.7.2;)	Устранить нарушение до 31.05.15г
3	Истекли сроки проведения профилактических испытаний и измерений параметров электрооборудования и элементов электроустановок Учреждения (в т.ч. измерения сопротивления изоляции проводов, кабелей и электродвигателей, измерения сопротивления заземляющих устройств, проверки наличия цепи между заземлителями и заземляемыми элементами, периодические проверки срабатывания защиты при коротком замыкании, проверки действия расцепителей автоматических выключателей и магнитных пускателей и т.п.) (ПТЭЭП п.п. 1.6.11, 2.2.38, 2.12.17, 2.7.13, 2.7.16, 2.7.17, 3.6.2, 3.6.5, приложение № 3 «Нормы испытаний электрооборудования и аппаратов электроустановок потребителей»).	Устранить нарушение до 31.05.15г
4	Не установлены теплоотражающие экраны за отопительными приборами (ст.11, № 261-ФЗ).	Устранить нарушение до 31.05.15г
5	Не проведено тепловизионное обследование. (ГОСТ Р 53778-2010 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния» п.4.1,4.2).	Устранить нарушение до 31.05.15г
6	У Потребителя отсутствует следующая техническая документация по электроустановкам: - акты приемки скрытых работ, приёмки электроустановки в эксплуатацию, - акт приёмки устройства молниезащиты здания д/с, - утверждённая проектная документация (чертежи, пояснительные записки и др.) со всеми последующими изменениями по зданию д/с, - акты разграничения сетей по имущественной (балансовой) принадлежности и эксплуатационной ответственности между энергоснабжающей организацией; - инструкция по учету электроэнергии и её рациональному использованию.(ПТЭЭП п.п.1.8.1,1.2.2,1.7.2; Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений, РД 34.21.122-87, утвержденная Главтехуправлением	Устранить нарушение до 31.05.15г

	Минэнерго СССР 12.10.1987 г).	
7	Не составлен график визуальных осмотров видимых частей ЗУ и устройств защитного зануления. Не проводятся (с документальным отражением) визуальные осмотры видимых частей ЗУ и устройств защитного зануления. Не оцениваются в установленные сроки (не реже 1 раза в 6 мес.) состояние контактных соединений между защитным проводником и оборудованием, не проверяется отсутствие обрывов (ПТЭЭП п.2.7.9).	Устранить нарушение до 31.05.15г

1. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП).
2. Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (ПОТ РМ – 016 – 2001).
3. Правила устройства электроустановок. Издание-6 (ПУЭ-6).
4. Правила устройства электроустановок. Издание-7 (ПУЭ-7).
5. Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках (ИП и ИСЗ).
6. №261-ФЗ от 23.11.2009г.

Информацию о выполнении пунктов настоящего предписания необходимо направить в письменной форме в установленные сроки в Приволжское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по адресу: 420097, г. Казань, ул. Зинина, 4, а/я 35 в срок до 05 июня 2015г.

Невыполнения предписания в установленный срок является основанием для привлечения лица к административной ответственности в соответствии со статьей 19.5 ч1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Вынесение настоящего предписания является основанием для проведения контрольных мероприятий по проверке полноты и правильности его исполнения

Лица, вынесшие предписание:

/ Начальник Приволжского территориального отдела

М.М.Зарипов.

Государственный инспектор
Приволжского территориального отдела




Т.М.Рахимуллин.

С предписанием ознакомлен, экземпляр предписания на 31.05.2015 принят для исполнения получен:

Директор

31 05 2015



Чернов П.А.

(руководитель организации/представитель по доверенности Ф.И.О. подпись, дата)

Сведения об отказе в ознакомлении с предписанием и отказе от подписи