

2655 от 9.10.2024



ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРОКУРАТУРА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
**ПРОКУРАТУРА
ТЮЛЯЧИНСКОГО РАЙОНА**
Химиков ул., 27, с. Тюлячи, 422080
(84360) 2-12-46, e-mail: Tul.prok@tatar.ru



Руководителю МКУ «Отдел
образования Исполнительного
комитета Тюлячинского
муниципального района РТ»

Карповой Н.В.

03.10.2024 № Исопр-20920037-792-24/-20920037

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении нарушений
законодательства о пожарной
безопасности

Прокуратурой Тюлячинского района РТ проведена проверка исполнения законодательства о пожарной безопасности в образовательных учреждениях Тюлячинского района РТ.

В ходе проверки выявлены многочисленные нарушения законодательства о пожарной безопасности в образовательных учреждениях Тюлячинского района РТ.

Согласно ст. 9 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» к полномочиям органов местного самоуправления муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов по решению вопросов местного значения в сфере образования относятся: организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях, создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных организациях, обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций, обустройство прилегающих к ним территорий; иных пунктов поселения.

В МБОУ «Верхнекибязозинская средняя общеобразовательная школа» в нарушение п.4, ч. 1 ст. 50 Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 года № 123-ФЗ здание не оборудовано молниезащитой от грозовых разрядов.

В нарушение п. 7.16 Свод правил 4.13130.2013. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям в МБОУ «Верхнекибязозинская средняя общеобразовательная школа» по периметру кровли здания школы в отсутствует ограждения.

В филиале МБОУ «Верхнекибязозинская средняя общеобразовательная школа» в нарушение п.4, ч. 1 ст. 50 Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 года № 123ФЗ в МБОУ «Максабашская начальная общеобразовательная школа» здание не оборудовано молниезащитой от грозовых разрядов.

В филиале МБОУ «Верхнекибязозинская средняя образовательная школа» в нарушение п. 13 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденный Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года за №1479 в МБОУ «Максабашская начальная общеобразовательная школа» не проводятся

Прокуратура Тюлячинского района Республики
Татарстан
№ Исопр-20920037-792-24/-20920037

В нарушение п. 13 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденный Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года за №1479 в МБОУ «Тюлячинская средняя общеобразовательная школа» не проводятся проверки состояния огнезащитной обработки строительных конструкций чердачного помещения.

В нарушение п. 7.16 Свод правил 4.13130.2013. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям в МБОУ «Тюлячинская средняя общеобразовательная школа» по периметру кровли здания школы в отсутствует ограждения.

В нарушение п.4, ч. 1 ст. 50 Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 года № 123-ФЗ в МБОУ «Большеныренинская средняя общеобразовательная школа» здание не оборудовано молниезащитой от грозовых разрядов.

В нарушение п. 13 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденный Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года за №1479 в МБОУ «Большеныренинская средняя общеобразовательная школа» не проводятся проверки состояния огнезащитной обработки строительных конструкций чердачного помещения.

В нарушение п. 7.16 Свод правил 4.13130.2013. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям в МБОУ «Большеныренинская средняя общеобразовательная школа» по периметру кровли здания школы в отсутствует ограждения.

В нарушение п.4, ч. 1 ст. 50 Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 года № 123-ФЗ в МБОУ «Шадкинская средняя общеобразовательная школа» здание не оборудовано молниезащитой от грозовых разрядов.

В нарушение п. 13 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденный Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года за №1479 в МБОУ «Шадкинская средняя общеобразовательная школа» не проводятся проверки состояния огнезащитной обработки строительных конструкций чердачного помещения.

В нарушение ст. 4,5,6,54,83,103,151 Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 года № 123ФЗ, прил. А, табл. А 1 Свод правил 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования», п. 4 Нормы пожарной безопасности 110-03 в МБОУ «Шадкинская средняя общеобразовательная школа» помещение мастерской, библиотеки и кабинет ОБЖ не оборудована автоматической установкой пожарной сигнализации — АПС.

В нарушение ст. 4,5,6,54,84 Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 года № 123ФЗ, табл. 1,2 п. 8 Свод правил 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» в МБОУ «Шадкинская средняя общеобразовательная школа»

1. Рассмотреть настоящее представление с участием представителя прокуратуры района, принять меры к устранению и недопущению впредь отмеченных нарушений законодательства.

2. За допущенные нарушения действующего законодательства привлечь виновных лиц к ответственности.

3. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах сообщить в прокуратуру района в письменной форме с приложением приказа о привлечении виновных лиц к дисциплинарной ответственности.

Заместитель прокурора района

советник юстиции

Р.И. Ахунов

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 458170BB25F6AE6474AB6BBE25AFE1E4
Владелец Ахунов Рашит Ильсурович
Действителен с 18.01.2024 по 12.04.2025