

РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН
ЧЕРЕМШАНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ
РАЙОН

МБОУ «Аккиреевская средняя
общеобразовательная школа»
423113, РТ Черемшанский район
с. Аккиреево, ул. Школьная, 29
Тел. (84396)4-22-62. E-mail: akkirshool@mail.ru
ОКПО 54423104 ОГРН1021605353550
ИНН/КПП1640002181/164001001



ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ЧИРМЕШӘН МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ
«Аккирей урта
гомуми белем мәктәбе» ГБМБУ
423113, ТР, Чирмешән районы,
Аккирей авылы, Мәктәп урамы, 29
Тел. (84396)4-22-62. E-mail: akkirshool@mail.ru
ОКПО 54423104 ОГРН1021605353550
ИНН/КПП1640002181/164001001

П Р И К А З

« 24 » 08 2018 г.

№ 105

Об установлении противопожарного режима в ОУ

В соответствии с требованиями Правил противопожарного режима в Российской Федерации (ППР), и в целях укрепления пожарной безопасности,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить на объектах МБОУ «Аккиреевская СОШ» противопожарный режим:
 - 1.1. Курение на территории и в помещениях запрещается.
 - 1.2. Хранение легковоспламеняющихся и горючих жидкостей (красок, лаков, растворителей и т.п.) в зданиях и помещениях запрещается.
 - 1.3. Устраивать свалки горючих отходов, мусора, опавших листьев и т.п., на территории не разрешается.
 - 1.4. Сжигание мусора, сухой травы, листьев деревьев на территории запрещается.
 - 1.5. Горючие отходы, мусор и т.п. после уборки помещений выносить в контейнеры, расположенные на специально отведенной площадке.
 - 1.6. В помещениях разрешается размещать только необходимую для деятельности учреждения мебель, технику, и другие принадлежности. Последние должны храниться в шкафах, на стеллажах, столах или других устойчивых стойках.
 - 1.7. Во всех помещениях, которые по окончании работ закрываются или не контролируются дежурным персоналом, электроустановки и электроприборы должны быть обесточены.
 - 1.8. При проведении временных огневых работ (газо- электросварка) и других пожароопасных работ - удалить из здания людей (или проводить работы в их отсутствие), обеспечить место проведения этих работ огнетушителем, щитом пожарным.
После окончания работ тщательно осмотреть место их проведение на отсутствие очагов возгорания.
Ответственность возложить на завхоза школы Трофимова Николая Григорьевича, ответственного за обеспечение пожарной безопасности на объекте.
 - 1.9. При обнаружении пожара:
 - немедленно сообщить об этом в пожарную часть;
 - задействовать систему оповещения людей о пожаре;
 - приступить к эвакуации людей из здания в безопасное место;
 - принять меры по тушению пожара.
 - 1.10. Противопожарный инструктаж с работниками проводить согласно порядка и сроков, определенных соответствующим приказом.
 - 1.11. Тренировочные занятия по эвакуации людей при пожаре проводить не реже одного раза в полугодие с привлечением всех задействованных для эвакуации работников.
2. Контроль за выполнением данного приказа оставляю за собой.

Директор МБОУ «Аккиреевская СОШ»:  Калмыкова Л.А.