

УТВЕРЖДЕНО
распоряжением МЧС России
от 03.09.2021 № 777

Типовая форма



Отметка о размещении сведений в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код *



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан
ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088
(843) 221-61-52, ф. (843) 221-61-54, телефон доверия (843) 288-64-09

Главного управления МЧС России по Республике Татарстан
(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)
ул. Ф.Яруллина, 1, г. Казань, Республика Татарстан, 420066,
(843) 288-45-07, gpn-rt@mail.ru
(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Межрайонное отделение надзорной деятельности и профилактической работы
по Новошешминскому и Черемшанскому Республике Татарстан
(наименование органа государственного пожарного надзора)
ул. Титова, д.6, с. Черемшан, Черемшанский район, Республика Татарстан,
423100, (84396) 2-25-43, gpn-novcher@mail.ru

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 52/1**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: МБОУ «Аккиреевская средняя общеобразовательная школа»
Черемшанского муниципального района Республики Татарстан»
(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)
директору Калмыковой Людмиле Александровне

Во исполнение решения главного государственного инспектора по
пожарному надзору по Новошешминскому и Черемшанскому
муниципальным районам Республики Татарстан – временно исполняющий
обязанности начальника межрайонного отделения надзорной деятельности и

профилактической работы по Новошешминскому и Черемшанскому муниципальным районам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Татарстан старшего лейтенанта внутренней службы Н.А. Костиной № 52 от «03» июня 2022 года

в период с «07» июня 2022 г. по «15» июня 2022 г.

старшим дознавателем межрайонного отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Новошешминскому и Черемшанскому муниципальным районам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Татарстан капитаном внутренней службы Гизатуллиним Фанилем Фаритовичем

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

проведено плановое выездное контрольное (надзорное) мероприятие)

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого Калмыкова Людмила Александровна – директор МБОУ «Аккиреевская средняя общеобразовательная школа» Черемшанского муниципального района Республики Татарстан

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	2.	3.	4.	5.
1	Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов 1 этажа не имеют возможность их свободного открывания изнутри без ключа.	п.26 Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации".	01.06.2023	
2	Допущено эксплуатирование здание бывшей столовой, расположенной на территории школы, под складское помещение с хранением ветхой мебели и т.д. без изменения класса функциональной пожарной опасности (не отвечающие нормативным документам по пожарной безопасности в соответствии с новым классом функциональной пожарной опасности).	п.п. «н», п.16 ППР РФ Правил противопожарного режима в РФ (утв. Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020 г.).	01.06.2023	

3	Руководитель организации не обеспечил хранение на объекте защиты технической документации на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем (отсутствует техническая документация на систему автоматической пожарной сигнализации и систему оповещения и управления эвакуацией людей).	п. 54 ППР РФ Правил противопожарного режима в РФ (утв. Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020 г.)	01.06.2023	
4	Не организовано не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний ограждения на крыше с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. Испытания и ежегодное обследование должны проводиться организацией, имеющий обученный персонал, аттестованное испытательное оборудование и измерительный инструмент с результатами его проверок.	п. 17 б) Правил противопожарного режима в РФ утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479 п. 6.1.4. ГОСТ Р 53254-2009 «Техника пожарная. лестницы пожарные наружные стационарные. Ограждения кровли. Общие технические требования. методы испытаний»	01.06.2023	
5	Информация о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения не вносится в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.	п. 54 Правил противопожарного режима в РФ утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479	01.06.2023	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Аккиреевская средняя общеобразовательная школа» Черемшанского муниципального района Республики Татарстан Калмыкова Л.А.



(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

(подпись)

Старший дознаватель межрайонного отделения надзорной деятельности и профилактической работы по

Новошешминскому и Черемшанскому муниципальным
районам УНДиПР ГУ МЧС России по Республике
Татарстан Гизатуллин Ф.Ф.

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов
органа государственного пожарного надзора)



(подпись)

20.06.2022 г.

* Отметка размещается в правом верхнем углу после реализации
указанных действий.