



МЧС РОССИИ

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан
ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088
(843) 221-61-52, ф. (843) 221-61-54, телефон доверия (843) 288-46-96

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Республике Татарстан
ул. Ф. Яруллина, 1, г. Казань, Республика Татарстан, 420066, (843) 288-45-07

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

423100, ул. Титова, д. 6, с. Черемшан, Черемшанский район, Республика Татарстан,
(место вынесения предостережения)

Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований

от « 21 » августа 2023 г. № 41

- Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Верхнекаменская основная общеобразовательная школа» Черемшанского муниципального района Республики Татарстан ИНН 1640002174
(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации (в родительном падеже), их индивидуальные номера налогоплательщика)
- При осуществлении федерального государственного пожарного надзора поступили сведения о следующих действиях (бездействии) по адресу: 423108, Республика Татарстан, Черемшанский район, с. Верхняя Каменка, ул. Дружба, д. 8
(указывается наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)
 - Нарушение правил пожарной безопасности по адресу: 423108, Республика Татарстан, Черемшанский район, с. Верхняя Каменка, ул. Дружба, д. 8, руководитель организации в здании не обеспечил исправное состояние системы пожарной сигнализации (в чердачном помещении отсутствует АПС); на объекте защиты не хранится техническая документация на системы противопожарной защиты (ст.54 Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации").
(приводится описание, включая адрес (место) (при наличии), действий (бездействия), организации, ее должностных лиц и (или) работников, индивидуального предпринимателя и (или) его работников, которые могут привести/приводят к нарушениям обязательных требований)
- Указанные действия (бездействие) могут привести/приводят к нарушениям следующих обязательных требований: руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств. На объекте защиты хранятся техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пуконаладочных испытаний указанных систем (п. 54 Постановление Правительства РФ от 16

сентября 2020 г. N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации").

(приводится описание действий (бездействия) организации, ее должностных лиц и (или) работников, индивидуального предпринимателя и (или) его работников, которые могут привести/приводят к нарушениям обязательных требований)

4. В соответствии с частью 1 статьи 49 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

ОБЪЯВЛЯЮ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
о недопустимости нарушения обязательных требований
и предлагаю:

- 1) Руководителю организации обеспечить исправное состояние системы пожарной сигнализации (чердачное помещение оборудовать АПС; (п. 54 Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"));

- 2) Восстановить техническую документацию на системы противопожарной защиты (рабочий проект) (п. 54 Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации");


(указываются меры, которые необходимо принять контролируемому лицу для обеспечения соблюдения обязательных требований, а также при необходимости сроки их принятия (не может быть указано требование о предоставлении контролируемым лицом сведений и документов))

5. Вы вправе подать возражение на данное предостережение в течение тридцати календарных дней со дня, когда вы узнали или должны были узнать о нарушении своих прав, в порядке, установленном Положением о федеральном государственном пожарном надзоре, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2012 г. № 290.

(указывается ссылка на положение о виде контроля, которым установлен порядок подачи и рассмотрения возражения в отношении предостережения)

Начальник МОНД и ПР по Новошешминскому и Черемшанскому муниципальному району управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Татарстан старший лейтенант внутренней службы Костина Надежда Александровна

(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, иного должностного лица, принявшего решение о проведении контрольной закупки)



(подпись)

Гизатуллин Фаниль Фаритович, государственный инспектор Новошешминского и Черемшанского района по пожарному надзору – старший дознаватель МОНД и ПР по Новошешминскому и Черемшанскому муниципальным районам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Татарстан, контактный телефон 8(84396) 2-25-43, электронный адрес gpn-novcher@mail.ru

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект решения, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка о направлении предостережения в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале