

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
 чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
 Главное управление МЧС России по Республике Татарстан ул. Академика Губкина, 50, г.  
 Казань, Республика Татарстан, 420088  
 (843) 279-91-24, ф. 273-67-54, телефон доверия 292-64-09  
 Управление надзорной деятельности Главного управления МЧС России по Республике  
 Татарстан  
 ул. Ф.Яруллина, 1, г.Казань, Республика Татарстан, 420066, (843) 227-45-07  
 Межрайонное ОНД по Новошешминскому и Черемшанскому муниципальным районам  
 ул. Титова, 6, с. Черемшан, Республика Татарстан, 423100, (84396) 2-59-14  
 ул. Советская, 60, с. Новошешминск, Республика Татарстан, 423190, (84348) 2-32-54

**Предписание N 42/1/23**  
**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара**

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение

(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя  
 «Кутеминская средняя общеобразовательная школа» Черемшанского муниципального района РТ  
 (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора начальника межрайонного ОНД по Новошешминскому и Черемшанскому муниципальным районам УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Татарстан Арсуева Н.И. № 42 от «30» ноября 2015 г., ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период: с 13 ч 00 мин. "15" декабря 2015г. по 16 ч 00 мин. "15" декабря 2015 г. главным специалистом межрайонного ОНД по Новошешминскому и Черемшанскому муниципальным районам УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ капитаном внутренней службы Фоминым Андреем Викторович совместно с: Директором МБОУ «Кутеминская средняя общеобразовательная школа» Мироновым А.В., главным специалистом МОНД по Новошешминскому и Черемшанскому МР старшим лейтенантом внутренней службы Гуссамутдиновым И.Ш., старшим дознавателем МОНД по Новошешминскому и Черемшанскому МР старшим лейтенантом внутренней службы Шицловым А.В., проведена проверка территории, зданий Муниципального бюджетного образовательного учреждения «Кутеминская средняя общеобразовательная школа» Черемшанского муниципального района РТ

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	Отсутствует инструкция о действиях персонала по эвакуации людей при пожаре	ППР № 390 от 25.04.2012г. п. 12. На объекте с массовым пребыванием людей руководитель организации обеспечивает наличие инструкции о действиях персонала по эвакуации людей при пожаре, а также проведение не реже 1 раза в полугодие практических тренировок лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте.	14.07.2016	



2.	В кабинете информатики и библиотеке следует оборудовать хладоновыми или углекислотными огнетушителями.	<p>ППР № 390 от 25.04.2012г. п. 472.</p> <p>При защите помещений с вычислительной техникой, телефонных станций, музеев, архивов и т.д. следует учитывать специфику взаимодействия огнетушащих веществ с защищаемым оборудованием, изделиями и материалами. Указанные помещения следует оборудовать хладоновыми или углекислотными огнетушителями.</p>	14.07.2016	
3.	Огнетушители расположены не на видных местах.	<p>ППР № 390 от 25.04.2012г. п. 480.</p> <p>Огнетушители, размещенные в коридорах, проходах, не должны препятствовать безопасной эвакуации людей. Огнетушители следует располагать на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 метра.</p>	14.07.2016	
4.	На огнетушителях не указаны сроки перезарядки.	<p>ППР № 390 от 25.04.2012г. п. 70.</p> <p>Руководитель организации обеспечивает объект огнетушителями по нормам согласно приложениям N 1 и 2", а также соблюдение сроков их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя.</p>	14.07.2016	
5.	Расстояние от возможного очага пожара до места размещения огнетушителя не должно превышать 20 метров.	<p>ППР № 390 от 25.04.2012г. п. 474.</p> <p>Расстояние от возможного очага пожара до места размещения огнетушителя не должно превышать 20 метров для общественных зданий и сооружений, 30 метров - для помещений категорий А, Б и В по взрывопожарной и пожарной опасности, 40 метров - для помещений категории Г по взрывопожарной и пожарной опасности, 70 метров - для помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности.</p>	14.07.2016	
6.	Не утверждена инструкция о мерах пожарной безопасности на объект.	<p>ППР № 390 от 25.04.2012г. п.2. В отношении каждого объекта (за исключением индивидуальных жилых домов) руководителем организации, <b>иным уполномоченным должностным лицом</b> (индивидуальным предпринимателем), в пользовании которой на праве собственности или на ином законном основании находятся объекты (далее - руководитель организации), утверждается инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями,</p>	14.07.2016	

		установленными разделом XVIII настоящих Правил, в том числе отдельно для каждого пожаровзрывоопасного и пожароопасного помещения категории В1 производственного и складского назначения.		
7.	Руководитель объекта не разработал приказ по ограничению курения.	ППР № 390 от 25.04.2012г. п. 14. Руководитель организации обеспечивает выполнение на объекте требований, предусмотренных статьёй 12 Федерального закона «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака». Руководитель организации обеспечивает размещение на указанных территориях знаков пожарной безопасности "Курение табака и пользование открытым огнем запрещено"	14.07.2016	
8.	Отсутствует табличка с номером телефона для вызова пожарной охраны.	ППР № 390 от 25.04.2012г. п. 6. В складских, производственных, административных и общественных помещениях, местах открытого хранения веществ и материалов, а также размещения технологических установок руководитель организации обеспечивает наличие табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны.	14.07.2016	
9.	Отсутствует указатели водосточника.	ППР № 390 от 25.04.2012г. п. 55. Руководитель организации обеспечивает исправность источников наружного противопожарного водоснабжения и внутреннего противопожарного водопровода и организует проведение проверок их работоспособности не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов. Руководитель организации обеспечивает исправное состояние пожарных гидрантов, их утепление и очистку от снега и льда в зимнее время, доступность подъезда пожарной техники к пожарным гидрантам в любое время года.  Направление движения к пожарным гидрантам и водоемам, являющимся источником противопожарного	14.07.2016	

й  
й  
й

о  
ии  
тсия  
(ие)



	водоснабжения, должно обозначаться указателями с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения.		
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г.

№ 69-ФЗ "О пожарной безопасности" дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а так же за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;

руководители органов местного самоуправления;

собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;

иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Главный специалист межрайонного ОНД по  
Новошешминскому и Черемшанскому  
муниципальным районам УНД и ПР ГУ МЧС  
России по РТ  
капитан внутренней службы



М.Л.П. <\*>

Фомин А.В.

(подпись)

" 16 " декабря 2015 г.

Предписание для исполнения получил:

(подпись)

(должность, фамилия, инициалы)

" " 2015 г.

2015 г.