

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
по Республике Татарстан

(наименование территориального органа МЧС России)

420088 Республика Татарстан, г. Казань, ул. Академика Губкина, 50,  
код 8-843, тел. № 272-91-24, факс № 273-67-54 E-mail: mchs@kabmin.tatarstan.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Межрайонное отделение надзорной деятельности по Новошешминскому и Черемшанскому муниципальным районам УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Татарстан

(наименование органа государственного пожарного надзора)

423100 Республика Татарстан, с. Черемшан, ул. Титова, 6, код 8-84396, тел./факс № 2-59-14

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

**Акт № 19  
обследования**

«9» ноября 2015 года

с. Старое Кадеево

(город, село, поселок)

12 ч. 00 мин.

Главный специалист межрайонного отделения надзорной деятельности по Новошешминскому и Черемшанскому муниципальным районам УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ капитан внутренней службы Фомин Андрей Викторович

(фамилия, имя, отчество государственного (-ых) инспектора (-ов) по пожарному надзору, проводившего (-их) обследование)

в период с 10 ч. 00 мин. «9» ноября 2015 г по 12 ч. 00 мин. «9» ноября 2015 г. проведено обследование документов, объекта заявителя на территории, в зданиях и сооружениях Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Старокадеевская средняя общеобразовательная школа» Черемшанского муниципального района Республики Татарстан

(наименование объекта юридического лица или индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

расположенного (-ых) по адресу: 423117, Республика Татарстан Черемшанский район, с. Старое Кадеево, улица Советская, д. № 8, при обследовании совместно с Директором

Фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, фамилия, имя, отчество представителя юридического

МБОУ «Старокадеевская средняя общеобразовательная школа» Муксиновым Н.Ф.,

лица или представителя индивидуального предпринимателя, работников, присутствовавших при проведении

обследования, фамилия, имя, отчество гражданина, владельца собственности, имущества и т.п.

по результатам которого установлено:

1) краткая характеристика пожарной опасности объекта:

Функциональное назначение объекта Ф 4.1, здание двухэтажное из силикатного кирпича перекрытия бетонные, имеется чердачное и подвальное помещение. Чердачное помещение обработано огнезащитным составом, крыша крытая крашеным профнастилом по деревянной обрешетке. Отопление от собственной котельной, подаваемое напряжение 380 В. Здание полностью укомплектовано первичными средствами пожаротушения. Имеется автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения людей о пожаре которые находятся в исправном состоянии, в 20 метрах от объекта имеется пожарный гидрант, который находится в исправном состоянии а так же в 100 метрах от здания имеется пожарный водоем емкостью 120 куб .м., который так же находится в исправном состоянии. В здании школы имеются 1 основной выход и 6 запасных выходов которые находятся в исправном состоянии. Здание школы оборудовано видеонаблюдением, которое находится в исправном состоянии. В ночное время здание школы охраня-

ется сторожами. Здание школы не оборудовано выводом сигнала о срабатывании автоматической пожарной сигнализации в пожарную часть.

2) в ходе обследования установлено:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены
1	2	3
	В ходе проведения профилактического осмотра нарушений требований пожарной безопасности не выявлены.	

С Актом обследования ознакомлен:

Муксиновым Н.Ф.

(Фамилия, инициалы законного представителя юридического лица, фамилия, инициалы руководителя или иного должностного лица организации; фамилия, инициалы индивидуального предпринимателя, их законных представителей, а также лиц, присутствовавших при проведении обследования)

«9» ноября 2015 г.



(подпись)

Акт составлен в двух экземплярах, копию получил:

Муксиновым Н.Ф.

(Фамилия, инициалы законного представителя юридического лица, фамилия, инициалы руководителя организации, фамилия, инициалы индивидуального предпринимателя, владельца собственности, имущества и т.п. (гражданина))

Вывод по результатам обследования:

Объект защиты соответствует требованиям пожарной безопасности

«9» ноября 2015 г.



(подпись)

Обследование проводил:

Главный специалист межрайонного ОНД

по Новошешминскому и Черемшанскому муниципальным районам  
капитан внутренней службы

Фомин Андрей Викторович

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«9» ноября 2015 г.



(подпись)

