

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан

ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088
(843) 221-61-52, ф. (843) 221-61-54, телефон доверия (843) 288-46-96

Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного

управления МЧС России по Республике Татарстан

ул. Ф. Яруллина, 1, г. Казань, Республика Татарстан, 420066,

(843) 288-45-07

Межрайонное отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Новошешминскому и Черемшанскому муниципальным районам Республики Татарстан

ул. Титова, 6, с. Черемшан, Черемшанский муниципальный район, ул. Советская, 58, с.

Новошешминск, Новошешминский муниципальный район Республика Татарстан,

423100, (84396) 2-25-43

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Предписание № 15/1/11

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Законному представителю юридического лица - директору муниципального бюджетного образовательного учреждения "Черноключевская основная общеобразовательная школа" Черемшанского муниципального района Республики Татарстан Хуснулгатину Минсагиту Ахметгатовичу

(полное наименование органа государственной власти, и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица - правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения заместителя начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Татарстан О.Р. Нуруллина

(наименование органа ГПН)

№15 от "01» марта 2021 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" в период

"12" марта 2021 г. с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин продолжительность 2 часа.

"16" марта 2021 г. с 15 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин продолжительность 2 часа.

"23" марта 2021 г. с 09 час. 00 мин. до 10 час. 00 мин продолжительность 1 час.

проведена проверка начальником МОНД и ПР по Новошешминскому и Черемшанскому муниципальным районам РТ УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ Гиниатуллин Рафаэлем Фаритовичем

муниципального бюджетного образовательного учреждения "Черноключевская основная общеобразовательная школа" Черемшанского муниципального района Республики Татарстан, расположенного по адресу: Республика Татарстан, Черемшанский муниципальный район, с. Черный Ключ, ул. Советская, д.60

(государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего(-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органов власти, органов местного самоуправления)

совместно с директором муниципального бюджетного образовательного учреждения "Черноключевская основная общеобразовательная школа" Черемшанского муниципального района Республики Татарстан Хуснулгатиным Минсагитом Ахметгатовичем

(указываются должности, фамилии, имена, отчества(последнее - при наличии) лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5

1.	<p>Объект защиты обеспечить средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного.</p>	<p>п.30 – на объекте защиты с массовым пребыванием людей руководитель организации обеспечивает наличие исправных ручных электрических фонарей из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного и средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного.</p> <p>Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».</p>	01.03.2022	
2.	<p>Завести журнал эксплуатации систем противопожарной защиты (информация о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения вносятся в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты).</p>	<p>п.54 – руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств. Работы осуществляются с учетом инструкции изготовителя на технические средства, функционирующие в составе систем противопожарной защиты.</p> <p>Информация о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, вносится в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.</p> <p>К выполнению работ по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения привлекаются организации или индивидуальные предприниматели, имеющие специальное разрешение, если его наличие предусмотрено законодательством Российской Федерации.</p> <p>Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».</p>	01.03.2022	
3.	<p>Руководителю организации обеспечить категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а</p>	<p>п.12 – руководитель организации обеспечивает категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8</p>	01.03.2022	

<p>также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" помещений (пожарных отсеков) производственного и складского назначения и наружных установок с обозначением их категорий (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности) и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны и на установках в зоне их обслуживания на видном месте (помещение электрощитовой).</p>	<p>Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" помещений (пожарных отсеков) производственного и складского назначения и наружных установок с обозначением их категорий (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности) и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны и на установках в зоне их обслуживания на видном месте.</p> <p>Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации".</p>		
--	--	--	--

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г.

№ 69-ФЗ "О пожарной безопасности" дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Начальник МОНД и ПР по Новошешминскому

(должность, фамилия, инициалы, государственного инспектора)

и Черемшанскому муниципальным районам

РТ УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ

майор внутренней службы Р.Ф. Гиниатуллов

(по пожарному надзору)



23 » 03 2021 г.

Предписание для исполнения получил:

Директор муниципального бюджетного образовательного учреждения «Черноключевская основная общеобразовательная школа» Черемшанского муниципального района Республики Татарстан»
Хуснулгатин Минсагит Ахметгатович
должность, фамилия, инициалы)



23 » 03 2021 г.