

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан
ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088
(843) 221-61-52, факс 221-61-54, телефон доверия 227-46-96

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
ГУ МЧС России по Республике Татарстан
ул. Ф. Яруллина, 1, г. Казань, Республика Татарстан, 420066, (843) 227-45-07

Межрайонное ОНД и ПР по Алькеевскому и Спасскому муниципальным районам РТ

(наименование органа государственного пожарного надзора)

ул. Солнечная д.12, с. Базарные Матаки Алькеевского район, Республика Татарстан,
422870, (884346) 2-15-77

(указывается адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона)

Предписание № 108/1/64

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Законному представителю юридического лица директору
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Каргопольская
основная общеобразовательная школа» Алькеевского
муниципального района Республики Татарстан Шайхутдиновой Гульнаре Рустемовне

(полное наименование органа государственной власти, и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия,
имя, отчество (последнее при наличии) индивидуального предпринимателя,

Физического лица – правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника, имущества и т. п.)

Во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора Алькеевского и Спасского муниципальных районов РТ по пожарному надзору N 51 от «27» мая 2019 года, в соответствии ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" в период с 13 ч. 00 мин. до 16 ч. 00 мин. « 21 » ноября 2019 года, и с 10 ч. 30 мин. до 12 ч. 00 мин. « 26 » ноября 2019 года, проведена плановая выездная проверка.

(наименование органа ГПН)

Начальником межрайонного ОНД и ПР по Алькеевскому и Спасскому
муниципальным районам РТ УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ капитаном
внутренней службы Инсаповым Радисом Раисовичем

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии))

государственного инспектора (государственных инспекторов) по
пожарному надзору, проводившего(-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты,

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Каргопольская основная
общеобразовательная школа» Алькеевского муниципального района Республики Татарстан,
расположенного по адресу: Республика Татарстан Алькеевский муниципальный район, с.
Каргополь, ул. Верхняя д. 2А;

совместно с директором МБОУ «Каргопольская основная общеобразовательная школа»

Алькеевского муниципального района РТ Шайхутдиновой Гульнарой Рустемовной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее при наличии) лиц, участвующих в проверке)

**В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ « О
пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований
пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:**

№ предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	На дверях помещения котельной отсутствует обозначение их кате-	п. 20 Правил противопожарного режима в РФ (утверждены постановле-	До	

№ предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
	горий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	нием Правительства РФ от 25.04.2012 года № 390) - Руководитель организации обеспечивает наличие на дверях помещений производственного и складского назначения и наружных установках обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	1 ноября 2020 года.	
✓ 2.	В школе отсутствуют ежеквартальные акты проверки работоспособности системы оповещения и автоматической пожарной сигнализации.	п. 61 Правил противопожарного режима в РФ (утверждены постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 года № 390) – п. 5.1. ГОСТ Р 57974-2017 «Организация проведения проверки работоспособности систем и установок противопожарной защиты зданий и сооружений. Общие требования» 61 - Руководитель организации обеспечивает исправное состояние систем и установок противопожарной защиты и организует проведение проверки их работоспособности в соответствии с инструкцией на технические средства завода-изготовителя, национальными и (или) международными стандартами и оформляет акт проверки, п. 5.1 - Проверка работоспособности систем автоматической пожарной сигнализации и систем оповещения и управления эвакуацией проводится не реже 1 раза в квартал.	До 1 ноября 2020 года.	
✓ 3.	Не проводилась проверка наружного противопожарного водоема.	п. 55 Правил противопожарного режима в РФ (утверждены постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 года № 390) – Руководитель организации обеспечивает исправность сетей наружного и внутреннего противопожарного водопровода и организует проведение проверок их работоспособности не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов.	До 1 ноября 2020 года.	
✓ 4.	Не обеспечено проведение проверки перед началом отопительного сезона и ремонт печей.	п. 81 Правил противопожарного режима в РФ (утверждены постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 года № 390) – п. 81 Перед началом отопительного сезона руководитель организации, собственники жилых домов (домовладений) обязаны осуществить проверки и ремонт печей, котельных, теплогенераторных, калориферных	До 1 ноября 2020 года.	

№ предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
		установок и каминов, а также других отопительных приборов и систем.		
5.	Перед началом отопительного сезона, а также в течение отопительного сезона не проводится очистка дымохода отопительной печи от сажи с периодичностью -1 раза в 3 месяца.	п. 82 Правил противопожарного режима в РФ (утверждены постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 года № 390) – 82. Руководитель организации перед началом отопительного сезона, а также в течение отопительного сезона обеспечивает проведение очистки дымоходов и печей (отопительных приборов) от сажи не реже: 1 раза в 3 месяца - для отопительных печей; 1 раза в 2 месяца - для печей и очагов непрерывного действия; 1 раза в 1 месяц - для кухонных плит и других печей непрерывной (долговременной) топки.	До 1 ноября 2020 года.	
6.	В здании не проводилась огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачных помещений.	п. 21 Правил противопожарного режима в РФ (утверждены постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 года № 390) - В случае окончания гарантированного срока огнезащитной эффективности в соответствии с инструкцией завода-изготовителя и (или) производителя огнезащитных работ руководитель организации обеспечивает проведение повторной обработки конструкций и инженерного оборудования объектов защиты.	До 1 ноября 2020 года.	
7.	В школе не размещены знаки пожарной безопасности "Курение табака и пользование открытым огнем запрещено"	п. 14 Правил противопожарного режима в РФ (утверждены постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 года № 390) - Руководитель организации обеспечивает выполнение на объекте требований, предусмотренных статьей 12 Федерального закона "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака". Руководитель организации обеспечивает размещение на указанных территориях знаков пожарной безопасности "Курение табака и пользование открытым огнем запрещено".	До 1 ноября 2020 года.	
8.	В школе отсутствует исполнительная документация на автоматическую пожарную сигнализацию и систему оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.	п. 61 Правил противопожарного режима в РФ (утверждены постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 года № 390) – 61. На объекте защиты должна храниться исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта.	До 1 ноября 2020 года.	

№ предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
9.	Ответственное должностное лицо не прошло обучение по программе пожарно-технического минимума.	п. 3 Правил противопожарного режима в РФ (утверждены постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 года № 390) – Лица допускаются к работе на объекте только после прохождения обучения мерам пожарной безопасности. Обучение лиц мерам пожарной безопасности осуществляется путем проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума. Порядок и сроки проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума определяются руководителем организации. Обучение мерам пожарной безопасности осуществляется в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности	До 1 ноября 2020 года.	
10.	На дверях ведущие из коридора 1-го и 2-го этажа в лестничную клетку отсутствуют доводчики для самозакрывания и уплотнение в притворах.	ст. 52 п.1,2 федерального закона РФ от 22.07.2008 года № 123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» - Защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение последствий их воздействия обеспечиваются одним или несколькими из следующих способов: 1) применение объемно-планировочных решений и средств, обеспечивающих ограничение распространения пожара за пределы очага; 2) устройство эвакуационных путей, удовлетворяющих требованиям безопасной эвакуации людей при пожаре; п. 4.2.7 СП 1.13130.2009 г. Свод правил. «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы». Лестничные клетки, должны иметь двери с приспособлением для самозакрывания и с уплотнением в притворах.	До 1 ноября 2020 года.	
11.	Не разработаны и не согласованы специальные программы по обучению мерам пожарной безопасности.	п. 3 Правил противопожарного режима в РФ (утверждены постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 года № 390), п 53 приказа МЧС России № 645 от 12.12.2007 года «Нормы пожарной безопасности. Обучение мерам пожарной безопасности ра-	До 1 ноября 2020 года.	

№ предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
		ботников организаций» - 53. Согласование специальных программ иных организаций осуществляется структурными подразделениями соответствующих территориальных органов МЧС России, в сферу ведения которых входят вопросы организации и осуществления государственного пожарного надзора, или структурными подразделениями соответствующих специальных или воинских подразделений федеральной противопожарной службы, в сферу ведения которых входят вопросы организации и осуществления государственного пожарного надзора, созданных в целях организации профилактики и тушения пожаров в закрытых административно-территориальных образованиях, особо важных и режимных организациях.		

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательными для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящее предписание в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Начальник межрайонного ОНД и ПР по Алькеевскому и Спасскому муниципальным районам УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Татарстан капитан внутренней службы Инсапов Р.Р.
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



* М. Л. П.

(подпись)