



От 23.04.2015 г.

№ 14

Государственному инспектору труда ГИТ в РТ  
А.Ю. Арсаеву

### **Информация об устранении нарушений, выявленных в ходе проверки.**

На основании распоряжения (приказа) Государственной инспекции труда в РТ от 30.03.2015 г. №05.02.06-08/05 «О проведении плановой выездной проверки МБОУ «Гимназия №1» Чистопольского муниципального района Республики Татарстан» с 02.04.2015 г. по 15.04.2015 г. была проведена проверка органом государственного надзора, органом муниципального контроля юридического лица в отношении МБОУ «Гимназия №1» Чистопольского муниципального района Республики Татарстан.

В ходе проверки государственным инспектором Арсаевым А.Ю. был составлен Акт проверки от 09.04.2015 г. №05.02.07-08/05 и Предписание от 09.04.2015 г. № 05.02.07-08/05, отражающие нарушения обязательных требований и несоответствий.

Во исполнение предписания администрация МБОУ «Гимназия №1» Чистопольского муниципального района Республики Татарстан выполнила следующие мероприятия по устранению нарушений:

1. В целях общего освещения производственных помещений кухни, пищеблока заменены светильники, имеющие защитную арматуру в количестве 4 штук в соответствии с ГОСТом 12.1.004, п.3.8.2. ПОТРМОВ-2000 24.04.2015 г.
2. Механическое оборудование с электроприводом, тепловое оборудование на электрообогреве, холодильное оборудование, ограждающие кожухи пуско-регулирующей 24.04.2015 г.

- аппаратуры оборудованы защитным заземлением в соответствии с п.5.3. ПОТРМ-011-2000
3. В соответствии с п.1.4.5. Межотраслевых правил по 24.04.2015 г.  
охране труда при эксплуатации электроустановок  
ПОТРМ-016-2001 на кухне столовой работники,  
работающие на электроплитах обеспечены испытанными  
резиновыми ковриками для безопасной работы в  
количестве 5-ти штук.
4. Металлические моечные ванны оборудованы заземлением 24.04.2015 г.  
в целях исключения накопления зарядов статического  
электричества в количестве, представляющем опасность  
для работников и соответствии с п. 6.1.30  
«Межотраслевых правил по охране труда в общественном  
питании» ПОТРМ-011-2000.
5. Рабочее место учителя информатики при работе за 17.04.2015 г.  
компьютером оборудовано подставкой для ног в  
соответствии с требованиями СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 п.  
10.5 и ст.212 ТК РФ
6. Разработан перечень инструкций согласно штатному 17.04.2015 г.  
расписанию по профилям и видам работ в соответствии с  
требованиями ст. 212 ТК РФ

Директор  
МБОУ «Гимназия №1»  
Чистопольского муниципального района  
Республики Татарстан



  
В.Г.Бондарцова

Исполнитель:  
Бондарцова В.Г.  
8(84342) 5-49-41