

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан
ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088
(843) 279-91-24, ф. 273-67-54, телефон доверия 292-64-09

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Республике Татарстан
ул. Ф. Яруллина, 1, г. Казань, Республика Татарстан, 420066, (843) 227-45-07

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
по Чистопольскому муниципальному району Республики Татарстан
ул. Фрунзе, 93 «в», г. Чистополь, Республика Татарстан, 422980, (84342) 5-44-31

Предписание N 48/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальному бюджетному образовательному учреждению «Адельшинская средняя
(полное наименование органа государственной власти, и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя,
общеобразовательная школа» Чистопольского муниципального района Республики
отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица – правообладателя объекта защиты
Директору МБОУ «Адельшинская СОШ» Хасановой Гульнаре Субановне
(гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора Чистопольского
муниципального района по пожарному надзору – начальника отдела надзорной деятельности и
профилактической работы по Чистопольскому муниципальному району УНД и ПР ГУ МЧС России
по РТ № 48 от «26» марта 2018 г., ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О
пожарной безопасности» в период:

с 08 час. 00 мин. «03» апреля 2018 г. по 11 час. 00 мин. «12» апреля 2018 г. старшим инспектором
отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Чистопольскому муниципальному
району УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ Гатауллиным Ильнаром Ахматхасановичем совместно с
директором МБОУ «Адельшинская СОШ» Хасановой Гульнарой Субановной проведена проверка
помещений Муниципального бюджетного образовательного учреждения «Адельшинская СОШ»
Чистопольского муниципального района Республики Татарстан, по адресу: Чистопольский район, с.
Татарское Адельшино, ул. Школьная, 4 А.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной
безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной
безопасности, выявленные в ходе проверки:

N Пред- писа- ния	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	Не организовано техническое обслуживание внутреннего противопожарного водоснабжения (пожарных кранов) согласно требованиям нормативных документов.	п. 55 Правила противопожарного режима в РФ утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390 Руководитель организации обеспечивает исправность, своевременное обслуживание и ремонт источников наружного противопожарного водоснабжения и внутреннего противопожарного водопровода и организует проведение проверок их работоспособности не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов.	01.12. 2018 г.	
2	Деревянная обрешетка кровли здания школы не обработана огнезащитным составом.	п. 21 Правила противопожарного режима в РФ утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390 Руководитель организации обеспечивает устранение нарушений огнезащитных покрытий (штукатурки, специальных красок, лаков, обмазок)	01.12. 2018 г.	

		строительных конструкций, горючих отделочных и теплоизоляционных материалов, воздуховодов, металлических опор оборудования и эстакад, а также осуществляет проверку качества огнезащитной обработки (пропитки) в соответствии с инструкцией завода-изготовителя с составлением акта проверки качества огнезащитной обработки (пропитки). Проверка качества огнезащитной обработки (пропитки) при отсутствии в инструкции сроков периодичности проводится не реже 2 раз в год.		
3	Руководитель организации не обеспечил исправное состояние источников внутреннего противопожарного водопровода и не организовал проведение проверок их работоспособности не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов.	п. 55 Правила противопожарного режима в РФ утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390 Руководитель организации обеспечивает исправность, своевременное обслуживание и ремонт источников наружного противопожарного водоснабжения и внутреннего противопожарного водопровода и организует проведение проверок их работоспособности не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов.	01.12. 2018 г.	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;

иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Чистопольскому муниципальному району УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ Гатауллин И.А.

12.04.2018 г.

Предписание для исполнения получил:

✓ 
(подпись)
"12"  2018 г.



Директору МБОУ «Адельшинская СОШ» Хасанова
Гульнара Субановна
(должность, фамилия, инициалы)

* Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.