

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан  
ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088  
(843) 279-91-24, ф. 273-67-54, телефон доверия 292-64-09

Управление надзорной деятельности и профилактической работы  
Главного управления МЧС России по Республике Татарстан  
ул. Ф. Яруллина, 1, г. Казань, Республика Татарстан, 420066, (843) 227-45-07

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы  
по Чистопольскому муниципальному району Республики Татарстан  
ул. Фрунзе, 93 «в», г. Чистополь, Республика Татарстан, 422980, (84342) 3-42-16

**Предписание N 2/1/1**

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара**

Муниципальному бюджетному образовательному учреждению «Адельшинская средняя  
(полное наименование органа государственной власти, и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя,  
отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя,

общеобразовательная школа» Чистопольского муниципального района Республики  
физического лица – правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

Татарстан – директору МБОУ «Адельшинская СОШ» Хасановой Гульнаре Саубановне

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора Чистопольского  
муниципального района по пожарному надзору – начальника отдела надзорной деятельности и  
профилактической работы по Чистопольскому муниципальному району УНДиПР ГУ МЧС РФ по РТ  
№ 2 от «10» января 2020 г., ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной  
безопасности» в период:

с **09 час. 30 мин. «16» января 2020 г. по 11 час 00 мин. «22» января 2020 г.** заместителем  
начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Чистопольскому  
муниципальному району УНДиПР ГУ МЧС России по РТ Гатиным Гусманом Равилевичем, старшим  
дознавателем отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Чистопольскому  
муниципальному району УНДиПР ГУ МЧС России по РТ Гайнуллиным Ильнуром Ильдаровичем  
совместно с директором МБОУ «Адельшинская СОШ» Хасановой Гульнаррой Саубановной  
проведена проверка помещений Муниципального бюджетного образовательного учреждения  
«Адельшинская средняя общеобразовательная школа» Чистопольского муниципального района  
Республики Татарстан, по адресу: Чистопольский район, с. Татарское Адельшино, ул. Школьная, 4 а.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной  
безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной  
безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	На объекте защиты под лестничными маршами допущено хранение вещей (горючих материалов).	п/п к п. 2 Правила противопожарного режима в РФ утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390 к) устраивать в лестничных клетках и поэтажных коридорах кладовые и другие подсобные помещения, а также хранить под лестничными маршами и на лестничных площадках вещи, мебель и другие горючие материалы.	03.08.2020	
2	На объекте защиты не	п. 55 Правила противопожарного режима в РФ утвержденные	03.08.2020	



	обеспечивается очистка от снега в зимнее время пожарного водоема, и подъездов пожарной техники к пожарному водоему.	<b>постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390</b> Руководитель организации обеспечивает исправное состояние пожарных гидрантов и резервуаров, являющихся источником противопожарного водоснабжения, их утепление и очистку от снега и льда в зимнее время, а также доступность подъезда пожарной техники и забора воды в любое время года (в ред. Постановления Правительства РФ от 20.09.2016 N 947)		
3	На объекте защиты допущена фиксация самозакрывающихся дверей лестничных клеток коридоров в открытом положении.	<b>п/п г) п. 36 Правила противопожарного режима в РФ утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390</b> г) фиксировать самозакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров в открытом положении (если для этих целей не используются устройства, автоматически срабатывающие при пожаре), а также снимать их	03.08.2020	
4	На объекте защиты с массовым пребыванием людей не проводятся, не реже 1 раза в полугодие, практические тренировки лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте.	<b>п. 12 Правила противопожарного режима в РФ утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390</b> На объекте защиты с массовым пребыванием людей руководитель организации обеспечивает наличие инструкции о действиях персонала по эвакуации людей при пожаре, а также проведение не реже 1 раза в полугодие практических тренировок лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте защиты.	03.08.2020	
5	На объекте защиты не осуществляется проверка качества огнезащитной обработки (пропитки) деревянных конструкций кровли здания школы.	<b>п. 21 Правила противопожарного режима в РФ утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390</b> Руководитель организации обеспечивает устранение повреждений средств огнезащиты для строительных конструкций, инженерного оборудования объектов защиты, а также осуществляет проверку состояния огнезащитной обработки (пропитки) в соответствии с инструкцией изготовителя и составляет акт (протокол) проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки). Проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) при отсутствии в инструкции сроков периодичности проводится не реже 1 раза в год. (в ред. Постановления Правительства РФ от 07.03.2019 N 248)	03.08.2020	
6	На путях эвакуации объекта защиты не предусмотрено аварийное освещение.	<b>п. 4.3.1. СП 1.13130.2009 «СП 1.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»</b> В зданиях и сооружениях на путях эвакуации следует предусматривать аварийное освещение в соответствии с требованиями [1]	03.08.2020	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;

руководители органов местного самоуправления;

собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;

иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший дознаватель отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Чистопольскому муниципальному району УНДиПР ГУ МЧС России по РТ Гайнуллин И.И.

22.01.2020



*[Handwritten signature]*  
(подпись)

Предписание для исполнения получил:

*[Handwritten signature]*  
(подпись)

*[Handwritten signature]*  
(должность, фамилия, инициалы)



"\_\_" \_\_\_\_ 20\_\_ г.

<\*> Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.