

Министерство Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан

(наименование территориального органа МЧС России)

ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088
(843) 221-61-52, ф. (843) 221-61-54, телефон доверия (843) 288-46-96,
e-mail: gu.rt@tatar.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

Главного управления МЧС России по Республике Татарстан

(наименование органа государственного надзора)

ул. Ф.Яруллина, 1, г. Казань, Республика Татарстан, 420066, (843) 288-45-07
e-mail: undpr-rt@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы

по Чистопольскому муниципальному району Республики Татарстан

ул. Фрунзе, 93 «в», г. Чистополь, Республика Татарстан, 422980, (84342) 3-42-16
e-mail: ond.chistopol@yandex.ru

Предписание № 89

об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности

Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Красноярская

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица,

основная общеобразовательная школа» Чистопольского муниципального района

фамилии или отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

Республики Татарстан - директору МБОУ «Красноярская ООШ» Архипову Валерию
Геннадиевичу

во исполнение решения заместителя главного государственного инспектора по
пожарному надзору Чистопольского муниципального района Республики Татарстан
– заместителя начальника отдела надзорной деятельности и профилактической
работы Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного
управления МЧС России по Республике Татарстан майора внутренней службы Г.Р.
Гатина № 89 от 15.07.2021, ст. 6 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О
пожарной безопасности»,

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

в период: с 11 ч. 00 мин. « 16 » июля 2021 г. по 10 ч. 00 мин. « 28 » июля 2021 г.,
капитаном внутренней службы Гатауллиным Ильнаром Ахматхасановичем –
государственным инспектором по пожарному надзору Чистопольского
муниципального района РТ - старшим инспектором отдела надзорной деятельности
и профилактической работы по Чистопольскому муниципальному району
управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного
управления МЧС России по Республике Татарстан,

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностное лицо), проводившего(их) проверку)

проведено контрольное (надзорное) мероприятие в отношении: Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Красноярская основная общеобразовательная школа» Чистопольского муниципального района Республики Татарстан по адресам: 422963, Республика Татарстан, Чистопольский район, с. Красный Яр, ул. Пришкольная, д. 1 А, с. Большой Толкиш, ул. Пришкольная, д. 2 Б

(наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с: директором МБОУ «Красноярская ООШ» Архиповым Валерием Геннадиевичем.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), лиц, участвующих при проверке)

В соответствии с требованиями ст. 37 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе контрольного (надзорного) мероприятия:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием места выявленного нарушения	Ссылка на нормативный правовой акт и (или) нормативный документ по пожарной безопасности с указанием его структурной единицы, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения	Отметка об устранении нарушения (подпись)
1.	Не разработана инструкция о мерах пожарной безопасности на здание котельной и склада	п. 2 Правила противопожарного режима в РФ утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479 В отношении каждого здания, сооружения (за исключением жилых домов, садовых домов, хозяйственных построек, а также гаражей на садовых земельных участках, на земельных участках для индивидуального жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства) руководителем органа государственной власти, органа местного самоуправления, организации независимо от того, кто является учредителем (далее – руководитель организации) или иным должностным лицом, уполномоченным руководителем организации, утверждается инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII настоящих Правил, с учетом специфики взрывопожароопасных и пожароопасных помещений в указанных зданиях, сооружениях.	01.02.2022	
2.	На объекте защиты инструкция о мерах пожарной безопасности не соответствует требованиям, установленными разделом XVIII Правил противопожарного режима в Российской Федерации	п. 2 Правила противопожарного режима в РФ утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479 В отношении каждого здания, сооружения (за исключением жилых домов, садовых домов, хозяйственных построек, а также гаражей на садовых земельных участках, на земельных участках для индивидуального жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства) руководителем органа государственной власти, органа местного самоуправления, организации независимо от того, кто является учредителем (далее – руководитель организации) или иным должностным лицом, уполномоченным руководителем организации, утверждается инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII настоящих Правил, с учетом специфики взрывопожароопасных и пожароопасных помещений в указанных зданиях, сооружениях.	01.02.2022	
3.	На объекте защиты информация о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения (очистка вытяжных устройств, проверки средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения	п. 54 Правил противопожарного режима в РФ утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479. Информация о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, вносится в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.	01.02.2022	

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием места выявленного нарушения	Ссылка на нормативный правовой акт и (или) нормативный документ по пожарной безопасности с указанием его структурной единицы, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения	Отметка об устранении нарушения (подпись)
	человека от опасных факторов пожара на предмет отсутствия механических повреждений, обработка деревянных конструкций огнезащитными составами, ограждений на крышах) не вносится в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.			
4.	На объекте защиты устройства для самозакрывания дверей на дверях лестничных клеток находятся в неисправном состоянии.	п. 24 Правил противопожарного режима в РФ утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479. 24. Руководитель организации обеспечивает наличие на противопожарных дверях и воротах и исправное состояние приспособлений для самозакрывания и уплотнений в притворах, а на дверях лестничных клеток, дверей эвакуационных выходов, в том числе ведущих из подвала на первый этаж (за исключением дверей, ведущих в квартиры, коридоры, вестибюли (фоие) и непосредственно наружу), приспособлений для самозакрывания.	01.02.2022	
5.	На двери чердака отсутствует информация о месте хранения ключей.	п. 18 Правил противопожарного режима в РФ утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479. 18. Двери чердачных помещений, а также технических этажей, подпалов и подвалов, в которых по условиям технологии не предусмотрено постоянное пребывание людей, закрываются на замок. На дверях указанных помещений размещается информация о месте хранения ключей.	01.02.2022	
6.	В кабинете начальных классов в школе с. Большой Толкиш, в кабинете Физики в школе с. Красный Яр и в помещении котельной светильники эксплуатируются со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника.	п.п В) п. 35 Правил противопожарного режима в РФ утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479. 35. Запрещается: в) эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией, а также обертывать электророзетки и светильники (с лампами накаливания) бумагой, тканью и другими горючими материалами;	01.02.2022	

Соблюдение требований пожарной безопасности, а также выполнение предписания и иных законных требований должностных лиц пожарной охраны является обязательным для руководителя организации.

В соответствии со ст. 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

проведено контрольное (надзорное) мероприятие в отношении: Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Красноярская основная общеобразовательная школа» Чистопольского муниципального района Республики Татарстан по адресам: 422963, Республика Татарстан, Чистопольский район, с. Красный Яр, ул. Пришкольная, д. 1 А, с. Большой Толкиш, ул. Пришкольная, д. 2 Б

(наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с: директором МБОУ «Красноярская ООШ» Архиповым Валерием Геннадиевичем.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), лиц, участвующих при проверке)

В соответствии с требованиями ст. 37 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе контрольного (надзорного) мероприятия:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием места выявленного нарушения	Ссылка на нормативный правовой акт и (или) нормативный документ по пожарной безопасности с указанием его структурной единицы, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения	Отметка об устранении нарушения (подпись)
1.	Не разработана инструкция о мерах пожарной безопасности на здание котельной и склада	п. 2 Правила противопожарного режима в РФ утверждены постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479 В отношении каждого здания, сооружения (за исключением жилых домов, садовых домов, хозяйственных построек, а также гаражей на садовых земельных участках, на земельных участках для индивидуального жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства) руководителем органа государственной власти, органа местного самоуправления, организации независимо от того, кто является учредителем (далее руководитель организации) или иным должностным лицом, уполномоченным руководителем организации, утверждается инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII настоящих Правил, с учетом специфики взрывопожароопасных и пожароопасных помещений в указанных зданиях, сооружениях.	01.02.2022	
2.	На объекте защиты инструкция о мерах пожарной безопасности не соответствует требованиям, установленным разделом XVIII Правил противопожарного режима в Российской Федерации	п. 2 Правила противопожарного режима в РФ утверждены постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479 В отношении каждого здания, сооружения (за исключением жилых домов, садовых домов, хозяйственных построек, а также гаражей на садовых земельных участках, на земельных участках для индивидуального жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства) руководителем органа государственной власти, органа местного самоуправления, организации независимо от того, кто является учредителем (далее руководитель организации) или иным должностным лицом, уполномоченным руководителем организации, утверждается инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII настоящих Правил, с учетом специфики взрывопожароопасных и пожароопасных помещений в указанных зданиях, сооружениях.	01.02.2022	
3.	На объекте защиты информация о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения (очистка вытяжных устройств, проверки средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения	п. 54 Правил противопожарного режима в РФ утверждены постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479. Информация о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, вносится в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.	01.02.2022	


- должностные лица в пределах их компетенции.

Указанные лица, иные граждане за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности могут быть привлечены к дисциплинарной, административной или уголовной ответственности в соответствии с действующим законодательством.

Обжалование решений надзорного органа, действий (бездействия) его должностных лиц при осуществлении федерального государственного пожарного надзора осуществляется в порядке, установленном главой 9 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Государственный инспектор по пожарному надзору Чистопольского муниципального района РТ – старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Чистопольскому муниципальному району управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Татарстан капитан внутренней службы Гатауллин И.А.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



М.Л.П.*

“ 28 ” июля 20 21 г.

Предписание для исполнения получил:

 Директор МБОУ «Красноярская
ООШ»

(подпись)

(должность)

Архипов В.Г.
(фамилия, инициалы)

“ 28 ” 07 20 21 г.

* Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.