

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан
ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088
(843) 279-91-24, ф. 273-67-54, телефон доверия 292-64-09

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Республике Татарстан
ул. Ф.Яруллина, 1, г.Казань, Республика Татарстан, 420066, (843) 227-45-07

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
по Чистопольскому муниципальному району Республики Татарстан
ул. Фрунзе, 93 «в», г.Чистополь, Республика Татарстан, 422980, (84342) 5-44-31

Предписание № 63/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

ГБОУ «Чистопольская школа №10 для детей с ограниченными возможностями здоровья»
(полное наименование органа государственной власти, и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя,

Директору ГБОУ «Чистопольская школа №10 для детей с ограниченными возможностями здоровья» - Сабирзяновой Ильхамие Мансуровне

физического лица – правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора Чистопольского муниципального района по пожарному надзору – начальника отдела надзорной деятельности по Чистопольскому муниципальному району УНДиПР ГУ МЧС РФ по РТ № 63 от «30» апреля 2018 г. ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период: с 09 ч. 00 мин. " 5" апреля 2018 г. по 11 ч 00 мин. " 5" апреля 2018 г. Старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Чистопольскому муниципальному району Гатин Гусман Равилевич совместно с Вами провёл проверку помещений ГБОУ «Чистопольская школа №10 для детей с ограниченными возможностями здоровья», по адресу: г.Чистополь, ул. Ленина 67.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзаца пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	Отсутствует второй эвакуационный выход со второго этажа здания школы	п. 6.13* СНИП 21-01-97; п. 8.3.3 СП 1.13130.2009; ст. 89, п. 8 ФЗ-123 от 22.07.2008 г. Не менее двух эвакуационных выходов должны иметь этажи зданий класса Ф1, Ф1.2, Ф2.1, Ф2.2, Ф3, Ф4.	01.08.2018	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г.

№ 69-ФЗ "О пожарной безопасности" дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;


иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Чистопольскому муниципальному району
Гатин Г.Р.

05.04.2018

Предписание для исполнения получил:




(подпись)

"__" _____ 20__ г.



М.Л.П. <*>

(подпись)



(должность, фамилия, инициалы)

<*> Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.