

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан
ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088,
тел. (843) 221-61-04, телефон доверия (843) 288-46-96

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
ул. Ф. Яруллина, 1, г. Казань, Республика Татарстан, 420066,
тел. (843) 288-45-07

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
по г. Казани (Авиастроительный район)
ул. Челюскина, 51, г. Казань, Республика Татарстан, 420037,
(843) 223-95-54, e-mail:ogpn-aviastroi@mail.ru

Предписание № 50/1/25

Об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по
обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы
возникновения пожара

**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная
школа №112» Авиастроительного района г. Казани**

Во исполнение распоряжения заместителя главного государственного инспектора по г. Казани по
пожарному надзору- заместителя начальника отдела надзорной деятельности и профилактической
работы по г. Казани по Авиастроительному району УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике
Татарстан Мухаметдинова Р.Ш. , №50 от 07 августа 2020 года, ст.6 Федерального закона от 21 декабря
1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 час.00 мин. до 12 час.00 мин. «13» августа
2020 г., с 12 час.00 мин. до 14 час.00 мин. «19» августа 2020 г. проведена **плановая, выездная**
проверка инспектором ОНД и ПР по Авиастроительному району г. Казани «Авиастроительный» УНД
и ПР ГУ МЧС России по РТ Багаветдиновой Еленой Александровной Муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №112» Авиастроительного
района г. Казани по адресу: РТ, г. Казань, ул. Лядова, 16, ул. Олега Кошевого, 2А совместно с
директором Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа №112» Авиастроительного района г. Казани Архиповой С.В.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»
необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности,
выявленные в ходе проверки:

№ Преприятия	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
Здание школы по ул. Лядова, 16				
1	Не проведена проверка состояния огнезащитной обработки деревянных конструкций чердачного помещения. При несоответствии качества проведенной огнезащитной	п.21 правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства № 390 от 25.04.2012г.; Руководитель организации обеспечивает устранение повреждений средств огнезащиты для строительных конструкций, инженерного оборудования зданий и сооружений, а также осуществляет проверку состояния огнезащитной обработки (пропитки) в соответствии с инструкцией изготовителя и составляет акт (протокол) проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки).	До 01.08.2021г	

№ Препризнания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись о выполнении (указывается только выполнение))
	обработки провести повторную огнезащитную обработку	Проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) при отсутствии в инструкции сроков периодичности проводится не реже 1 раза в год. В случае окончания гарантированного срока огнезащитной эффективности в соответствии с инструкцией завода-изготовителя и (или) производителя огнезащитных работ руководитель организации обеспечивает проведение повторной обработки конструкций и инженерного оборудования зданий и сооружений.		
2	Не обеспечивается содержание наружных пожарных лестниц №1 и №2 и ограждений на крыше (покрытии) здания в исправном состоянии (согласно протоколу испытания ограждения кровли здания №81-1/ИПЛ, протоколу испытания наружной пожарной лестницы №1 №81-2/ИПЛ, протоколу испытания наружной пожарной лестницы №1 №81-3/ИПЛ).	п. 24 правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства № 390 от 25.04.2012г.; Руководитель организации обеспечивает содержание наружных пожарных лестниц и ограждений на крышах (покрытиях) зданий и сооружений в исправном состоянии, их очистку от снега и наледи в зимнее время, организует не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц и ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний, а также периодического освидетельствования состояния средств спасения с высоты в соответствии с технической документацией или паспортом на такое изделие.	До 01.08.2021г	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требованиями пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а так же за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Инспектор ОНД и ПР по Авиастроительному району
г. Казани «Авиастроительный»
УНД и ПР ГУ МЧС России
по Республике Татарстан
Багаветдинова Е.А.



М.Л.П.*

«19» 08 2020 г.

Предписание для исполнения получил (а): Директор МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №112» Авиастроительного района г. Казани Архипова Светлана Владимировна.

(должность, фамилия, инициалы)


(подпись)

«19» 08 2020 г.

«*» - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору