

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан  
ул. Академика Губкина 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088  
(843) тел. 272-91-24, ф. 272-67-54, E-mchs@kadmin.tatarstan.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по РТ  
ул. Яруллина 1, г. Казань, Республики Татарстан, 420066  
(843) 292-64-39, тел. доверия 292-64-09

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Казани (Вахитовский район)  
ул. Х. Такташ 39 г. Казань, Республики Татарстан, 420107 (843) 238-71-69.

**Предписание № 93/1/93**  
**по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности**  
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №12» Вахитовского района г.Казани

Во исполнение распоряжения главного государственного инспектора г. Казани Республики Татарстан по пожарному надзору – зам. начальника ОНД и ПР г. Казани по Вахитовскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ Врачева Е.А. №93 от 31.05.2019г., ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 14 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. 11 июня 2019г., с 09 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин., 17 июня 2019г., с 15 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин., 25 июня 2019г., проведена плановая выездная проверка старшим инспектором отделения НД и ПР по Авиастроительному району г. Казани «Авиастроительный» УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ Ганиевым А.Г., в отношении Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №12» Вахитовского района г.Казани, расположенного по адресу: г. Казань, ул. Ш. Марджани, 37, 38 совместно с заместителем директора по АХЧ Полонец Ириной Никифоровной. В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
<b>Учебное здание по ул.Ш. Марджани, 38:</b>				
1.	Помещения различных классов функциональной пожарной опасности не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости, а именно дверь склада сыпучих продуктов расположенная рядом столовой не противопожарная. ФЗ №123 от 22.07.2008г. ст.4, 151; СНиП 21-01-97 п.7.4.	ФЗ №123 от 22.07.2008г. ст. 4,5,6; НПБ 110-03 п.4; СП 5.13130.2009 с изм.№1 приложение А. В зданиях и сооружениях следует защищать соответствующими автоматическими установками все помещения независимо от площади, кроме помещений: - с мокрыми процессами (душевые, санузлы, охлаждаемые камеры, помещения мойки и т.п.); - венткамер (приточных, а также вытяжных, не обслуживающих производственные помещения категории А или Б), насосных водоснабжения, бойлерных и др. помещений для инженерного оборудования здания, в которых отсутствуют горючие материалы; - категории В4 и Д по пожарной опасности; - лестничных клеток.	01.05.2020г.	
2.	Отсутствует система автоматической пожарной сигнализации в помещении раздевалки для уборщиц на 3-ем этаже.	ФЗ №123 от 22.07.2008г. ст. 4,5,6; НПБ 110-03 п.4. В зданиях и сооружениях следует защищать соответствующими автоматическими установками все помещения независимо от площади, кроме помещений: - с мокрыми процессами (душевые, санузлы, охлаждаемые камеры, помещения мойки и т.п.);	01.05.2020г.	

Исполнительному ведению Юрия Рамиль А.Р.

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- венткамер (приточных, а также вытяжных, не обслуживающих производственные помещения категории А или Б), насосных водоснабжения, бойлерных и др. помещений для инженерного оборудования здания, в которых отсутствуют горючие материалы;</li> <li>- категории В4 и Д по пожарной опасности;</li> <li>- лестничных клеток.</li> </ul>		
3.	Не обеспечивается проведение проверки работоспособности задвижек с электроприводом, установленных на обводных линиях водомерных устройств.	<p>Правила противопожарного режима в РФ п.59. Руководитель организации обеспечивает исправное состояние и проведение проверок работоспособности задвижек с электроприводом (не реже 2 раз в год), установленных на обводных линиях водомерных устройств и пожарных основных рабочих и резервных пожарных насосных агрегатов (ежемесячно), с занесением в журнал даты проверки и характеристики технического состояния указанного оборудования.</p>	01.05.2020г.	
Учебное здание по ул.Ш. Марджани, 37:				
4.	Отсутствует система автоматической пожарной сигнализации в помещении в цокольном этаже.	<p>ФЗ №123 от 22.07.2008г. ст. 4,5,6; НПБ 110-03 п.4; СП 5.13130.2009 с изм.№1 приложение А.</p> <p>В зданиях и сооружениях следует защищать соответствующими автоматическими установками все помещения независимо от площади, кроме помещений:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- с мокрыми процессами (душевые, санузлы, охлаждаемые камеры, помещения мойки и т.п.);</li> <li>- венткамер (приточных, а также вытяжных, не обслуживающих производственные помещения категории А или Б), насосных водоснабжения, бойлерных и др. помещений для инженерного оборудования здания, в которых отсутствуют горючие материалы;</li> <li>- категории В4 и Д по пожарной опасности;</li> <li>- лестничных клеток.</li> </ul>	01.05.2020г.	
5.	Помещения различных классов функциональной пожарной опасности не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости, а именно дверь склада сыпучих продуктов расположенная рядом столовой не противопожарная.	<p>ФЗ №123 от 22.07.2008г. ст. 4,5,6; НПБ 110-03 п.4; СП 5.13130.2009 с изм.№1 приложение А.</p> <p>В зданиях и сооружениях следует защищать соответствующими автоматическими установками все помещения независимо от площади, кроме помещений:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- с мокрыми процессами (душевые, санузлы, охлаждаемые камеры, помещения мойки и т.п.);</li> <li>- венткамер (приточных, а также вытяжных, не обслуживающих производственные помещения категории А или Б), насосных водоснабжения, бойлерных и др. помещений для инженерного оборудования здания, в которых отсутствуют горючие материалы;</li> <li>- категории В4 и Д по пожарной опасности;</li> <li>- лестничных клеток.</li> </ul>	01.05.2020г.	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;  
 руководители органов местного самоуправления;  
 лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;  
 лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор г. Казани по пожарному надзору –  
 Старший инспектор отделения НД и ПР  
 по Авиастроительному району г. Казани «Авиастроительный»  
 УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ Ганиев А.Г.  
 (должность, фамилия, инициалы, государственного инспектора  
 по пожарному надзору)

«25» мая 2019 г.



[Handwritten Signature]  
 (подпись)

Предписание для исполнения получила:

[Handwritten Signature]  
 (подпись)

[Handwritten Signature]  
 (должность, фамилия, инициалы)

«25» мая 2019 г.

\* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору