

Министерство Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан
(наименование территориального органа МЧС России)

ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088
(843) 221-61-52, ф. (843) 221-61-54, телефон доверия (843) 288-46-96, e-mail: gu.rt@tatar.ru
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Республике Татарстан
(наименование органа государственного надзора)

ул. Ф. Яруллина, 1, г. Казань, Республика Татарстан, 420066, (843)288-45-07 e-mail: undpr-rt@mail.ru
(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Казани
Управления надзорной деятельности и профилактической работы

ГУ МЧС России по РТ (Вахитовский район)
420107, г. Казань, ул. Х. Такташа, 39, тел/факс: (843) 223-95-05

Предписание №45 об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности

Муниципальному автономному общеобразовательному учреждению
(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица,

«Средняя общеобразовательная школа №39 с углубленным изучением английского языка»
Вахитовского района г.Казани

фамилия имя отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)
во исполнение решения заместителя начальника отдела надзорной деятельности и
профилактической работы заместителя начальника отдела надзорной деятельности и
профилактической работы города Казани по Вахитовскому району управления надзорной
деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике
Татарстан (Заместителя главного государственного инспектора города Казани по пожарному
надзору) подполковника внутренней службы Нургалиева Камиля Фаниловича № 45 от 06.05.2022г,
ст. 6 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»,
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

в период: с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. «12» мая 2022г.; с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин.
«17» мая 2022г., с 11 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. «25» мая 2022г. Ганиевым Айратом
Габдулловичем государственным инспектором по пожарному надзору – старшим инспектором
отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Вахитовскому району г. Казани
«Япеева» управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления
МЧС России по Республике Татарстан,

проведено контрольное (надзорное) мероприятие в отношении: МАОУ «Средняя
общеобразовательная школа №39 с углубленным изучением английского языка» Вахитовского
района г.Казани, адрес осуществления деятельности: 420111, РТ, г. Казань, ул. Япеева, 11.
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку)

совместно с: заместителем директора по административно хозяйственной части МАОУ «Средняя
общеобразовательная школа №39 с углубленным изучением английского языка» Вахитовского
района г.Казани Курбаевой Алесей Владимировной
(наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), лиц, участвующих при проверке)
В соответствии с требованиями ст. 37 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ
«О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной
безопасности, выявленные в ходе контрольного (надзорного) мероприятия:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием места выявленного нарушения	Ссылка на нормативный правовой акт и (или) нормативный документ по пожарной безопасности с указанием его структурной единицы, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения	Отметка об устранении нарушения (подпись)

1.	Не обеспечено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" помещений (пожарных отсеков) производственного и складского назначения и наружных установок с обозначением их категорий (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности) и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны и на установках в зоне их обслуживания на видном месте.	Правила противопожарного режима в РФ п.12. ✓	24.04.2023
2.	Не осуществляется проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) кровли в соответствии с инструкцией завода-изготовителя с составлением протокола проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки) кровли.	Правила противопожарного режима в РФ п.13. ✓	24.04.2023
3.	Не организуются не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний ограждений на крыше с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.	Правила противопожарного режима в РФ п.п. «б» п.17.	24.04.2023
4.	Отсутствует техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем. Информация о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, вносится в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.	Правила противопожарного режима в РФ п.54.	24.04.2023
Здание начальной школы:			
5.	На обводной линии не установлена задвижка для пропуска противопожарного расхода воды с электроприводом.	ФЗ №123 от 22.07.2008г. ч.3 ст.4, п.1 ч.1 ст.6; СНиП 2.04.01-85* п.11.7*.	24.04.2023
6.	Не обеспечено исправность, своевременное обслуживание внутреннего водопровода противопожарного водоснабжения и не организовано проведение их проверок в части водоотдачи не реже 2 раз в год (весной и осенью) с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.	Правила противопожарного режима в РФ п.48.	24.04.2023
7.	Не обеспечено укомплектованность пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода исправными пожарными рукавами, Не организовано перекачка пожарных рукавов (не реже 1 раза в год) с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.	Правила противопожарного режима в РФ п.50.	24.04.2023

	выходов, в том числе ведущих из подвала на первый этаж приспособлений для самозакрывания и уплотнений в притворах.	режима в РФ п.24.		
Основное здание школы:				
9.	1. Отделка стен подвала обшит ламинатом, так же отделка пола частично из фанеры при этом не предоставлен сертификат соответствия пожарной безопасности.	ФЗ №123 от 22.07.2008г. ч.3 ст.4, п.1 ч.1 ст.6; СНиП 21-01-97* п.6.25.	24.04.2023	
10.	2. Заблокирована дверь эвакуационного выхода из подвала с наружной стороны расположенного со стороны двора школы.	Правила противопожарного режима в РФ п.27, п.п. «б».	24.04.2023	
11.	3. Отсутствуют световые указатели «Выход» над следующими эвакуационными выходами: из подвала расположенный со стороны двора школы, из первого этажа левого и правого крыла, из актового зала.	ФЗ №123 от 22.07.2008г. ч.3 ст.4, п.1 ч.1 ст.6; СП 3.13130 п.5.3.	24.04.2023	
12.	4. Помещения различных классов функциональной пожарной опасности не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости либо противопожарными преградами, двери складов в подвале не выгорожены противопожарными 1-го типа (EI-60).	ФЗ №123 от 22.07.2008г. ч.3 ст.4, п.1 ч.1 ст.6; СНиП 21-01-97* п.5.14, п.7.4 <i>использовать средства защиты</i>	24.04.2023	
13.	5. В помещении 2-го этажа расположенный в правом крыле рядом сан.узлом допущено обустройство склада (изменен класс функциональной пожарной опасности помещения, не отвечающий нормативным документам по пожарной безопасности в соответствии с новым классом функциональной пожарной опасности).	Правила противопожарного режима в РФ п.16, п.п. «н» «о». ФЗ №123 от 22.07.2008г. ч.4 ст.4, п.1 ч.1 ст.6; СНиП 21-01-97* п. 4.3; СП 2.13130 п.4.6. <i>депр.</i>	24.04.2023	
14.	6. Отсутствует второй эвакуационный выход с актового зала.	ФЗ №123 от 22.07.2008г. ч.3 ст.4, п.1 ч.1 ст.6; СНиП 21-01-97* п. 6.13; СП 1.13130 п.4.2.9.	24.04.2023	
15.	7. Не установлен противопожарный люк выхода на чердак 2-го типа (5-й этаж левое крыло рядом помещением костюмерный).	ФЗ №123 от 22.07.2008г. ч.3 ст.4, п.1 ч.1 ст.6; СНиП 21-01-97* п.8.4.	24.04.2023	
16.	8. Не оборудовано автоматической пожарной сигнализацией следующие помещения: на 5-м этаже костюмерная, на 2-м этаже в левом крыле уборочного инвентаря, в правом крыле подсобном помещении, на 1-м этаже в помещениях столовой: где расположены холодильники, холодный цех, мясной цех, овощной цех, склад сыпучих продуктов.	ФЗ №123 от 22.07.2008г. ч.4 ст.4, п.1 ч.1 ст.6; НПБ 110-2003 п.4; СП 484.1311500.2020 общ. положение п.А.1 табл.А.1. СП 486.1311500.2020 п.4.4.	24.04.2023	
17.	9. Отсутствуют на дверях эвакуационных выходов 1-го этажа, в том числе ведущих из подвала на первый этаж приспособлений для самозакрывания и уплотнений в притворах.	Правила противопожарного режима в РФ п.24.	24.04.2023	
18.	10. В подвальных помещениях допущено обустройство учебного класса, рабочего помещения электриков, складов. (изменен класс функциональной пожарной	Правила противопожарного режима в РФ п.16, п.п. «н» «о». ФЗ №123 от 22.07.2008г. ч.4 ст.4, п.1 ч.1 ст.6; СНиП	24.04.2023	

	нормативным документам по пожарной безопасности в соответствии с новым классом функциональной пожарной опасности).	п.4.6.		
19.	11. Длина коридора подвала не разделено противопожарной перегородкой 2-го типа (противопожарная дверь).	ФЗ №123 от 22.07.2008г. ч.4 ст.4, п.1 ч.1 ст.6; СНиП 21-01-97* п.6.26.	24.04.2023	

Соблюдение требований пожарной безопасности, а также выполнение предписания и иных законных требований должностных лиц пожарной охраны является обязательным для руководителя организации.

В соответствии со ст. 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Указанные лица, иные граждане за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности могут быть привлечены к дисциплинарной, административной или уголовной ответственности в соответствии с действующим законодательством.

Обжалование решений надзорного органа, действий (бездействия) его должностных лиц при осуществлении федерального государственного пожарного надзора осуществляется в порядке, установленном главой 9 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Старший инспектор отделения НД и ПР
по Вахитовскому району г. Казани «Япеева»
УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ Ганиев А.Г.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора
по пожарному надзору)



(подпись)

М.Л.П.

«25» 05 2022 г.

Предписание для исполнения получил(а):



(подпись)

Инспектор ИИ №35

(должность)

Алимова АН

(фамилия, инициалы)

«25» 05 2022 г.