

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан
ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088
(843) 221-61-52, факс 221-61-54, телефон доверия (843) 288-46-96

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
ГУ МЧС России по Республике Татарстан

ул. Ф. Яруллина, 1, г. Казань, Республика Татарстан, 420066, (843) 288-45-07

Межрайонное ОНД и ПР по Алькеевскому и Спасскому муниципальным
районам Республики Татарстан

ул. Солнечная, д. 12, с. Базарные Матаки Алькеевского район, Республика Татарстан,
422870, 8(84346) 2-35-58

(наименование органа государственного пожарного надзора)

(указывается адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона)

Предписание № 34/1/13

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Законному представителю юридического лица директору
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Старочелнин-
ская основная общеобразовательная школа» Алькеевского муниципального
района Республики Татарстан Хазипову Фанису Харисовичу

(полное наименование органа государственной власти, и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя,
отчество (последнее при наличии) индивидуального предпринимателя,

Физического лица – правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника, имущества и т. п.)

Во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государ-
ственного инспектора по Алькеевскому и Спасскому муниципальным районам
Республики Татарстан по пожарному надзору N 34 от «1» марта 2021 года, в со-
ответствии со ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О
пожарной безопасности" в период с 09 ч. 00 мин. до 12 ч. 00мин. « 9 » марта
2021 года, проведена внеплановая выездная проверка.

(наименование органа ГПН)

Начальником межрайонного ОНД и ПР по Алькеевскому и Спасскому
муниципальным районам РТ УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ майором внут-
ренней службы Инсаповым Радисом Раисовичем муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Старочелнинская основная общеобразо-
вательная школа» Алькеевского муниципального района Республики Татарстан
расположенного по адресу: Республика Татарстан Алькеевский муниципальный
район с. Старые Челны, ул. Полевая, д.2;

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)

государственного инспектора (государственных инспекторов) по
пожарному надзору, проводившего(-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты,

**совместно с директором МБОУ «Старочелнинская ООШ» Алькеевского уни-
ципального района Республики Татарстан Хазиповым Фанисом Харисовичем**

**В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной
безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной
безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:**

№ предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2		3	4
1.	Руководитель организации не обеспечил исправность пожарного резервуара.	п. 48 Правил противопожарного режима в РФ (утверждены постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479) – Руководитель организации обеспечивает исправность, своевременное обслуживание и ремонт наружных водопроводов противопожарного водоснабжения, находящихся на территории организации, и внутренних водопроводов противопожарного водоснабжения и организует проведение их проверок в части водоотдачи не реже 2 раз в год (весной и осенью) с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.	До 1 марта 2022 года.	
2.	На объекте защиты по окончании гарантированного срока огнезащитной эффективности огнезащитной обработки не проведена повторная обработка строительных конструкций, инженерного оборудования здания и сооружения.	п. 13 Правил противопожарного режима в РФ (утверждены постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479) – В случае окончания гарантированного срока эксплуатации огнезащитного покрытия в соответствии с технической документацией изготовителя средства огнезащиты и (или) производителя огнезащитных работ руководитель организации обеспечивает проведение повторной обработки конструкций и инженерного оборудования объектов защиты или ежегодное проведение испытаний либо обоснований расчетно-аналитическими методами, подтверждающими соответствие конструкций и инженерного оборудования требованиям пожарной безопасности.	До 1 марта 2022 года.	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательными для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящее предписание в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут: руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного самоуправления; собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Начальник межрайонного отделения НД и ПР
по Алькеевскому и Спасскому муниципальным районам
РТ УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Татарстан
(должность, фамилия, инициалы государственного
майора внутренней службы Инсапов Р.Р.
инспектора по пожарному надзору)



(подпись)

« 9 » марта 2022 г.

Предписание для исполнения получил:

(подпись)

Директор МБОУ «Старочелнинская ООШ»
Ф.Х. Хазипов

« 9 » марта 2022 г.