

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан
420088, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Академика Губкина, 50,
(843) 272-91-24, ф. 273-67-54, E-mail: mchs@kabmin.tatarstan.ru

Управление надзорной деятельности МЧС России по РТ
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Ф. Яруллина, 1
(843) 292-64-39, телефон доверия 292-64-09

ОНД по г.Казани УНД ГУ МЧС России по РТ (Вахитовский район)
420107, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Х.Такташа, 39
(843) 238-71-69, телефон доверия 238-71-79

Предписание №281/1/281

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению

«Средняя общеобразовательная татарско-русская школа № 80

с углубленным изучением отдельных предметов»

Вахитовского района г. Казани

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество,
индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения заместителя главного государственного инспектора г. Казани Республики Татарстан по пожарному надзору – заместителя начальника ОНД г. Казани по Вахитовскому району УНД ГУ МЧС России по РТ № 281 от 29.07.2013 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной безопасности» 09 августа 2013г. с 14 часов 00 мин. до 15 часов 00 мин. Продолжительность 1 час 00 минут, 14 августа 2013г. с 15 часов 00 мин. до 16 часов 00 мин. Продолжительность 1 часа 00 минут, 03 сентября 2013г. с 10 часов 00 мин. до 12 часов 00 мин., 03 сентября 2013г. с 13 часов 00 мин. до 17 часов 00 мин. и распоряжения заместителя главного государственного инспектора г. Казани Республики Татарстан по пожарному надзору – заместителя начальника ОНД г. Казани по Вахитовскому району УНД ГУ МЧС России по РТ № 282 от 29.07.2013 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной безопасности» 09 августа 2013г. с 13 часов 00 мин. до 14 часов 00 мин. Продолжительность 1 час 00 минут, 14 августа 2013г. с 13 часов 00 мин. до 15 часов 00 мин. Продолжительность 2 часа 00 минут проведена проверка инспектором отделения НД по Вахитовскому району г. Казани «Япеева» УНД ГУ МЧС России по РТ лейтенантом внутренней службы Сафиним Русланом Рашидовичем Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная татарско-русская школа № 80 с углубленным изучением отдельных предметов» Вахитовского района г. Казани по адресу: г. Казань ул. Татарстан, 40 совместно с директором школы Зиннуровым Марсом Камилевичем и заместителем директора по ХЧ Закировой Гульнаррой Мавлютовной.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Для покрытий пола в общих коридорах применяется материал с пожарной опасностью более чем В2, РП2, Д3, Т2.	ФЗ №123 от 22.07.2008г. ст.4, 151, СНиП 21-01-97*п.6.25*. В зданиях всех степеней огнестойкости и классов конструктивной пожарной опасности, кроме зданий V степени огнестойкости и зданий класса С3, на путях эвакуации не допускается применять материалы с более высокой пожарной опасностью,	20.08.2014г.	

		<p>чем:</p> <p>Г1, В1, Д2, Т2 — для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в вестибюлях, лестничных клетках, лифтовых холлах;</p> <p>Г2, В2, Д3, Т3 или Г2, В3, Д2, Т2 — для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в общих коридорах, холлах и фойе;</p> <p>Г2, РП2, Д2, Т2 — для покрытий пола в вестибюлях, лестничных клетках, лифтовых холлах;</p> <p>В2, РП2, Д3, Т2 — для покрытий пола в общих коридорах, холлах и фойе.</p>		
2.	При эксплуатации эвакуационных путей на путях эвакуации устроен турникет, препятствующий свободной эвакуации людей.	<p>Правила противопожарного режима в РФ п. 36.</p> <p>При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается устраивать пороги на путях эвакуации (за исключением порогов в дверных проемах), раздвижные и подъемно-опускные двери и ворота, вращающиеся двери и турникеты, а также другие устройства, препятствующие свободной эвакуации людей.</p>	20.08.2014г.	
3.	На дверях эвакуационных выходов из поэтажных коридоров и лестничных клеток отсутствуют приспособления для самозакрывания с уплотнением в притворах.	<p>ФЗ №123 от 22.07.2008г. ст. 4, 151, СНиП 21-01-97* п.6.18.</p> <p>Лестничные клетки, как правило, должны иметь двери с приспособлениями для самозакрывания и с уплотнением в притворах.</p> <p>В лестничных клетках допускается не предусматривать приспособления для самозакрывания и уплотнение в притворах для дверей, ведущих в квартиры, а также для дверей, ведущих непосредственно наружу.</p> <p>Двери эвакуационных выходов из помещений с принудительной противодымной защитой, в том числе из коридоров, должны быть оборудованы приспособлениями для самозакрывания и уплотнением в притворах. Двери этих помещений, которые могут эксплуатироваться в открытом положении, должны быть оборудованы устройствами, обеспечивающими их автоматическое закрытие при пожаре.</p>	20.08.2014г.	
4.	Помещения различных классов функциональной пожарной опасности не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости (чердачное помещение здание лит. А2, тепловой узел).	<p>ФЗ №123 от 22.07.2008г. ст.4, 151, СНиП 21-01-97* п.7.4.</p> <p>Части зданий и помещения различных классов функциональной пожарной опасности должны быть разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами. При этом требования к таким ограждающим конструкциям и типам противопожарных преград устанавливаются с учетом функциональной пожарной опасности помещений, величины пожарной нагрузки, степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности здания.</p>	20.08.2014г.	
5.	Запоры на дверях эвакуационного выхода не обеспечены возможностью их свободного открывания изнутри без ключа (выход с актового и спортзала, центральный выход здания лит. А на ул. Татарстан).	<p>Правила противопожарного режима в РФ п. 35.</p> <p>Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа.</p> <p>Руководителем организации, на объекте которой возник пожар, обеспечивается доступ пожарным подразделениям в закрытые помещения для целей локализации и тушения пожара.</p>	20.08.2014г.	
6.	Отсутствуют планы эвакуации людей при пожаре.	<p>Правила противопожарного режима в РФ п. 7.</p> <p>На объекте с массовым пребыванием людей (кроме жилых домов), а также на объекте с рабочими местами на этаже для 10 и более человек руководитель организации обеспечивает наличие планов эвакуации людей при пожаре.</p>	20.08.2014г.	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Инспектор отделения НД по Вахитовскому району г. Казани «Япеева» Сафин Р.Р.
(должность, фамилия, инициалы, государственного инспектора по пожарному надзору)

«03» сентября 2013 г.

Предписание для исполнения получил(а):

Япеева Р.Р.
(подпись)
«03» сентября 2013 г.

(подпись)

М.Л.П.



Япеева Р.Р.
(должность, фамилия, инициалы)

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору