

		которого нарушено или (и) не соблюдено	
1.	Пункт 4. Не оформлено письменным указанием руководителя предприятия распоряжение о предоставлении работникам электротехнического персонала прав: допускающего, ответственного руководителя работ, производителя работ.	п. 1.8.9. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003г. №6 п. 5.4., п.5.12. Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок	15.12.2018
2.	Пункт 9. Отсутствует проектная документация на электроустановки лица.	п.1.5.18., п.1.8.1. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003г. №6	15.12.2018
3.	Пункт 29. По территории лица проходят ВЛ с изолированными проводами, прокладка проводов ВЛИ осуществлена непосредственно по крыше здания лица.	п. 2.4.95., п. 2.4.57. Правил устройства электроустановок 7 изд., утвержденных приказом Минэнерго РФ от 20.05.2003 №187	15.12.2018

Информацию о выполнении пунктов настоящего предписания необходимо направить в письменной форме в установленные сроки в Приволжское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по адресу: ул. Зинина, д. 4, г. Казань, Респ. Татарстан, 420097

Невыполнение предписания в установленный срок является основанием для привлечения лица к административной ответственности в соответствии со статьей 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Вынесение настоящего предписания является основанием для проведения контрольных мероприятий по проверке полноты и правильности его исполнения.

С предписанием ознакомлен

 
(ФИО, подпись)