

	персонала, которым необходимо иметь группу по электробезопасности.	приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003г. №6	
7.	Не составлена программа подготовки к самостоятельной работе для электротехнического персонала.	п. 1.4.9. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003г. №6	04.06.2018
8.	Электроустановки не укомплектованы испытанными защитными средствами в соответствии с нормами комплектования.	1.4.2., 1.2.3. Инструкции по применению и испытанию средств защиты	04.06.2018
9.	Отсутствует проектная документация на электроустановки лица.	п.1.5.18., п.1.8.1. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003г. №6	04.07.2018
10.	В инструкциях (эксплуатационных, по охране труда) для электротехнического персонала организации имеются ссылки на отмененные правила.	п.1.8.1. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003г. №6	04.06.2018
11.	Отсутствует инструкция по предотвращению и ликвидации аварийных ситуаций в электроустановках.	п.п. 1.5.19.,1.5.20. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003г. №6	04.06.2018
12.	Не ведется оперативная документация (ПТЭЭП п.1.8.9): - оперативный журнал; - журнал учета работ по нарядам и распоряжениям; - журнал выдачи и возврата ключей от электроустановок; - отсутствует перечень работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации.	п.1.8.9. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003г. №6	04.06.2018
13.	Не составлен список работников, имеющих право ведения оперативных переговоров с энергоснабжающей организацией.	п.1.5.27 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003г. №6	04.06.2018
14.	Не составлен график планово-предупредительных ремонтов	п. 1.6.3. Правил технической эксплуатации электроустановок	04.06.2018