

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан  
ул. Академика Губкина 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088  
(843) тел. 272-91-24, ф. 272-67-54, E-mchs@kadmin.tatarstan.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по РТ  
ул. Яруллина 1, г. Казань, Республики Татарстан, 420066  
(843) 292-64-39, тел. доверия 292-64-09

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Казани  
УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Татарстан  
(Вахитовский район)  
ул. Х. Такташа, 39, г. Казань, Республики Татарстан, 420107 (843) 223-95-05.

**Предписание № 129/1/129**  
**об устранении нарушений требований пожарной безопасности,**  
**о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по**  
**предотвращению угрозы возникновения пожара**

**Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению**  
**"Лицей №116 Имени Героя Советского Союза А.С.Умеркина"**

Во исполнение распоряжения Заместителя Главного государственного инспектора г. Казани по пожарному надзору – заместителя начальника ОНД и ПР г.Казани УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ Приказчиков Д. С. № 129 от 02.08.2019 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 часов 00 мин. до 12 часов 00 мин. 09 августа 2019г., с 10 часов 00 мин. до 12 часов 00 мин. 12 августа 2019г., с 11 часов 00 мин. до 12 часов 00 мин. 29 августа 2019 г. проведена плановая выездная проверка государственными инспекторами г. Казани по пожарному надзору – старшим инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Казани УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Татарстан Загидуллин Игорем Ильсуровичем и инспектором отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Вахитовскому району г. Казани «Центральный» УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Татарстан Тегулевым Никитой Андреевичем в отношении Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Лицей №116 Имени Героя Советского Союза А.С.Умеркина" совместно с директором Мухаметзяновой Гульсирень Дусанбековной.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленных в ходе мероприятия по надзору:

№ предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	В помещениях школы расстояние от потолка до настенных звуковых оповещателей менее 150 мм.	ФЗ №123 от 22.07.2008г. ст. 4,5,6; СП 3.13130.2009 п.4.4; НПБ 104-2003 п.3.21.  Настенные звуковые и речевые оповещатели должны располагаться таким образом, чтобы их верхняя часть была на расстоянии не менее 2,3 м от уровня пола, но расстояние от потолка до верхней части оповещателя должно быть не менее 150 мм.	01.08.2020г.	