

Министерство Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан

(наименование территориального органа МЧС России)

ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088
(843) 221-61-52, ф. (843) 221-61-54, телефон доверия (843) 288-46-96, e-mail: gu.rt@tatar.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

Главного управления МЧС России по Республике Татарстан

(наименование органа государственного надзора)

ул. Ф. Яруллина, 1, г. Казань, Республика Татарстан, 420066, (843)288-45-07 e-mail: undpr-rt@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Казани

Управления надзорной деятельности и профилактической работы

ГУ МЧС России по РТ (Вахитовский район)

420107, г. Казань, ул. Х. Такташа, 39, тел/факс: (843) 223-95-05

Предписание №57

об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности

Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица)

«Лицей №116 имени героя Советского Союза А.С. Умеркина» Вахитовского района г. Казани

(фамилия имя отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение решения заместителя начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы города Казани по Вахитовскому району управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Татарстан (Заместителя главного государственного инспектора города Казани по пожарному надзору) подполковника внутренней службы Нургалиева Камиля Фаниловича № 57 от 04.07.2022г, ст. 6 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»,

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

в период: с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. «06» июля 2022г.; с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. «08» июля 2022г.; с 14 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. «19» июля 2022г. Шпраер Виктором Викторовичем государственным инспектором по пожарному надзору – дознавателем отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Вахитовскому району г. Казани «Центральный» управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Татарстан,

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку)

проведено контрольное (надзорное) мероприятие в отношении: МБОУ «Лицей №116 имени героя Советского Союза А.С. Умеркина» Вахитовского района г. Казани, адрес осуществления деятельности: 420015, РТ, г. Казань, ул. Жуковского, 18

(наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с: заместителем директора по административно хозяйственной части МБОУ «Лицей №116 имени героя Советского Союза А.С. Умеркина» Вахитовского района г. Казани Ибрагимовым Алмазом Альбертовичем.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), лиц, участвующих при проверке)

В соответствии с требованиями ст. 37 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе контрольного (надзорного) мероприятия:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием места выявленного нарушения	Ссылка на нормативный правовой акт и (или) нормативный документ по пожарной безопасности с указанием его структурной единицы, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения	Отметка об устранении нарушения (подпись)
Общие нарушения:				
1.	Запорное устройство на обводной линии счетчиков воды не оборудовано	ФЗ №123 от 22.07.2008г, ч.4 ст. 4; п.1 ч.1 ст.6; СНиП	15.05.2023	

	электроприводом с пуском от кнопок, установленных у пожарных кранов, или от устройств (систем) противопожарной автоматики.	2.04.01-85* п.11.7*; СП 30.13330.2012 п.7.2.9.		
2.	На объекте защиты отсутствует техническая документация на системы противопожарной защиты.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации в РФ п.54.	15.05.2023	
3.	Отсутствует возможность доступа пожарных с автолестниц или автоподъемников в любое помещение.	ФЗ №123 от 22.07.2008г. ч.4 ст. 4; п.1 ч.1 ст.6; СНиП 2.07.01-89* прилож.1* п.2*.	15.05.2023	
4.	Не во всех помещениях установлены автоматические пожарные извещатели (кабинет стоматолога, кабинет заместителя директора по административно хозяйственной части, кабинет №22, 30, 38, 41)	ФЗ №123 от 22.07.2008г. ч.4 ст. 4; п.1 ч.1 ст.6, ст.78; СНиП 21-01-97* п.1.5*, 1.6*. СП 5.13130.2009 приложение А; НПБ 110-03 п.4.	15.05.2023	
Здание старших классов.				
5.	На лестничной клетке для сообщения между подвальным этажом и первым этажом должны быть противопожарные перегородки 1-го типа с устройством на одном из входов (выходов) – тамбур-шлюза с подачей воздуха при пожаре.	ФЗ №123 от 22.07.2008г. ч.4 ст. 4; п.1 ч.1 ст.6; СНиП 21-01-97* п. 7.23, СП 4.13130.2013 п. 4.18.	15.05.2023	
6.	Запоры на дверях эвакуационных выходов с 1-ого этажа не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации в РФ п.26.	15.05.2023	
7.	Звуковые сигналы системы оповещения и управления эвакуацией людей в случае пожара не обеспечивают должный уровень звука (тихое звучание оповещателей).	ФЗ №123 от 22.07.2008г. ч.4 ст. 4; п.1 ч.1 ст.6; СП 3.13130.2009 п.4.1; НПБ 104-2003 п.3.14.	15.05.2023	
8.	При эксплуатации эвакуационных путей и выходов не обеспечивается соблюдение проектных решений (отсутствуют ступени у выхода из малого спортзала).	Правила противопожарного режима в Российской Федерации в РФ п.23.	15.05.2023	
Здание школы (начальные классы).				
9.	Запоры на дверях эвакуационного выхода на втором этаже не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации в РФ п.26.	15.05.2023	
10.	Планы эвакуации не соответствуют требованиям ГОСТ Р 34428-2018.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации в РФ п.5.	15.05.2023	
11.	Ширина лестничной площадки менее ширины марша (лестничная клетка в столовую).	ФЗ №123 от 22.07.2008г. ч.4 ст. 4; п.1 ч.1 ст.6; СНиП 21-01-97* п.6.31*.	15.05.2023	
12.	Двери эвакуационных выходов на путях эвакуации не открывается по направлению выхода из здания (2-ой этаж).	1. ФЗ №123 от 22.07.2008г. ч.4 ст. 4; п.1 ч.1 ст.6; СНиП 21-01-97* п. 6.17.	15.05.2023	
13.	Высота горизонтальных участков путей эвакуации в свету менее 2 м (коридор возле лестничной клетки в столовую).	ФЗ №123 от 22.07.2008г. ч.4 ст. 4; п.1 ч.1 ст.6; СНиП 21-01-97* п.6.27.	15.05.2023	

Соблюдение требований пожарной безопасности, а также выполнение предписания и иных законных требований должностных лиц пожарной охраны является обязательным для руководителя организации.

В соответствии со ст. 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут:

– собственники имущества;

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Указанные лица, иные граждане за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности могут быть привлечены к дисциплинарной, административной или уголовной ответственности в соответствии с действующим законодательством.

Обжалование решений надзорного органа, действий (бездействия) его должностных лиц при осуществлении федерального государственного пожарного надзора осуществляется в порядке, установленном главой 9 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Дознаватель отделения НД и ПР
по Вахитовскому району г. Казани «Центральный»
УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ Шпраер В.В.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора
по пожарному надзору)

(подпись)

М.М.П.*

« » 20 22 г.

Предписание для исполнения получил(а):

(подпись)

зам. директора по АХЗ

(должность)



Шрашмов А.А.

(фамилия, инициалы)

«19» июль 20 22 г.

* Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.