



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ  
(РОСТЕХНАДЗОР)

**Приволжское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору**

**(Приволжское управление)**

ул. Зинина, д. 4, г. Казань, Респ. Татарстан, 420097

Телефон: 8(843) 231-17-77 Факс: 8(843) 231-17-77

Email: priemnaya@gosnadzor.ru

## ПРЕДПИСАНИЕ № П-43-13-102-69

Директору

МБОУ «Школа №70»

Масловой Наталье Петровне

Юридический адрес:

ул. Краснококшайская, д.178, г.

Казань, Республика Татарстан, 420033

«14» марта 2018 г.

Помощник руководителя – и. о. начальника Казанского территориального отдела Приволжского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Н. С. Григорьев, государственный инспектор Казанского территориального отдела Приволжского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Д.Д. Поляков

(должность, фамилия и инициалы лица, выдавшего предписание)

на основании Акта проверки от 14.03.2018 г. № 43-13-102-69, составленного в отношении Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа № 70 с углубленным изучением отдельных предметов" Кировского района г.Казани, далее МБОУ «Школа №70», зарегистрированного по адресу: 420033, Республика Татарстан, г. Казань, Краснококшайская, д.178.

в присутствии:

Козлова Оксана Петровна

– заместитель директора по хоз.работе

(ФИО, должность, наименование организации)

### ПРЕДПИСЫВАЮТ

принять меры в отношении выявленных нарушений в установленные сроки:

№ пп	Характер нарушения, изложенный в соответствии с формулировкой закона, нормативного правового акта, нормативного технического документа	Наименование нормативного документа и номер его пункта, требования которого нарушены (не соблюдены)	Сроки устранения нарушений
------	--	---	----------------------------

№ пп	Характер нарушения, изложенный в соответствии с формулировкой закона, нормативного правового акта, нормативного технического документа	Наименование нормативного документа и номер его пункта, требования которого нарушены (не соблюдены)	Сроки устранения нарушений
<b>Школа №70</b>			
1	Соответствующим приказом не назначен заместитель ответственного за электрохозяйство	п.1.2.7 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных приказом Минэнерго России №6 от 13.01.2003г., зарегистрированных Министерством юстиции России от 22.01.03г. № 4145	14.06.2018
2	Не представлены акты приемки электроустановок в эксплуатацию после капитального ремонта	п.1.8.1, п.1.6.14 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных приказом Минэнерго России № 6 от 13.01.2003г., зарегистрированных Министерством юстиции России от 22.01.03г. № 4145	14.06.2018
3	Категория надежности электроснабжения МБОУ «Школа №70» не соответствует требованиям правил	п.1.2.17 Правил устройства электроустановок, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 08.07.2002 №204, п.5 СП 31-110-2003	14.06.2018
4	Фактически смонтированная электроустановка не соответствует проектному решению (не смонтирована система молниезащиты)	п.1.3.8 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных приказом Минэнерго России №6 от 13.01.2003г., зарегистрированных Министерством юстиции России от 22.01.03г. № 4145	14.06.2018
5	Не в полном объеме представлены протоколы измерения сопротивления изоляции электропроводки МБОУ «Школа №70»	глава 1.8. Правил устройства электроустановок, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 09.04.2003 №150, приложение №3, 3.1 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных приказом Минэнерго России №6 от 13.01.2003г., зарегистрированных Министерством юстиции России от 22.01.03г. № 4145.	14.06.2018
6	Не представлен протокол измерения сопротивления	глава 1.8. Правил устройства электроустановок, утвержденных	14.06.2018

№ пп	Характер нарушения, изложенный в соответствии с формулировкой закона, нормативного правового акта, нормативного технического документа	Наименование нормативного документа и номер его пункта, требования которого нарушены (не соблюдены)	Сроки устранения нарушений
	заземляющего устройства МБОУ «Школа №70»	приказом Минэнерго РФ от 09.04.2003 №150, приложение №3, 3.1 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных приказом Минэнерго России №6 от 13.01.2003г., зарегистрированных Министерством юстиции России от 22.01.03г. № 4145.	
7	Не представлен протокол испытания трансформаторов тока до 1 кВ МБОУ «Школа №70»	глава 1.8. Правил устройства электроустановок, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 09.04.2003 №150, приложение №3, 3.1 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных приказом Минэнерго России №6 от 13.01.2003г., зарегистрированных Министерством юстиции России от 22.01.03г. № 4145.	14.06.2018
8	Не представлен протокол испытания электродвигателей переменного тока МБОУ «Школа №70»	глава 1.8. Правил устройства электроустановок, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 09.04.2003 №150, приложение №3, 3.1 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных приказом Минэнерго России №6 от 13.01.2003г., зарегистрированных Министерством юстиции России от 22.01.03г. № 4145.	14.06.2018
9	Не в полном объеме представлены протоколы проверки действия расцепителей автоматических выключателей МБОУ «Школа №70»	глава 1.8. Правил устройства электроустановок, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 09.04.2003 №150, приложение №3, 3.1 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных приказом Минэнерго России №6 от 13.01.2003г., зарегистрированных Министерством юстиции России от 22.01.03г. № 4145.	14.06.2018

№ пп	Характер нарушения, изложенный в соответствии с формулировкой закона, нормативного правового акта, нормативного технического документа	Наименование нормативного документа и номер его пункта, требования которого нарушены (не соблюдены)	Сроки устранения нарушений
10	Не представлен протокол проверки срабатывания устройства АВР	глава 1.8. Правил устройства электроустановок, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 09.04.2003 №150, приложение №3, 3.1 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных приказом Минэнерго России №6 от 13.01.2003г., зарегистрированных Министерством юстиции России от 22.01.03г. № 4145	14.06.2018
11	Конструкция, исполнение, способ установки, класс и характеристики изоляции применяемых машин, аппаратов, приборов и прочего электрооборудования, а также кабелей и проводов (кабельного ящика в подвале) не соответствуют параметрам сети, режимам работы и требованиям соответствующих глав ПУЭ	п.1.1.20 Правил устройства электроустановок, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 08.07.2002 №204	14.06.2018
12	К дополнительной системе уравнивания потенциалов не подключены доступные к прикосновению сторонние электропроводящие части (корпус вытяжной вентиляции, корпус кухонного электрооборудования) в помещении столовой	п.7.1.88 Правил устройства электроустановок, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 08.07.2002 №204	14.06.2018
13	Отсутствует проектная документация на внутреннее электроснабжение со всеми последующими изменениями	п.1.8.1 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных приказом Минэнерго России № 6 от 13.01.2003г., зарегистрированных Министерством юстиции России от 22.01.03г. № 4145	14.06.2018

Информацию о выполнении пунктов настоящего предписания необходимо направить в письменной форме в установленные сроки в Приволжское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по адресу: ул. Зинина, д. 4, г. Казань, Республика Татарстан, 420097.

Невыполнение предписания в установленный срок является основанием для привлечения лица к административной ответственности в соответствии со статьей 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Вынесение настоящего предписания является основанием для проведения контрольных мероприятий по проверке полноты и правильности его исполнения.

Директор МБОУ «Школа №70»

С предписанием ознакомлен

Н.П. Маслова

(ФИО, подпись)

Сведения об отказе в ознакомлении с предписанием и отказе от подписи

Лица, вынесшие предписание:

Начальник  
Казанского территориального  
отдела

(подпись)

Н. С. Григорьев

(ФИО)

Государственный инспектор  
Казанский территориальный отдел

(подпись)

Д.Д. Поляков

(ФИО)

Экземпляр предписания на 5 листах для исполнения получен  
Директор МБОУ «Школа №70»

(должность, ФИО, подпись, дата)

Н.П. Маслова

14.03.18