

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

**Главное управление МЧС России по Республике Татарстан
ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088
(843) 279-91-24, факс 273-67-54, телефон доверия 227-45-07**

**Управление надзорной деятельности и профилактической работы
ГУ МЧС России по Республике Татарстан
ул. Ф. Яруллина, 1, г. Казань, Республика Татарстан, 420066, (843) 227-45-07**

Межрайонное ОНД и ПР по Алькеевскому и Спасскому муниципальным районам
(наименование органа государственного пожарного надзора)

**ул. Солнечная, д. 12, с. Базарные Матахи Алькеевского район, Республика Татарстан,
422870, (884346) 21-5-77**

(указывается адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона)

Предписание № 67/1/28

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Законному представителю юридического лица директору муниципального

(полное наименование органа государственной власти, и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) индивидуального предпринимателя,

бюджетного общеобразовательного учреждения «Юхмачинская средняя общеобразовательная школа» Алькеевского муниципального района Республики Татарстан

Чулкову Петру Александровичу

Физического лица – правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника, имущества и т. п.)

Во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора Алькеевского и Спасского муниципальных районов РТ по пожарному надзору № 67 от « 28 » сентября 2017 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" в период с 09 ч. 00 мин. « 6 » октября 2017 года по 12 ч. 00 мин. « 6 » октября 2017 года, проведена внеплановая выездная проверка.

(наименование органа ГПН)

Старшим инспектором межрайонного ОНД и ПР по Алькеевскому и Спасскому муниципальным районам УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ, капитаном внутренней службы Инсаловым Радисом Раисовичем

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии))

государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего(-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Юхмачинская средняя общеобразовательная школа» Алькеевского муниципального района Республики Татарстан, расположенного по адресу: Республика Татарстан Алькеевский муниципальный район с. Юхмачи, ул. Школьная, д. 10а, с. Аппаково, ул. Мира д. 1.

совместно с директором МБОУ «Юхмачинская СОШ» Алькеевского муниципального района Республики Татарстан Чулковым Петром Александровичем

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее при наличии) лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ « О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2	3	4	5
1.	Здание школы не обеспечено нормативным наружным водоснабжением для тушения пожара.	ст. 151 федерального закона РФ № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.5.2 табл. 2 СП 8 131 30 2009 «Источники наружного противопожарного водоснабжения» Прим. 2 - В случае, если мощность наружных водопроводных сетей недостаточна для подачи расчетного количества воды для тушения пожара, то предусматривается устройство подземных резервуаров. п. 9.10 СП 8.13130 - 2009г. Свод правил. «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности». - Количество пожарных резервуаров или искусственных водоемов должно быть не менее двух, при этом в каждом из них должно храниться 50% объема воды на пожаротушение.	До 01.10.18г.	✓
2.	Не проведено эксплуатационные испытания наружных пожарных лестниц.	п. 24 Правил противопожарного режима в РФ (утверждены постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 года № 390), п. 24. Руководитель организации обеспечивает содержание наружных пожарных лестниц и ограждений на крышах (покрытиях) зданий и сооружений в исправном состоянии, организует не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц и ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний, а также периодического освидетельствования состояния средств спасения с высоты в соответствии с технической документацией или паспортом на такое изделие.	До 01.10.18г.	
3.	В здании школы с. Юхмачи и начальной школе с. Аппаково не проводилась проверка качества огнезащитной обработки деревянных конструкций чердачных помещений школы.	п. 21 Правил противопожарного режима в РФ (утверждены постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 года № 390) – Руководитель организации обеспечивает устранение повреждений толстослойных напыляемых составов, огнезащитных обмазок, штукатурки, облицовки плитными, листовыми и другими огнезащитными материалами, в том числе на краске, комбинации этих материалов, в том числе с тонкослойными вспучивающимися покрытиями строительных конструкций.	До 01.10.18г.	

№ предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
				1
		ций, горючих отделочных и теплоизоляционных материалов, воздуховодов, металлических опор оборудования и эстакад, а также осуществляет проверку качества огнезащитной обработки (пропитки) в соответствии с инструкцией завода-изготовителя с составлением протокола проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки). Проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) при отсутствии в инструкции сроков периодичности проводится не реже 1 раза в год.		

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательными для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устраниению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящее предписание в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;

руководители органов местного самоуправления;

собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;

иные граждане


Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший инспектор межрайонного ОНД и ПР по Алькеевскому и Спасскому муниципальным районам УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Татарстан капитаном внутренней службы Инсапов Р.Р.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

« 6 » октября 2017г.

Предписание для исполнения получил:



(подпись)

Директор МБОУ «Юхмачинская СОШ» Чулков П.А.

(должность, фамилия, инициалы)



(подпись)

« 6 » октября 2017г.

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору