

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан  
ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088  
(843) 279-91-24, ф. 273-67-54, телефон доверия 292-64-09

Управление надзорной деятельности и ПР Главного управления  
МЧС России по Республике Татарстан  
ул. Ф. Яруллина, 1, г. Казань, Республика Татарстан, 420066, (843) 227-45-07

Отдел надзорной деятельности и ПР по г. Казани (Московский район)  
ул. Восстания, 100, г. Казань, Республика Татарстан, 420095, 212-54-16

### **Предписание № 62 / 1 / 49**

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара**

#### **МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ** **"ЛИЦЕЙ-ИНТЕРНАТ №2" МОСКОВСКОГО РАЙОНА Г. КАЗАНИ**

(полное наименование органа государственной власти, и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя,

физического лица - правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора г. Казани по пожарному надзору № 62  
(наименование органа ГПН)

от "13" июля 2021 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" в период с 10 ч 00 мин. "22" 07 2021 г. по 15 ч 00 мин. "29" 07 2021 г. проведена проверка

начальником отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Московскому району г. Казани «Восход» Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Татарстан майором внутренней службы Темирбулатовым Рустамом Равильевичем  
(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии))

государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,

#### **МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ** **"ЛИЦЕЙ-ИНТЕРНАТ №2" МОСКОВСКОГО РАЙОНА Г. КАЗАНИ**

г. Казань, ул. Бакалейная, 41, Ш. Усманова, 11 к. 2

проводившего (-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органов власти, органов местного самоуправления)  
совместно с зам. директора по АХЧ Шамсеевым Р. И.  
(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии) лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
Здание (Бакалейная, 41А)				
1.	-руководитель организации в соответствии с технической документацией изготовителя не обеспечил проверку огнезадерживающих устройств (заслонок, шиберов, клапанов и др.) в воздуховодах, устройств блокировки вентиляционных систем с автоматическими установками пожарной сигнализации, автоматических устройств отключения общеобменной вентиляции и кондиционирования при пожаре, в том числе пищеблока с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.	п. 42 Правил противопожарного режима в РФ;	01.06.2022г.	
2.	-над эвакуационными выходами, непосредственно наружу или ведущими в безопасную зону частично отсутствуют световые оповещатели "Выход".	Ст. 4, ст.6 Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008, ст. 46 Федерального закона №184-ФЗ, п. 54 Правил противопожарного режима в РФ;	01.06.2022г.	
3.	-помещения хоз. блока не оборудованы системой автоматической установкой пожарной сигнализации.	Ст. 4, ст.6 Федерального закона №123-ФЗ, ст. 46 Федерального закона №184-ФЗ, табл.3 НПБ 110-03;	01.06.2022г.	
4.	-в помещении пищеблока установлены дымовые извещатели системы автоматической установкой пожарной сигнализации вместо тепловых извещателей.	Ст. 4, ст.6 Федерального закона №123-ФЗ, ст. 46 Федерального закона №184-ФЗ, табл.3 НПБ 110-03;	01.06.2022г.	
5.	-в помещениях пищеблока размещение точечных пожарных извещателей не произведено с учетом воздушных потоков в защищаемом помещении, вызываемых приточной или вытяжной вентиляцией, при этом расстояние от извещателя до вентиляционного отверстия составляет менее 1 м.	Ст. 4, ст. 6 Федерального закона №123-ФЗ, ст. 46 Федерального закона №184-ФЗ, НПБ 88-2001 п. 12.19;	01.06.2022г.	
6.	-руководителем организации не обеспечено укомплектованность пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода исправными пожарными рукавами, ручными пожарными стволами.	п. 50 Правил противопожарного режима в РФ;	01.06.2022г.	
7.	-помещения разных классов функциональной пожарной опасности не разделены противопожарной преградой с нормируемым пределом огнестойкости, а именно входы в подвальное помещение не выгорожены противопожарными дверьми.	ст. 4, ст. 6 Федерального закона №123, ст. 46 Федерального закона №184-ФЗ, СНиП 21-01-97* п.7.4;	01.06.2022г.	

8.	-не проведена проверка на исправность сетей источников внутреннего противопожарного водоснабжения в части водоотдачи (не реже 2 раз в год весной и осенью) с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.	п. 48 Правил противопожарного режима в РФ;	01.06.2022г.	
9.	-руководителем организации не организована перекатка пожарных рукавов (не реже 1 раза в год) с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.	п. 50 Правил противопожарного режима в РФ;	01.06.2022г.	
10.	-руководителем организации не обеспечено наличие в помещении пожарного поста (диспетчерской) инструкции о порядке действия дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (устройств, систем) противопожарной защиты объекта защиты. Пожарный пост не обеспечен ручными электрическими фонарями из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного, средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного.	п. 56 Правил противопожарного режима в РФ;	01.06.2022г.	
11.	-руководителем организаций не организовано не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре, ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.	п. 17 Правил противопожарного режима в РФ;	01.06.2022г.	
12.	-руководителем организации не организована разработка планов эвакуации людей при пожаре.	п. 5 Правил противопожарного режима в РФ;	01.06.2022г.	
13.	-аппараты, предназначенные для отключения электроснабжения складских помещений расположены не снаружи.	п. 293 Правил противопожарного режима в РФ;	01.06.2022г.	
14.	-на объекте защиты отсутствует исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта.	Правила противопожарного режима в РФ п. 54.	01.06.2022г.	
15.	-направление движения к источникам противопожарного водоснабжения на фасаде здания не обозначено указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения.	п. 48 Правил противопожарного режима в РФ;	01.06.2022г.	
16.	-в подвальных помещениях складировается сгораемый материал.	п. 16 Правил противопожарного режима в РФ;	01.06.2022г.	
17.	-двери, отделяющие поэтажные коридоры от лестничных клеток на всех этажах не оборудованы приспособлениями для самозакрывания с уплотнением в притворе.	п. 24 Правил противопожарного режима в РФ	01.06.2022г.	

18.	-руководителем организации не обеспечено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" помещений (пожарных отсеков) помещения электрощитовой, складские помещения, помещение бельевой, хозяйственный блок с обозначением их категорий (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности) и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны и на установках в зоне их обслуживания на видном месте.	п. 12 Правил противопожарного режима в РФ;	01.06.2022г.	
19.	-помещение электрощитовой, складские помещения, помещение бельевой не имеют устройства для самозакрывания с уплотнением в притворе.	ч. 8 ст. 88, ст. 4, ст. 6 Федерального закона №123, ст. 46 Федерального закона №184	01.06.2022г.	
20.	-помещение пожарного поста (пультовая) не оборудовано аварийным освещением.	п. 12.55 НПБ 88-2001, Ст. 4, ст. 6 Федерального закона №123-ФЗ, ст. 46 Федерального закона №184-ФЗ;	01.06.2022г.	
21.	-при эксплуатации эвакуационных путей и выходов на первом этаже холла размещен учебный класс, не обеспечивается соблюдение проектных решений (в части освещенности, количества, размеров и объемно-планировочных решений эвакуационных путей и выходов, а также наличия на путях эвакуации знаков пожарной безопасности) в соответствии с требованиями части 4 статьи 4 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	п. 23 Правил противопожарного режима в РФ;	01.06.2022г.	
22.	-не подтверждено проведение практической тренировки по отработке плана эвакуации людей в случае пожара.	Ст. 4, ст.6 Федерального закона №123-ФЗ, ст. 46 Федерального закона №184-ФЗ, п. 9 Правил противопожарного режима в РФ.	01.06.2022г.	
Здание (Ш. Усманова, 11 к. 2)				
23.	-помещения первого, второго, третьего этажей, в том числе пищеблок не в полном объеме оборудованы системой автоматической установкой пожарной сигнализации.	Ст. 4, ст.6 Федерального закона №123-ФЗ, ст. 46 Федерального закона №184-ФЗ, табл.3 НПБ 110-03;	01.06.2022г.	
24.	-руководителем организаций не организовано не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре, ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.	п. 17 Правил противопожарного режима в РФ;	01.06.2022г.	

25.	-не проведена проверка на исправность сетей источников внутреннего противопожарного водоснабжения в части водоотдачи (не реже 2 раз в год весной и осенью) с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.	п. 48 Правил противопожарного режима в РФ;	01.06.2022г.	
26.	-руководителем организации не организована перекачка пожарных рукавов (не реже 1 раза в год) с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.	п. 50 Правил противопожарного режима в РФ;	01.06.2022г.	
27.	-руководитель организации в соответствии с технической документацией изготовителя не обеспечил проверку огнезадерживающих устройств (заслонок, шиберов, клапанов и др.) в воздуховодах, устройств блокировки вентиляционных систем с автоматическими установками пожарной сигнализации, автоматических устройств отключения общеобменной вентиляции и кондиционирования при пожаре в пищеблоке с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.	п. 42 Правил противопожарного режима в РФ;	01.06.2022г.	
28.	-руководителем организации не в полном объеме обеспечена укомплектованность пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода исправными пожарными рукавами, ручными пожарными стволами.	п. 50 Правил противопожарного режима в РФ;	01.06.2022г.	
29.	-руководителем организации не обеспечено наличие в помещении пожарного поста (диспетчерской) инструкции о порядке действия дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (устройств, систем) противопожарной защиты объекта защиты. Пожарный пост не обеспечен ручными электрическими фонарями из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного, средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного.	п. 56 Правил противопожарного режима в РФ;	01.06.2022г.	
30.	-на объекте защиты отсутствует исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта.	п. 54 Правил противопожарного режима в РФ;	01.06.2022г.	
31.	-направление движения к источникам противопожарного водоснабжения на фасаде здания не обозначено указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения.	п. 48 Правил противопожарного режима в РФ;	01.06.2022г.	
32.	-в подвальных помещениях складировается сгораемый материал.	п. 16 Правил противопожарного режима в РФ;	01.06.2022г.	

33.	-руководителем организации не обеспечено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" помещений (пожарных отсеков) помещения электрощитовой, серверной с обозначением их категорий (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности) и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны и на установках в зоне их обслуживания на видном месте.	п. 12 Правил противопожарного режима в РФ;	01.06.2022г.	
34.	-помещение электрощитовой не имеет устройства для самозакрывания с уплотнением в притворе.	ч. 8 ст. 88, ст. 4, ст. 6 Федерального закона №123, ст. 46 Федерального закона №184-ФЗ;	01.06.2022г.	
35.	-помещение пожарного поста (пультовая) не оборудовано аварийным освещением.	п. 12.55 НПБ 88-2001, Ст. 4, ст. 6 Федерального закона №123-ФЗ, ст. 46 Федерального закона №184-ФЗ	01.06.2022г.	
36.	-в помещении электрощитовой места пересечения противопожарных преград с различными инженерными и технологическими коммуникациями не заделаны негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость.	п. 15 Правил противопожарного режима в РФ.	01.06.2022г.	
37.	-помещения не в полном объеме оборудованы первичными средствами пожаротушения.	п. 397 прил. 1 Правил противопожарного режима в РФ.	01.06.2022г.	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а так же за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Начальник отдела НД и ПР по Московскому району г. Казани «Восход»

УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ Темирбулатов Р. Р.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора

(подпись)

29 07 2021 г.

Предписание для исполнения получил:

29 07 2021 г.

И.о. директора Р.М. Ханни  
(должность, фамилия, инициалы)