



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)

Приволжское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору

(Приволжское управление)

ул. Зинина, д. 4, г. Казань, Респ. Татарстан, 420097
Телефон: 8(843) 231-17-77 Факс: 8(843) 231-17-77
E-mail: priemnaya@technadzor.ru

ПРЕДПИСАНИЕ № П-3169/1

Законному представителю

МБОУ Средняя общеобразовательная татарско-русская школа 113 с углубленным изучением отдельных предметов Ново-Савиновского района г.Казани, (МБОУ Средняя общеобразовательная татарско-русская школа 113 с углубленным изучением отдельных предметов Ново-Савиновского района г.Казани,)

Юридический адрес: 420037, ул. Адоратского, 36а, тел 522-51-31 521-87-83

«30» октября 2015 г.

Государственный инспектор, Казанского территориального отдела Приволжского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Э.Р. Нигматзанова, Л.Г.Циркунова

(должность, фамилия и инициалы лица, выдавшего предписание)

на основании Акта проверки от 27.10.2015 г. № А-3169, составленного в отношении МОУ Средняя общеобразовательная татарско-русская школа 113 с углубленным изучением отдельных предметов Ново-Савиновского района г.Казани, (МБОУ Средняя общеобразовательная татарско-русская школа 113 с углубленным изучением отдельных предметов Ново-Савиновского района г.Казани,), зарегистрированного по адресу: 420037, ул. Адоратского, 36а, тел 522-51-31 521-87-83

в присутствии:

(ФИО, должность, наименование организации)

Волкова Галина Александровна

– зам. директора по АХЧ, МОУ Средняя общеобразовательная татарско-русская школа 113 с углубленным изучением отдельных предметов Ново-Савиновского района г.Казани,

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившие проверку:

Циркунова Любовь Геннадьевна – государственный инспектор;

Нигматзанова Эльза Равилевна – государственный инспектор.

При проведении проверки присутствовали:

(ФИО, должность, наименование организации)

Волкова Галина Александровна – зам. директора по АХЧ, МОУ Средняя общеобразовательная татарско-русская школа 113 с углубленным изучением отдельных предметов Ново-Савиновского района г.Казани,.

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

№ пп	Характер нарушения, изложенный в соответствии с формулировкой закона, нормативного правового акта, нормативного технического документа	Наименование нормативного документа и номер его пункта, требования которого нарушены (не соблюдены)	Лица, допустившие нарушения
1	Отсутствуют ответственные лица, прошедшие проверку знаний в установленном порядке и имеющие соответствующие группы по электробезопасности, которые обязаны участвовать в разработке и внедрении мероприятий по рациональному потреблению электрической энергии	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, п.1.2.3	Ахтариева Илюза Исмагиловна, Директор
2	Не проведены испытания и измерения параметров электрооборудования	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, п.1.2.2	Ахтариева Илюза Исмагиловна, Директор

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): **не проверялось.**

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора): **не проверялось.**

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), **внесена.**

(заполняется при проведении выездной проверки)


(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)