

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан
(наименование территориального органа МЧС России)
ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России,
номер телефона, электронный адрес)

Управление надзорной деятельности и профилактических работ ГУ МЧС России по РТ
Ул. Ф. Яруллина, 1, г. Казань, Республика Татарстан, 420066
(843) 292-64-39, телефон доверия 292-64-09

Отдел надзорной деятельности по г. Казани УНД и ПР ГУ МЧС РФ по РТ
(Ново-Савиновский)
420133 Республика Татарстан г. Казань ул. Адоратского, 20

Предписание № 77/1/176

по устранению нарушений требований пожарной безопасности
Муниципальному образовательному учреждению «Школа №113 с углубленным изучени-
ем отдельных предметов» Ново-Савиновского района г.Казани
(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя
(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения заместителя начальника УНД г. Казани по Ново-Савиновскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по республике Татарстан № 176 от 1 октября 2015 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной безопасности» 14 октября 2015г проведена проверка государственным инспектором г.Казани по пожарному надзору – старшим дознавателем отдела надзорной деятельности г.Казани по Ново-савиновскому району г.Казани УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Татарстан **Щенниковым Романом Вячеславовичем** МОУ «Школа №113 с углубленным изучением отдельных предметов» расположенная по адресу г.Казань ул.Адоратского, д.36а совместно с директором школы №113 И.И. Ахтариевой.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ “О пожарной безопасности” необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись, печать) (указывать только подмен)
1	2		3	4
Общие нарушения				
I.	эвакуационная дверь второго этажа закрыта на замок (соединяющая школу и «Гимназию №13)	(ППР №390 от 25.04.2012 года п.35);	До 20.08.2016г.	

2.	стены первого этажа отделаны материалом с неизвестными характеристиками пожарной опасности	(п.6.25* СНиП 21-01-97*)	До 20.08.2016г.	
----	--	--------------------------	--------------------	--

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший дознаватель г. Казани ОНД по Ново-Савиновскому району
УИД и ПРГУ МЧС России по Республике Татарстан

«16» 10 2015 г.

 Шенников Р.В.

Предписание для исполнения получил:


(подпись)

«___» 20___ г.

(подпись, фамилия, инициалы)