

КНМ 16210061000200677641 от 07.09.2021г.



## МЧС РОССИИ

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан  
ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088  
(843) 221-61-52, ф. (843) 221-61-54, телефон доверия (843) 288-46-96

Управление надзорной деятельности и профилактической работы  
Главного управления МЧС России по Республике Татарстан  
ул. Ф.Яруллина, 1, г. Казань, Республика Татарстан, 420066, (843) 288-45-07

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Казани  
(Ново-Савиновский район)  
ул. Адоратского, 20, г. Казань, Республика Татарстан, 420133,  
тел.(843) 288-45-72, факс (843) 288-45-72

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора. номер телефона. электронный адрес)

### **ПРЕДПИСАНИЕ ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 127/3**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,  
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2- арендатор, 3- должностное лицо)

вручается: МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №132 с углубленным изучением иностранных языков» Ново-Савиновского района г. Казани ИНН 1657027956

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения заместителя Главного государственного инспектора г. Казани по пожарному надзору – заместителя начальника ОНД и ПР по г. Казани УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ Емежеева Р.В. №127 от «07» сентября 2021года в период с 10ч. 00мин. «13» сентября 2021г. по 14ч. 00мин. «14» сентября 2021г. проведена плановая выездная проверка старшим дознавателем отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Казани Управления надзорной деятельности и профилактической

ской работы Главного управления МЧС России по Республике Татарстан, старшим лейтенантом внутренней службы Толовенковым Владимиром Юрьевичем; в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица: заместитель директора по АХЧ Гайкова А.И.

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.				
1.	<i>Контрольно-приемные приборы установок пожарной сигнализации установлены в месте не с круглосуточным пребыванием дежурного персонала</i>	<i>ФЗ – 123, п.3 ст. 83; п. 13.14.5 СП 5.13130.2009г.</i>	<i>01.08.2022г.</i>	
2.	<i>Части зданий и помещения различных классов функциональной пожарной опасности не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами, а именно дверь библиотеки не выгорожены сертифицированной противопожарной дверью от помещений другого класса функционального назначения</i>	<i>ст.4 Федерального закона №123-ФЗ, п.4.1 СП 4.13130.2013 Ограничение распространения пожара на объектах защиты</i>	<i>01.08.2022г.</i>	
3.	<i>Двери, предусмотренные проектной документацией, ведущие в фойе спорт-зала и библиотеки сняты</i>	<i>пп. Д, п.16 Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации".</i>	<i>01.08.2022г.</i>	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Старший дознаватель ОНД и ПР по г. Казани  
УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ  
старший лейтенант внутренней службы Толовенков В.Ю.



должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора (подпись)

МЧС РОССИИ

Управление государственного пожарного надзора МЧС России по Республике Татарстан  
ул. Аделякшина Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088  
(843) 221-61-52, ф. (843) 221-61-54, телефон доверия (843) 288-46-96

Предписание для исполнения получил(а):

директор МБОУ «Школа №132»  
Калинина С.А.



(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

(подпись)

ул. Адоратского, 20, г. Казань, Республика Татарстан, 420133.  
т. (843) 288-45-72, факс (843) 288-45-72

**ПРЕДПИСАНИЕ  
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ  
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ  
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 127/3**

предоставляется: МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №132 с углубленным изучением иностранных языков» Ново-Савиновского района г. Казани ИНН 1657027956

Во исполнение решения заместителя Главного государственного инспектора г. Казани по пожарному надзору - заместителя начальника ОНД и ПР по г. Казани УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ Емеева Р.В. №127 от «07» сентября 2021 года в период с 10ч. 00мин. «13» сентября 2021г. по 14ч. 00мин. «14» сентября 2021г. проведена плановая выездная проверка старшим дознавателем отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Казани Управления надзорной деятельности и профилактической