

**ПРЕДПИСАНИЕ**

должностного лица, уполномоченного осуществлять федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, федеральный государственный надзор в области защиты прав потребителей и государственный контроль (надзор) за соблюдением требований технических регламентов

г. Казань

09 июня 2018г.

□ пункта 1 части 1 статьи 17 Федерального закона от 26.12.2008г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;

√ пункта 2 статьи 50 Федерального закона от 30 марта 1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

□ подпункта 3 пункта 2 статьи 40 Закона Российской Федерации от 07 февраля 1992г. № 2300-1 «О защите прав потребителей»;

□ пунктов 1, 2, 3 статьи 39 Федерального закона от 27.12.2002г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании».

В результате проведения

плановой выездной проверки согласно распоряжению №1530/12-п/в от 20.04.2018г. заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татарстан) Авдониной Любови Геннадьевны

(проверки (вид, форма), мероприятий по контролю, рассмотрения полученных/представленных результатов санитарно-эпидемиологического расследования, обследования, исследования, испытания, санитарно-эпидемиологической оценки, экспертизы).

иных процессуальных действий, предусмотренных законодательством Российской Федерации, а также иной информации)

в отношении гражданина, юридического лица или индивидуального предпринимателя  
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №132 с углубленным изучением иностранных языков» Ново-Савиновского района г. Казани ОГРН 1021603144353 по адресу: г.Казань, ул. Ф.Амирхана, д.28а

(Ф.И.О. гражданина с указанием его адреса места жительства; Ф.И.О. индивидуального предпринимателя с указанием его адреса места жительства и сведений о его государственной регистрации, зарегистрировавшем органе; полное наименование юридического лица, адрес его местонахождения, сведения о государственной регистрации)

Выявлены:

□ нарушения законодательства Российской Федерации в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также причины и условия, создающие угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей;

□ нарушения обязательных требований законодательства Российской Федерации в области защиты прав потребителей, нарушения прав потребителей, нарушение обязательных требований к товарам (работам, услугам);

□ нарушения законодательства о техническом регулировании.

√ С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей, руководствуясь п. 2 ст. 50 Федерального закона от 30 марта 1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

□ С целью устранения выявленных нарушений законодательства Российской Федерации в сфере защиты прав потребителей, прекращения нарушений прав потребителей, необходимости соблюдения обязательных требований к товарам (работам, услугам), руководствуясь п.п. 3 п. 2 ст. 40 Закона Российской Федерации от 07 февраля 1992г. № 2300-1 «О защите прав потребителей»;

□ С целью устранения выявленных нарушений законодательства о техническом регулировании, технических регламентов, руководствуясь п. п. 1, 2, 3 ст. 39 Федерального закона от 27.12.2002г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании».

**ПРЕДПИСЫВАЮ:**

| № | Обязательные мероприятия по устранению выявленных нарушений законодательства Российской Федерации в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения  | Ссылка на законы, нормативные правовые акты РФ, пункты санитарных правил, в соответствии с которыми необходимо провести обязательные мероприятия | Срок исполнения |
|---|---|--|-----------------|
| 1 | Обеспечить проведение ремонта кровли здания школы, ремонт потолка и стен кабинетов №№ 302, 303, 305, 306, 307, 310, 318, коридора 3 этажа, кабинетов №№ 201, 204, 207, 208, коридоров 2 этажа, 1 этажа (начальный блок) | ст. 11, ст. 24, п. 3 ст. 39 Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999г., п.4.28 СанПиН 2.4.2.2821-10   | До 25.08.2018г. |

|    |   |   |                    |
|----|---|---|--------------------|
| 2  | Провести ремонт в помещениях гардеробных для начальных классов, в медкабинете, в спортивном зале №2, в туалете для девочек на 2-м этаже   | ст. 11, ст. 24, п. 3 ст. 39<br>Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999г., п. 4.28<br>СанПиН 2.4.2.2821-10         | До<br>25.08.2018г. |
| 3  | Заменить изношенное асфальтовое покрытие территории школы   | ст. 11, ст. 24, п. 3 ст. 39<br>Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999г., п.3.8<br>СанПиН 2.4.2.2821-10           | До<br>25.08.2019г. |
| 4  | Провести мероприятия по гидроизоляции подвальных помещений по всему периметру здания школы  | ст. 11, ст. 24, п. 3 ст. 39<br>Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999г., п.п. 3.3, 3.4 СанПиН 3.5.2.3472-17      | До<br>25.08.2019г. |
| 5  | При эксплуатации подвальных помещений соблюдать меры, препятствующие размножению и расселению синантропных членистоногих (комаров), регулярно проводить обработку и откачивание грунтовых вод   | ст.11, ст.24, п.3 ст.39<br>Федерального закона №52-ФЗ от 30.03.1999г., п.п. 4.3, 4.6 прил. 2 СанПиН 3.5.2.3472-17   | До<br>25.08.2018г. |
| 6  | Заменить изношенные трубы системы канализации (канализационные стояки)  | ст. 11, ст. 24, п. 3 ст. 39<br>Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999г., п. 8.1<br>СанПиН 2.4.2.2821-10          | До<br>25.08.2019г. |
| 7  | Обеспечить исправную работу умывальных раковин в каб. №№206, 208, 209, 220, 303, 119, лаборантской каб. биологии, кабинете информатики №2, помещение для тех. персонала на 1 этаже  | ст. 11, ст. 24, п. 3 ст. 39<br>Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999г., п. 8.1<br>СанПиН 2.4.2.2821-10          | До<br>25.08.2019г. |
| 8  | Все туалеты оборудовать кабинами с дверями, на втором этаже восстановить туалет для мальчиков, в туалете для девочек на 1 этаже обеспечить исправную работу унитазов  | ст. 11, ст. 24, п. 3 ст. 39<br>Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999г., п. 4.25<br>СанПиН 2.4.2.2821-10         | До<br>25.08.2019г. |
| 9  | Отремонтировать линолеумное покрытие полов в кабинетах №№112, 121, 214, 223   | ст. 11, ст. 24, п. 3 ст. 39<br>Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999г., п. 4.29<br>СанПиН 2.4.2.2821-10         | До<br>25.08.2018г. |
| 10 | Заменить или отремонтировать линолеумное покрытие полов в кабинетах №№ 203, 302, 305, 306, 309,102  | ст. 11, ст. 24, п. 3 ст. 39<br>Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999г., п. 4.29<br>СанПиН 2.4.2.2821-10         | До<br>25.08.2019г. |
| 11 | Заменить в учебных кабинетах изношенные оконные рамы, отремонтировать подоконники (каб.№№119, 121, 124, физики и др.)   | ст. 11, ст. 24, п. 3 ст. 39<br>Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999г., п. 6.6<br>СанПиН 2.4.2.2821-10          | До<br>25.08.2019г. |
| 12 | Заменить перегоревшие люминесцентные лампы в кабинетах №№110, 122, 219, 302, 307, 309, информатики, оборудовать недостающие крышки, обеспечить исправную работу светильников в раздевалке для девочек при спортивном зале, в комнате гигиены девочек и коридоре 2 этажа | ст. 11, ст. 24, п. 3 ст. 39<br>Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999г., п.п. 7.2.2, 7.2.10 СанПиН 2.4.2.2821-10 | До<br>25.08.2018г. |
| 13 | В кабинетах, спортивном зале провести ремонт источников искусственного освещения; провести замену перегоревших ламп в рекреации возле каб№205 в санузле для мальчиков на 1 этаже, в кабинете ОБЖ  | ст. 11, ст. 24, п. 3 ст. 39<br>Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999г., п.п. 4.27, 8.1 СанПиН 2.4.2.2821-10     | До<br>25.08.2019г. |

|    |   |   |                    |
|----|---|---|--------------------|
| 14 | В каб. №308 систему общего освещения обеспечить светильниками с люминесцентными лампами или светодиодами  | ст. 11, ст. 24, п. 3 ст. 39<br>Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999г., п.п. 4.14<br>СанПиН 2.4.2.2821-10                                     | До<br>25.08.2019г. |
| 15 | В кабинете технологии (домоводства), используемого для обучения навыкам приготовления пищи оборудовать: 2-х гнездную моечную раковину с подводкой холодной и горячей воды со смесителем для мытья столовой посуды, не менее 2-х столов с гигиеническим покрытием. | ст.10, ст.24, п.3 ст.39<br>Федерального закона №52-ФЗ от 30.03.1999г., п.п. 4.27, 5.12, 8.1 СанПиН 2.4.2.2821-10                                  | До<br>25.08.2019г. |
| 16 | Восстановить ограждение контейнерной площадки, заменить изношенные контейнеры, оснастить плотно закрывающимися крышками   | ст.11, ст.24, п.3 ст.39<br>Федерального закона №52-ФЗ от 30.03.1999г., п.п. 3.7, 12.1 СанПиН 2.4.2.2821-10  | До<br>25.08.2018г. |
| 17 | Провести обследование технического состояния вытяжной вентиляции на пищеблоке и естественной (вентканалов) в здании школы представить акт   | ст. 11, ст. 24, п. 3 ст. 39<br>Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999г., п.п. 6.1. 6.11<br>СанПиН 2.4.2.2821-10, п.3.6<br>СанПиН 2.4.5.2409-08 | До<br>25.08.2018г. |
| 18 | В кабинете №210 заменить сломанную ученическую мебель (стулья) на новую, или отремонтировать  | ст.10, ст.24, п.3 ст. 39<br>Федерального закона №52-ФЗ от 30.03.1999г., п. 5.2<br>СанПиН 2.4.2.2821-10  | До<br>25.08.2018г. |
| 19 | В коридоре возле начальных классов мягкую мебель отчистить, оснастить съемными чехлами в количестве не менее двух   | ст. 10, ст. 24, п. 3. ст. 39<br>Федерального закона № 52-ФЗ от 30.03.1999г., п. 5.17<br>СанПиН 2.4.2.2821-10                                      | До<br>25.08.2018г. |
| 20 | В кабинетах начальных классов рядом с умывальными раковинами оборудовать держатели для бумажных полотенец, обеспечить наличие бумажных полотенец  | ст. 10, ст. 24, п.3 ст. 39<br>Федерального закона № 52 – ФЗ от 30.03.1999г., п. 4.27<br>СанПиН 2.4.2.2821-10                                      | До<br>25.08.2018г. |
| 21 | В кабинете технологии (домоводства) восстановить обои (заклеить)  | ст. 10, ст. 24, п. 3 ст. 39<br>Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999г., п.4.28<br>СанПиН 2.4.2.2821-10  | До<br>25.08.2018г. |
| 22 | В спортивном зале провести генеральную уборку с протиранием отопительных приборов за ограждениями, обеспечить регулярное проведение влажной уборки  | ст. 10, ст. 24, п. 3 ст. 39<br>Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999г., п.п.6.1, 12.6 СанПиН 2.4.2.2821-10                                    | До<br>25.08.2018г. |
| 23 | Территорию школы (внутренний двор) очистить от металлолома, вывезти демонтированное оборудование пищеблока  | ст.10, ст.24, п.3 ст.39<br>Федерального закона №52-ФЗ от 30.03.1999г., п.п. 3.7, 12.1 СанПиН 2.4.2.2821-10  | До<br>25.08.2018г. |
| 24 | В кабинете №110 заменить разбитое стекло  | ст.10, ст.24, п.3 ст.39<br>Федерального закона №52-ФЗ от 30.03.1999г., п. 6.10<br>СанПиН 2.4.2.2821-10  | До<br>25.08.2018г. |
| 25 | В учебных кабинетах провести подбор ученической мебели в соответствии с ростом учащихся, промаркировать, провести повторную экспертизу ученической мебели в 16 классе, результаты представить в Управление Роспотребнадзора по РТ                                 | ст.10, ст.28, п.3ст.39<br>Федерального Закона № 52 - ФЗ от 30.03.1999 г., п.п. 5.3, 5.4 СанПиН 2.4.2.2821-10                                      | До<br>25.08.2019г. |

|    |   |  |                    |
|----|---|--|--------------------|
| 26 | Оформить санитарно-эпидемиологическое заключение на осуществление образовательной деятельности в сфере дополнительного образования детей  | ст. 28 Федерального Закона № 52 - ФЗ от 30.03.1999 г., п.4.12 СанПиН 2.4.2.2821-10, п.1.7 СанПиН 2.4.4.3172-14                           | До<br>25.08.2019г. |
| 27 | В учебных кабинетах №№ 109, 101, 103, 208, 212, 118, 303, 304, 307, физики, информатики №2 классные доски оборудовать софитами  | ст.10, ст.28, п.3 ст.39 Федерального закона №52-ФЗ от 30.03.1999г., п.7.2.6 СанПиН 2.4.2.2821-10   | До<br>25.08.2019г. |
| 28 | Обеспечить перерыв между сменами не менее 30 мин. для проведения влажной уборки, во второй смене установить большие перемены после 2-го и 3-го уроков не менее 20 минут каждая, или одну 20- 30 мин | ст.10, ст.28, п.3 ст.39 Федерального закона №52-ФЗ от 30.03.1999г., п. п.10.12, 10.13 СанПиН 2.4.2.2821-10                               | До<br>25.08.2019г. |
| 29 | Обеспечить проведение уроков физкультуры в 1а, 1б, 1в, 2а,2б, 4в,4г, 5а, 5б, 6в, 7а,7б, 7в и др. в числе последних, после уроков физкультуры не проводить уроки с письменными заданиями             | ст.10, ст.28, п.3ст.39 Федерального закона №52-ФЗ от 30.03.1999г., п.10.7 прил. 3 СанПиН 2.4.2.2821-10                                   | До<br>25.08.2019г. |
| 30 | В кабинетах музыки, ИЗО обеспечить левостороннее естественное освещение (перевесить доску)  | ст.10, ст.28, п.3 ст.39 Федерального Закона № 52 - ФЗ от 30.03.1999 г., п.7.1.3 СанПиН 2.4.2.2821-10                                     | До<br>25.08.2018г. |
| 31 | В кабинете №211 классную доску оборудовать держателем для чертежных принадлежностей   | ст. 10, ст. 28, п. 3 ст. 39 Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999г., п. 5.7 СанПиН 2.4.2.2821-10                                     | До<br>25.08.2018г. |
| 32 | Не расставлять на подоконниках цветы (каб.№№109, 201 и др.) – обеспечить достаточный уровень естественного освещения и инсоляцию помещений  | ст. 10, ст. 28, п. 3 ст. 39 Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999г., п.7.1.9 СанПиН 2.4.2.2821-10                                    | До<br>25.08.2018г. |
| 33 | Кабинет информатики дооборудовать стульями подъемно-поворотными и регулируемые по высоте и углам наклона сиденья и спинки (в количестве - 6)  | ст.10, ст.28, п. 3 ст.39 Федерального Закона № 52 - ФЗ от 30.03.1999 г.,п.5.9 СанПиН 2.4.2.2821-10, п. 9.6 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03,     | До<br>25.08.2019г. |
| 34 | Представить протоколы по результатам лабораторно-инструментальных исследований в рамках проведения производственного контроля за организацией питания   | ст. 10, ст. 28, п. 3 ст. 39 Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999г., п.п. 1.4, 5.6 СанПиН 2.4.4.2599-10, п.14.2 СанПиН 2.4.5.2409-08 | До<br>26.06.2018г. |
| 35 | Предварительное накрытие столов в обеденном зале осуществлять дежурными детьми старше 14 лет  | ст. 10, ст. 28, п. 3 ст. 39 Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999г., п. 5.6 СанПиН 2.4.4.2599-10, п.7.3 СанПиН 2.4.5.2409-08         | До<br>26.06.2018г. |
| 36 | В лагере в игровых (отрядных) регулярно проводить влажную уборку с протираанием подоконников, шкафов  | ст. 10, ст. 28, п. 3 ст. 39 Федерального закона №52-ФЗ от 30.03.1999г., п. 11.2 СанПиН 2.4.4.2599-10                                     | До<br>26.06.2018г. |

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №132 с углубленным изучением иностранных языков» Ново-Савиновского района г. Казани  
(должность, Ф.И.О. работника, должностного лица, индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, на которого (-ос) возлагается ответственность)

О выполнении настоящего предписания необходимо сообщить в письменном виде в:  
 Управление Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татарстан) по адресу:

Управление Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татарстан) или соответствующий территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татарстан)

РТ, г. Казань, ул. Б.Красная, д. 30

в срок до 26.06.2018г., 25.08.2018г., 25.08.2019г.

Невыполнение в установленный срок настоящего предписания:

- в соответствии с ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот до пятисот рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.

- в соответствии с ч. 15 ст. 19.5 КоАП РФ влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей.


- в соответствии с ч. 16 ст. 19.5 КоАП РФ влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей и (или) административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на юридических лиц - от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей и (или) административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

В соответствии с ч. 4 ст. 198 АПК РФ данное предписание может быть обжаловано юридическим лицом и индивидуальным предпринимателем в арбитражный суд в течение трех месяцев со дня, когда стало известно о нарушении их прав и законных интересов, если иное не установлено федеральным законом.

В соответствии с ч. 1 ст. 254, ч. 1 ст. 256 ГПК РФ гражданин вправе обратиться в районный суд с заявлением об оспаривании предписания в течение трех месяцев со дня, когда ему стало известно о нарушении его прав и свобод.

главный специалист – эксперт:

(должность лица, вынесшего предписание)



Идрисова Н.А.

### РАСПИСКА В ПОЛУЧЕНИИ ПРЕДПИСАНИЯ

Предписание от «09» июня 2018г. получил «09» июня 2018г.

директор Осипова О.А.

(фамилия и инициалы гражданина, индивидуального предпринимателя, должность, фамилия и инициалы работника,

(№ 2111р от 09.08.2012г.)

представителя юридического лица или представителя индивидуального предпринимателя, а также наименование, дата и номер документа, подтверждающего полномочия представителя)

Предписание направлено по месту нахождения юридического лица (месту жительства гражданина, работника или индивидуального предпринимателя) посредством почтовой связи «\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру предписания, остающемуся в деле органа государственного надзора (заполняется в случае направления предписания по почте).