

«УТВЕРЖДАЮ»

Руководитель
Исполнительного комитета МО


«_ _ » _____ 20__ г.

АКТ

обследования доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения
действующих объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры,
жилых домов и внутридомовых территорий

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №146 с углубленным изучением отдельных предметов»
Ново-Савиновского района
г.Казани

Полное юридическое наименование объекта

420137, г.Казань, ул.Чуйкова, д.89а

Почтовый адрес, телефон, факс, e-mail

Исполнительный комитет

1. Ведомственная принадлежность объекта Управление образования

Департамент, комитет

2. Вид деятельности образование

3. Форма собственности

муниципальная

Муниципальная, ведомственная, частная

4. Размещение объекта

Отдельно стоящее здание 3 этажей; (встроенное; пристроенное; ____ этаж в здании); год постройки (капитального ремонта) 1991;

кадастровый номер участка 16:50:110802:19; номер БТИ здания №2000 лит. А;

5. Количество обслуживаемых посетителей в день, вместимость и др. 1200

6. Функциональное назначение объекта образование

Социальное обслуживание, здравоохранение, образование, бытовое обслуживание, торговля, культурно-досуговое назначение, государственное (муниципальное управление, жилье, организация временного проживания, объект транспортной инфраструктуры и пр.)

1. ПЕШЕХОДНЫЕ ПУТИ

№	Позиции обследования, наименование элементов объекта	Норматив	Требуемая величина	Ед. изм	Категории, для которых установлен норматив	Фактическое состояние	Рекомендуемые мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
	Пути движения						
	Тротуары (разделение потоков пешеходов и транспорта)	наличие	-	-	для всех категорий	-	
	Ширина пути движения при встречном движении инвалидов	не менее	1,8	м	K	да	
	Продольный уклон* пути движения	не более	5	%	K	-	
	Поперечный уклон* пути движения	не более	1-2	%	K	-	
	Продольный уклон* пути движения в стесненных местах на протяжении не более 10 м	не более	10	%	K	-	
	Безопасное пересечение транспортных и пешеходных путей	наличие	-	-	для всех категорий	-	
	Границы пешеходных путей	высота бордюров по краям пешеходных путей не менее	0,05	м	K, C	-	
	Пересечение тротуаров с проезжей частью	высота бортового камня не более	0,04	м	K	-	
	Границы эксплуатируемых газонов и площадок	перепад высот бордюров, бортовых камней не более	0,04	м	K	-	
	Тротуары из бетонных плит	толщина швов между плитами не более	0,015	м	K, O	-	
	Ровное, нескользкое покрытие пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов	наличие	-	-	для всех категорий	да	
	Отсутствие насыпных или крупноструктурных материалов покрытий пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов	исключить применение насыпных или крупноструктурных материалов покрытий	-	-	K, O	да	
	Доступность функциональных зон и площадок участка, элементов благоустройства	наличие	-	-	для всех категорий	-	

	Бордюрный пандус на пересечении основных пешеходных коммуникаций для спуска с тротуара на уровень дорожного полотна	наличие	-	-	для всех категорий	-	
	Лестницы наружные						
	На перепадах уровней лестницы с поручнями	наличие	-	-	для всех, кроме К	да	
	Поручни лестниц с двух сторон	на высоте	0,9	м	для всех, кроме К	-	
	Глубина проступи лестниц	не менее	0,4	м	для всех, кроме К	да	
	Высота подъема ступеней	не более	0,12	м	для всех, кроме К	да	
	Однаковая форма и размеры ступеней	наличие	-	-	для всех, кроме К	да	
	Ровное, нескользкое покрытие	наличие	-	-	для всех, кроме К	да	
	Контрастная окраска крайних ступеней	наличие	-	-	C, M	-	
	Дублирование лестниц пандусами или другими средствами подъема	наличие	-	-	K, O, M	-	
	Пандусы наружные						
	На перепадах уровней пандусы с поручнями или подъемники	наличие	-	-	K, O, M	да	
	Ширина пандуса при одностороннем движении	не менее	1,0	м	K, O, M	да	
	Ширина пандуса при двустороннем движении	не менее	1,8	м	K, O, M	-	
	Уклон* пандуса	не более	8	%	K, O, M	да	
	Высота одного подъема пандуса	не более	0,8	м	K, O, M	да	
	Глубина площадки на горизонтальном участке пандуса	не менее	1,5	м	K, O, M	да	
	Бортики по продольным краям маршей пандусов и вдоль кромки горизонтальных поверхностей	высотой не менее	0,05	м	K, O, M	да	
	Поручни пандусов с двух сторон	на высоте	0,7	м	K, O, M	да	

		и на высоте	0,9				
	Завершающие части поручней пандусов	длиннее маршей или наклонной части пандуса	0,3	м	К, О, М	да	
	Препятствия на пешеходных путях						
	Выступающие части объектов, нижняя кромка которых расположена на высоте от 0,7 до 2,1 м от уровня пешеходного пути	не более чем	0,1	м	С		
	Выступающие части объектов при размещении на отдельно стоящей опоре	не более чем	0,3	м	С		
	Ограждение бордюрным камнем, бортиком выступающих частей объектов более, чем на 0,3 м	высотой не менее	0,05	м	С		
	Ограждение выступающих частей объектов	высотой не менее	0,7	м	С		
	Высота нижнего края подвесных конструкций в зоне движения	высота не менее	2,1	м	С		
	Ограждения с поручнями вдоль площадок на перепадах высот более 0,45 м	высотой	0,9	м	для всех, кроме К		
	Тактильная предупреждающая информация						
	Тактильные средства на покрытии пешеходных путей	до объекта информации, начала опасного участка, изменения направления движения, входа и т.п., не менее чем	0,8	м	С	-	
	Глубина рифов для тактильных дорожных указателей	должна быть	7	мм	С	-	
	Тактильные указатели с конусообразными рифами перед началом подземного перехода	по ширине перехода полоса, шириной 0,5 или 0,6 м, на расстоянии от кромки первой ступени лестницы подземного перехода	0,8	м	С		
	Тактильные указатели с продольными рифами перед началом	по ширине перехода полоса, выложенная на тротуаре перед	0,8	м	С		

	наземного перехода	началом перехода, шириной 0,5 или 0,6 м, на расстоянии					
	Тактильные указатели с рифами, расположенными по диагонали, перед началом наземного перехода под углом 90°	две полосы, шириной 0,5 или 0,6 м, и длиной, равной ширине перехода, выложенные на тротуаре с двух сторон перед поворотом на переход на расстоянии	0,8	м	С		
	Тактильные указатели с квадратными рифами вокруг мачты светофора	вокруг мачты светофора в обхват – квадрат, состоящий из 4-х плит со стороной плитки, равной	0,5	м	С		
	Тактильные указатели с квадратными рифами вокруг препятствия	полоса, выложенная по контуру препятствия, шириной 0,5 м, на расстоянии от препятствия	0,8	м	С		
	Тактильные указатели с рифами, расположенными по диагонали, на повороте налево (направо)	на месте поворота плита со стороной квадрата	0,5	м	С		
	Перед входными дверями зданий и сооружений площадки с покрытием, резко отличающимся от покрытия основной дорожки (сетка, гравий, решетка, тротуарные плиты и т.д.)	на расстоянии	0,5	м	С		
	Информационные указатели						
	Элементы информации об объекте, доступные для инвалидов	наличие	-	-	для всех категорий	да	
	Высота расположения визуальных указателей	вне здания не менее 1,5 м и не более 4,5 м	-	-	К	да	
	Дорожные знаки, предупреждающие о движении инвалидов	наличие	-	-	К, С	нет	

2. СТОЯНКИ ЛИЧНОГО АВТОТРАНСПОРТА ИНВАЛИДОВ

№	Позиции обследования, наименование элементов объекта	Норматив	Требуемая величина	Ед. изм	Категории, для которых установлен норматив	Фактическое состояние	Рекомендуемые мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
	Автостоянки						

	Удаленность от входа, приспособленного для инвалидов, мест личного автотранспорта инвалидов при общественных зданиях	не далее	50	м	К		
	Удаленность от входов мест личного автотранспорта инвалидов при жилых зданиях	не далее	100	м	К		
	Количество мест на открытых автостоянках около учреждений обслуживания	не менее (но не менее одного места)	10	%	К		
Количество мест для инвалидов на открытых стоянках возле общественных зданий и производственных предприятий	при общем количестве мест на автостоянке от 1 до 25	1	мест	К			
	при общем количестве мест на автостоянке 26 - 50	2	мест	К			
	при общем количестве мест на автостоянке 51 - 75	3	мест	К			
	при общем количестве мест на автостоянке 76 - 100	4	мест	К			
	при общем количестве мест на автостоянке 101 - 150	5	мест	К			
	при общем количестве мест на автостоянке 151 - 200	6	мест	К			
	при общем количестве мест на автостоянке 201 - 300	7	мест	К			
	при общем количестве мест на автостоянке 301 - 400	8	мест	К			
	при общем количестве мест на автостоянке 401 - 500	9	мест	К			
	при общем количестве мест на автостоянке 501 - 1000	2	%	К			
	Ширина зоны парковки автомобиля инвалида	не менее	3,5	м	К		

	Площадки для остановки специализированных общественного транспорта, перевозящих инвалидов	от входов в общественные здания не далее	100	м	К		
	Дорожный знак автостоянок для инвалидов	наличие	-	-	К		
	Дорожная разметка автостоянок для инвалидов	наличие	-	-	К		
	Минипандус или пониженный бордюрный камень на сходе на стоянку с тротуара	наличие	-	-	К		

3. ВХОДНАЯ ГРУППА (в здание или сооружение)

№	Позиции обследования, наименование элементов объекта	Норматив	Требуемая величина	Ед. изм	Категории, для которых установлен норматив	Фактическое состояние	Рекомендуемые мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
	Крыльцо или входная площадка						
	Вход, приспособленный для инвалидов и других маломобильных групп населения	наличие	-	-	для всех категорий	да	
	Навес	наличие	-	-	для всех категорий	-	
	Водоотвод	наличие	-	-	для всех категорий	-	
	Твердая, не допускающая скольжения при намокании, поверхность покрытий входных площадок и тамбуров	наличие	-	-	для всех категорий	да	
	Ограждения с поручнями вдоль площадок на перепадах высот более 0,45 м	на высоте	0,9	м	для всех категорий	да	
	Ударопрочный материал прозрачных ограждений	наличие	-	-	для всех категорий	да	
	Ширина просветов ячеек дренажных	не более	0,015	м	О, С		

и водосборных решеток						
Лестница наружная						
Глубина проступи лестниц	не менее	0,4	м	для всех, кроме К	да	
Высота подъема ступеней	не более	0,12	м	для всех, кроме К	да	
Однаковая форма и размеры ступеней	наличие	-	-	для всех, кроме К	да	
Ровное, нескользкое покрытие	наличие	-	-	для всех, кроме К	да	
Контрастная окраска крайних ступеней	наличие	-	-	для всех, кроме К	-	
Поручни лестниц	на высоте в дошкольных учреждениях также и на высоте	0,9 0,5	м	для всех, кроме К	да	
Разделительные поручни лестниц	при ширине лестниц более	2,5	м	для всех, кроме К	-	
Дублирование лестниц пандусами или другими средствами подъема	наличие	-	-	К, О, М	да	
Пандус наружный						
Ширина пандуса при одностороннем движении	не менее	1,0	м	К, О, М	да	
Ширина пандуса при двустороннем движении	не менее	1,8	м	К, О, М	-	
Уклон* пандуса	не более	8	%	К, О, М	да	
Высота одного подъема пандуса	не более	0,8	м	К, О, М	да	
Глубина площадки на горизонтальном участке пандуса	не менее	1,5	м	К, О, М	да	
Бортики по продольным краям маршей пандусов и вдоль кромки горизонтальных поверхностей	высотой не менее	0,05	м	К, О, М	да	
Поручни пандусов с двух сторон	на высоте и на высоте	0,7 0,9	м	К, О, М	да	
Завершающие части поручней пандусов	длиннее маршей или наклонной части пандуса	0,3	м	К, О, М	да	

	Тамбур						
	Глубина тамбуров и тамбур-шлюзов	не менее	1,8	м	К		
	Глубина тамбуров и тамбур-шлюзов в жилых зданиях	не менее	1,5	м	К		
	Ширина тамбуров и тамбур-шлюзов	не менее	2,2	м	К		
	Двери						
	Ширина дверных проемов (в свету)	не менее	0,9	м	К	да	
	Высота порогов	не более	0,025	м	К	да	
	Смотровые панели в полотнах наружных дверей, заполненные прозрачным и ударопрочным материалом	расположение нижней части смотровых панелей от уровня пола в пределах	0,3 - 0,9	м	К	да	
	Ударопрочный материал прозрачных дверей	наличие	-	-	для всех категорий	да	
	Яркая контрастная маркировка на прозрачных полотнах дверей на уровне не ниже 1,2 м не выше 1,5 м от поверхности пешеходного пути	маркировка высотой не менее шириной не менее	0,1 0,2	м м	для всех категорий	да	

4. ПУТИ ДВИЖЕНИЯ (в зданиях или сооружениях)

№	Позиции обследования, наименование элементов объекта	Норматив	Требуемая величина	Ед. изм	Категории, для которых установлен норматив	Фактическое состояние	Рекомендуемые мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ширина пути движения						
	Ширина пути движения при движении кресла-коляски в одном направлении	не менее	1,5	м	К	да	
	Ширина пути движения при встречном движении кресла-коляски	не менее	1,8	м	К	да	
	Ширину прохода в помещении с оборудованием и мебелью	не менее	1,2	м	К	-	
	Диаметр зоны разворота на 90 - 180° инвалида на кресле-коляске	не менее	1,4	м	К	да	