

Министерство Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий
Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС
России по Республике Татарстан
(наименование территориального органа МЧС России)

420088, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Академика Губкина, д. 50, тел. (843)272-91-24
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Казани (Приволжский район)
(наименование органа государственного пожарного надзора)

420141, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Кул-Гали, 4, тел. (843)261-99-54(44)
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

ПРЕДПИСАНИЕ № 16/1/16
по устранению нарушений обязательных требований
пожарной безопасности

Муниципальному бюджетному образовательному учреждению «Гимназия № 6» Приволжского района г. Казани
(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица)

Директору МБОУ «Гимназия № 6» Приволжского района г. Казани Баклашовой О.Н.
фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения № 16 от «21» января 2020 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 час. 00 мин. «28» января 2020 года по 11 час. 00 мин. «06» февраля 2020 года проведена проверка Начальником ОНД и ПР по Приволжскому району г. Казани «Приволжский»
(должность, звание, фамилия)

УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ (Государственным инспектором г. Казани РТ по пожарному надзору)
имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (их) проверку

майором внутренней службы Гимадеевым А.И. МБОУ «Гимназия № 6» Приволжского района г. Казани по адресу: 420139 РТ, г. Казань, ул. Фучика д. 26
наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с Директором МБОУ «Гимназия № 6» Приволжского района г. Казани Баклашовой О.Н.
указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного Документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	В здании гимназии на всех этажах не разработаны планы эвакуации людей в случаи пожара в соответствии с требованиями ГОСТ Р 12.2.143-2009	(п. 7 Правила противопожарного режима в РФ, ст. 4 ФЗ № 123-ФЗ от 22.07.2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ГОСТ Р 12.2.143-2009) В здании или сооружении, кроме жилых домов, в котором может одновременно находиться 50 и более человек, то есть на объекте с массовым пребыванием людей, а также на объекте с рабочими местами на этаже для 10 и более человек руководитель организации обеспечивает наличие планов эвакуации людей при пожаре. На плане эвакуации людей при пожаре обозначаются места хранения первичных средств пожаротушения.	01.02.2021	
2	Люки выхода на кровлю с двух сторон здания гимназии не противопожарные 2-го типа.	(ст. 4 ФЗ-123 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 8.4* СНИП 21-01-97*) Выходы из лестничных клеток на кровлю или чердак следует предусматривать по лестничным маршам с	01.02.2021	