

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Республике Татарстан (Татарстан)**

(Управление Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татарстан))

420111, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Большая Красная, д.30, телефон: (843) 238 98 54, факс (843) 238 79 19

**Предписание
об устранении выявленных нарушений обязательных требований
от 26.04.2024г. № 37/5420**

Управление Роспотребнадзора по Республике Татарстан, г. Казань, ул. Сеченова, д. 13а

(место выдачи предписания)

Мною, заместителем начальника отдела надзора по гигиене детей и подростков

(должность лица, составившего предписание)

Исмагиловой Гульгеной Альвиртовной

(фамилия и инициалы лица, составившего предписание)

при проведении обязательного профилактического визита «27» марта 2024 года (ПМ 6240041000110020265) на основании Плана проведения обязательных профилактических визитов по федеральному государственному санитарно-эпидемиологическому контролю (надзору) на 2024г., утвержденного Приказом Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татарстан) от 27.12.2023г. № 75 с изменениями в отношении Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Гимназия №40" Приволжского района г. Казани (далее – МБОУ "Гимназия №40"), ИНН 1659026838, ОГРН 1021603469810

(указать наименование или ФИО контролируемого лица, ИНН, ОГРН)

Выявлены:

нарушения законодательства Российской Федерации в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения;

нарушения законодательства о техническом регулировании.

(нужное выбрать)

На основании изложенного и руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации", абз.5 п.11⁴ Постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 №336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля», с целью предотвращения причинения вреда жизни, здоровью людей, окружающей среде, имуществу физических лиц, а также других мероприятий, предусмотренных федеральными законами,

ПРЕДПИСЫВАЮ:

МБОУ "Гимназия №40" по адресу 420101, РТ, город Казань, улица Братьев Касимовых, 12

(сведения о лице, которому выдается предписание (наименование (фирменное наименование) юридического лица и место нахождения, адрес юридического лица)

№	Обязательные мероприятия по устранению выявленных нарушений обязательных требований	Ссылка на обязательные требования, установленные международными договорами Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения
1.	Провести ремонт покрытий проездов, подходов и дорожек на территории гимназии, устранить дефекты.	ст.28 п.1, ст.39 п.3 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ, п. 2.2.4 СП 2.4.3648-20
2.	Провести мероприятия по грызунонепроницаемости здания: установить металлические сетки в продухах подвала.	ст.28 п.1, ст.29 пп1,3, ст.39 п.3 Федерального закона от

		30.03.1999г. № 52-ФЗ, п.2.9.5 СП 2.4.3648-20, пп.18, 108, 1617 СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней" (далее- СанПиН 3.3686-21)
3.	В моечной пищеблока провести дезинсекционные мероприятия с последующей оценкой эффективности проведенной обработки, документы, подтверждающие выполнение работ, представить в Управление.	ст.28 п.1, ст.29 пп.13, ст.39 п.3 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ, п.2.23 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» (далее- СанПиН 2.3/2.4.3590-20), п.2.11.9 СП 2.4.3648-20, п.18 раздела II СанПиН 3.3686-21
4.	При обеденном зале с количеством посадочных мест 186 дополнительно установить умывальные раковины из расчета один кран на 20 посадочных мест.	ст.28 п.1, ст.39 п.3 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ, п.3.4.3 СП 2.4.3648-20, табл. 6.4 раздела VI СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" (далее- СанПиН 1.2.3685-21)
5.	Провести обследования систем вентиляции с инструментальными замерами объемов вытяжки воздуха в кабинете химии, мастерской для мальчиков, результаты представить в Управление.	ст.28 п.1, ст.39 п.3 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ, п.2.7.4 СП 2.4.3648-20
6.	Во всех помещениях, предназначенных для пребывания детей, организовать контроль температуры воздуха с помощью термометров, установить в малом спортивном зале, коридоре на 2 этаже, кабинетах №№101, 104, 201, 205, 216.	ст.28 п.1, ст.39 п.3 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ, п.2.7.3 СП 2.4.3648-20
7.	Соблюдать требования к расстановке мебели: -от учебной доски до первого ряда столов не менее 2,4м, -высота нижнего края учебной доски над полом 70-90м, -между столами и стенами (светонесущей и противоположной светонесущей) не менее 50см.	ст.28 п.1, ст.39 п.3 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ, табл.6.2 раздела VI СанПиН 1.2.3685-21
8.	Обеспечить цветовой маркировкой детскую мебель (столы, стулья) в кабинетах №101, №205 (информатика), №201 (технологии-изобразительного искусства), №216 (физика), в кабинете №111 технологии для мальчиков (мастерских).	ст.28 п.1, ст.39 п.3 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ, п. 2.4.3. СП 2.4.3648-20, табл.6.2 раздела VI СанПиН 1.2.3685-21
9.	В кабинете № 111 технологии для мальчиков не допускать использование скамеек вместо стульев, провести ремонт кромок столов, выполнить из материалов, устойчивых к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств.	ст.28 п.1, ст.39 п.3 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ, п.2.4.3 СП 2.4.3648-20
10.	Окна, открываемые в весенний, летний и осенний периоды, оборудовать москитными сетками.	ст.28 п.1, ст.39 п.3 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ, п.2.4.13 СП 2.4.3648-20

11.	В кабинете информатики №205, где организованы рабочие места обучающихся с компьютером, предусмотреть местное искусственное освещение на рабочем столе, располагающееся сбоку от экрана персонального компьютера.	ст.28 п.1, ст.39 п.3 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ, п.3.5.15 СП 2.4.3648-20
12.	Кабинет №205 (информатика) обеспечить стульями с покрытием допускающим проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств.	ст.28 п.1, ст.39 п.3 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ, п.2.4.9 СП 2.4.3648-20
13.	В учебном кабинете №218 (химия-биология) демонстрационный стол обеспечить защитными бортиками по наружному краю стола.	ст.28 п.1, ст.39 п.3 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ, п.3.4.8 СП 2.4.3648-20
14.	В лаборантской кабинета №218 (химии-биология) отремонтировать вытяжной шкаф, провести обследование технического состояния системы вентиляции (ревизия, очистка и контроль эффективности) с инструментальными замерами объемов вытяжки воздуха, результаты представить в Управление.	ст.28 п.1, ст.39 п.3 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ, пп.2.7.4, 3.4.8 СП 2.4.3648-20
15.	Обеспечить подачу холодной и горячей воды в кабинете №201 технологии-изобразительного искусства.	ст.28 п.1, ст.39 п.3 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ, п.3.4.13 СП 2.4.3648-20
16.	Обеспечить отопительные приборы в малом спортивном зале ограждающими устройствами из материалов, безвредных для здоровья детей.	ст.28 п.1, ст.39 п.3 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ, п.2.7.5 СП 2.4.3648-20
17.	Провести ремонт в помещениях с целью устранения дефектов отделки в виде следов протеканий: в лаборантских при кабинете №216 (физика), №218 (химия-биология), коридоре на 2 этаже (физика).	ст.28 п.1, ст.39 п.3 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ, п.2.5.3 СП 2.4.3648-20
18.	Покрытие полов, имеющих дефекты, повреждения, отремонтировать (заменить): в кабинете №111 технологии для мальчиков (мастерские), №201 (технологии –изобразительного искусства).	ст.28 п.1, ст.39 п.3 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ, п.2.5.2 СП 2.4.3648-20
19.	В кабинете №104 не уменьшать светоактивную площадь оконных проемов, провести очистку от бумаги.	ст.28 п.1, ст.39 п.3 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ, п.2.8.4 СП 2.4.3648-20
20.	Все источники искусственного освещения содержать в исправном состоянии, провести замену неисправных в лаборантской при кабинете №218 (химии-биологии), провести очистку источников, содержащих следы загрязнений: в туалете для девочек при спортивном зале, в кабинете №111 технологии для мальчиков (мастерские), кабинете №101, коридоре на 2 этаже.	ст.28 п.1, ст.39 п.3 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ, п.2.8.9 СП 2.4.3648-20
21.	Не допускать использование в одном помещении ламп с разным световым излучением в коридоре 2 этажа, кабинете №216 (физика).	ст.28 п.1, ст.39 п.3 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ, п.2.8.5 СП 2.4.3648-20
22.	Оборудовать сливной трап в туалетах при спортивном зале, при пищеблоке.	ст.28 п.1, ст.39 п.3 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ, п.2.6.1 СП 2.4.3648-20
23.	Оборудовать систему вентиляции в туалете при пищеблоке, в кабинете №111 технологии для мальчиков (мастерских).	ст.28 п.1, ст.39 п.3 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ, пп.2.7.1,

		2.7.4 СП 2.4.3648-20, п.2.12 СанПиН 2.3/2.4.3590-20
24.	Суточную пробу оставлять от каждой приготовленной партии.	ст.28 п.1, ст.39 п.3 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ, п.8.1.10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20
25.	Соблюдать требования при организации питьевого режима с использованием кипяченой питьевой воды: -кипятить воду нужно не менее 5 минут; -до раздачи детям кипяченая вода должна быть охлаждена до комнатной температуры непосредственно в емкости, где она кипятилась; -смену воды в емкости для её выдачи необходимо проводить не реже, чем через 3 часа. Перед сменой кипяченой воды емкость должна полностью освободиться от остатков воды, промываться в соответствии с инструкцией по правилам мытья кухонной посуды, ополаскиваться.	ст.28 п.1, ст.39 п.3 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ, п.8.4.5 СанПиН 2.3/2.4.3590-20
26.	Внести изменения, дополнения программу производственного контроля, с учетом замечаний, указанных в акте.	ст.28 п.1, ст.32 пп.1,2,3, ст.39 п.3 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ, пп.1.4, 1.5, 2.5, 2.6 СП 1.1.1058-01, пп.2.7.1, 2.7.4 СП 2.4.3648-20, п.2.5 СП 2.1.3678-20, п.170 раздела V СанПиН 2.1.3685-21
27.	Провести в рамках производственного контроля лабораторные исследования продуктов на микробиологические, физико-химические показатели, инструментальные замеры на пищеблоке уровней шума, искусственной освещенности, параметров микроклимата, лабораторные исследования смывов с объектов внешней среды на иерсинии, результаты представить в Управление.	ст.28 п.1, ст.32 пп.1,2,3, ст.39 п.3 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ, п.2.1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20, п.1.8 СП 2.4.3648-20
28.	В журнале работы ультрафиолетовой установки внести следующие сведения: наименование и габариты помещения, номер и место расположения УФ-установки, номер и дата акта ввода УФ-установки в эксплуатацию, тип и модель УФ-установки, наличие СИЗ (лицевые маски, очки, перчатки) при работе с УФ-установкой открытого типа, условия обеззараживания (в присутствии или отсутствие людей), длительность и режим облучения (непрерывный или повторно-кратковременный и интервал между сеансами облучения), вид микроорганизма (например, БГКП, Staphylococcus aureus), по которому выбирается приоритетный режим, срок плановой замены ламп (прогоревших установленный срок службы).	ст.28 п.1, ст.29 пп.1,3, ст.39 п.3 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ, п.2.9.5 СП 2.4.3648-20, прил.2 к МР 3.5.0315-23
29.	Провести влажную уборку стен в туалете на 2 этаже.	ст.28 п.1, ст.29 пп.1,3, ст.39 п.3 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ, пп.2.11.2, 2.11.4 СП 2.4.3648-20

Мероприятия по устранению выявленных нарушений обязательных требований провести пунктов №№ 2,3, 6,7,8, 9, 10, 19, 20, 21, 24, 25, 28, 29 в срок до «27» мая 2024г.
пунктов №№4,5, 11,12,13,14,15,16,17, 18, 22, 23, 26, в срок до «20» августа 2024г.
пункта №№1,27 в срок до «11» ноября 2024г.

О выполнении предписания известить в сроки до «28» мая 2024года, «21» августа 2024г., «12» ноября 2024г.
В качестве подтверждения выполнения требований предписания в указанный выше срок необходимо

предоставить следующую информацию с подтверждающими документами:
 фотоматериалы, результаты лабораторных исследований (испытаний) и т.д.

(перечень информации (документов) информации, подтверждающих выполнение требований предписания)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на
 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Гимназия №40" Приволжского района г.
 Казани в лице директора Солдатовой Ларисы Николаевны

(должность лица, фамилия, имя, отчество физического лица, наименование юридического лица, на которое возлагается ответственность)

Невыполнение настоящего предписания влечет привлечение к административной ответственности по части 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня получения предписания контролируруемыми юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством, гражданами – в суд общей юрисдикции в соответствии с Кодексом административного судопроизводства РФ.

Настоящее предписание может быть обжаловано в досудебном порядке руководителю (заместителю руководителя) Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татарстан) либо в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».


Предписание об устранении нарушений обязательных требований может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

(порядок и сроки обжалования предписания)

Заместитель начальника отдела надзора по гигиене детей и
 подростков Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан

(должность лица, составившего
 предписание)

(подпись)



Исмагилова Г.А.

(инициалы
 и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) «26» апреля 2024г.

(подпись)

Солдатова Л.Н.

(инициалы и фамилия)


Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

Предписание от «__» _____ 2024г. № _____ направлено _____

Предписание направлено заказным письмом с уведомлением по адресу: _____

исх. № _____ от «__» _____ 2024 г.

Предписание вручено: директору МБОУ "Гимназия №40" Л.Н.Солдатовой _____
 «26» апреля 2024 г.



Копия предписания направлена в орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя контролируемого лица: _____

«__» _____ 2024 г.