


Приложение № 2

УТВЕРЖДЕНО  
распоряжением МЧС России  
от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

Типовая форма

Отметка о размещении сведений в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код\*  
21.09.2021г КНМ 16210061000200906177



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главное управление МЧС России по Республике Татарстан

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088  
(843) 221-61-52, ф. 221-61-54, телефон доверия 292-64-09

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы  
Главного управления МЧС России по Республике Татарстан

(наименование органа государственного пожарного надзора)

ул. Ф. Яруллина, 1, г. Казань, Республика Татарстан, 420066, (843) 288-45-07

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**ПРЕДПИСАНИЕ ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ  
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 2/207**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание  
1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

**вручается:** Законному представителю юридического лица Директору МБОУ  
«Гимназия №52» Приволжского района г. Казани Латыповой А.Р.

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения заместителя главного государственного инспектора по пожарному надзору г. Казани – заместителя начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы г. Казани по Приволжскому району управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Татарстан подполковника внутренней службы Д.Н. Газизова, ст. 6 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», №207 от «21» сентября 2021 года в период с 10 ч. 00 мин. «06» октября 2021 г. по 16 ч. 00 мин. «06» октября 2021 г., Гимадеевым Айратом Ильгизовичем - майором внутренней службы государственным инспектором г. Казани по пожарному надзору - начальником отделения НД и ПР по Приволжскому району г. Казани «Приволжский» управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Татарстан

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

проведено контрольное (надзорное) мероприятие в отношении: МБОУ «Гимназия №52» Приволжского района г. Казани; по адресу: 420101 Республика Татарстан, г. Казань, ул. Гарифьянова, 7

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовала Директор МБОУ «Гимназия №52» Приволжского района г. Казани Латыпова А.Р.

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	Помещения библиотеки на четвертом этаже не оборудованы автоматической пожарной сигнализацией.	(ст. 4,6,83,84 Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» НПБ 110-03 п.4, НПБ 104-03)	01.10.2022г.	
2.	На четвертом этаже с двух сторон на лестничных клетках отсутствуют стальные стационарные стремянки для подъема на кровлю через противопо-	(ст. 4,6,83,84 Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 8.4* СП	01.10.2022г.	


	жарные люки 2-го типа.	112.13330.2011)		
3.	Лаборантская химии на втором этаже не выгорела с двух сторон противопожарными преградами (противопожарными дверями) от помещений другого класса функциональной пожарной опасности.	(ст. 4,6,37,88 Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 7.4 СП 112.13330.2011., п. 5.6.4 СП 4.13130.2013)	01.10.2022г.	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Директор МБОУ «Гимназия №52» Приволжского  
района г. Казани Латыпова А.Р.

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))






(подпись)

Гимадеев Айрат Ильгизович майор внутренней службы  
государственный инспектор г. Казани по пожарному  
надзору - начальник отделения НД и ПР по Приволжскому  
району г. Казани «Приволжский» управления надзорной  
деятельности и профилактической работы Главного  
управления МЧС России по Республике Татарстан

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов  
органа государственного пожарного надзора)



(подпись)

\* Отметка размещается в правом верхнем углу после реализации указанных действий.