

Министерство Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий
Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления
МЧС России по Республике Татарстан

(наименование территориального органа МЧС России)

420088, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Академика Губкина, д. 50, тел. (843)272-91-24

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Казани (Приволжский район)

(наименование органа государственного пожарного надзора)

420141, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Кул Гали, д. 4, тел. (843)223-95-73

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

ПРЕДПИСАНИЕ № 78/178
по устранению нарушений обязательных требований
пожарной безопасности

Муниципальному бюджетному образовательному учреждению "Русско-татарская средняя общеобразовательная школа №97", Приволжского района г. Казани

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица,

Абдурашитовой Альфии Шамильевне – Директору МБОУ "Русско-татарская средняя общеобразовательная школа №97" Приволжского района г. Казани.

фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения № 78 от «25» мая 2020 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 час. 00 мин. «28» мая 2020 года по 10 час. 00 мин. «04» июня 2020 года

проведена проверка Инспектором отделения НД и ПР по Приволжскому району г. Казани

(должность, звание, фамилия, имя, отчество)

«Горки» УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ Гибадуллин Ильнар Рафиковичем

государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (их) проверку,

наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с Директором МБОУ "Русско-татарская средняя общеобразовательная школа №97" Приволжского района г. Казани Абдурашитовой Альфией Шамильевной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
г. Казань, переулок. Якты Юл, д. 4				
1.	Допускается установка запоров на дверях эвакуационных выходов, не обеспечивающие возможность их свободного открывания изнутри без ключа.	(статья 4 ФЗ №123-ФЗ; пункт 35 Правил противопожарного режима в РФ) Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа, за исключением случаев, устанавливаемых законодательством Российской Федерации;	05.03.2021 г.	
2.	Допускается использование технического этажа (подвала) для хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов.	(статья 4 ФЗ №123-ФЗ; подпункт «б» пункта 23 Правил противопожарного режима в РФ) На объектах защиты запрещается: б) использовать чердаки, технические этажи, вентиляционные камеры и другие технические помещения для орга-	05.03.2021 г.	

№ предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
		низации производственных участков, мастерских, а также для хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов;		
3.	В подвальном помещении допускается эксплуатация электропроводов с видимыми нарушениями изоляции.	(подпункт «а», пункта 42 Правил противопожарного режима в РФ) Запрещается: а) эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции;	05.03.2021 г	
4.	В подвальном помещении допускается эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника.	(подпункт «в», пункта 42 Правил противопожарного режима в РФ) Запрещается: в) обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника;	05.03.2021 г.	
5.	Помещения различных классов функциональной пожарной опасности не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости либо противопожарными преградами, (помещение библиотеки) не выгорожено противопожарной дверью 1-го типа (EI-60).	(ст. 4, 151 ФЗ-123 (в ред. Федерального закона от 10.07.2012г. № 117-ФЗ); п. 7.4 п. 5.14. табл. 1, табл. 2 СНиП 21-01-97*) Пункт 5.14 Противопожарные преграды в зависимости от огнестойкости их ограждающей части подразделяются на типы согласно таблице 1, заполнения проемов в противопожарных преградах (противопожарные двери, ворота, люки, клапаны, окна, занавесы) - таблице 2*, тамбур-шлюзы, предусматриваемые в проемах противопожарных преград, - таблице 3. Пункт 7.4 Части зданий и помещения различных классов функциональной пожарной опасности должны быть разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами. При этом требования к таким ограждающим конструкциям и типам противопожарных преград устанавливаются с учетом функциональной пожарной опасности помещений, величины пожарной нагрузки, степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности здания;	05.03.2021 г.	
6.	Допускается размещение (складирование) у электроцита, горючих веществ и материалов.	(подпункт «ж», пункта 42 Правил противопожарного режима в РФ) Запрещается: ж) размещать (складировать) в электроцитовых (у электроциотов), у электродвигателей и пусковой аппаратуры горючие (в том числе легковоспламеняющиеся) вещества и материалы;	05.03.2021 г.	
7.	Помещения различных классов функциональной пожарной опасности не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости либо противопожарными преградами, (складское помещение) не выгорожено в полном объеме.	(ст. 4, 151 ФЗ-123 (в ред. Федерального закона от 10.07.2012г. № 117-ФЗ); п. 7.4 п. 5.14. табл. 1, табл. 2 СНиП 21-01-97*) Пункт 5.14 Противопожарные преграды в зависимости от огнестойкости их ограждающей части подразделяются на типы согласно таблице 1, заполнения проемов в противопожарных преградах (противопожарные двери, ворота, люки, клапаны, окна, занавесы) - таблице 2*, тамбур-шлюзы, предусматриваемые в	05.03.2021 г.	

№ предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
		проемах противопожарных преград, - таблице 3. Пункт 7.4 Части зданий и помещения различных классов функциональной пожарной опасности должны быть разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами. При этом требования к таким ограждающим конструкциям и типам противопожарных преград устанавливаются с учетом функциональной пожарной опасности помещений, величины пожарной нагрузки, степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности здания;		
8.	Огнезащитная обработка деревянных конструкций кровли не соответствует требованиям до принятой степени огнестойкости здания.	(ст.4, 151 Федерального закона №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.7.12*, СНиП 21-01-97*) Пункт 7.12* Специальные огнезащитные покрытия и пропитки, нанесенные на открытую поверхность конструкций, должны соответствовать требованиям, предъявляемым к отделке конструкций.	05.03.2021 г.	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Инспектор отделения НД и ПР по Приволжскому району
г. Казани «Горки» УНД и ПР ГУ МЧС РФ по РТ Гибадуллин И.Р.
(должность, фамилия, и.о., государственного инспектора по пожарному надзору)

«04» июня 2020 года

Предписание для исполнения получил:

Директор МБОУ "Русско-татарская средняя общеобразовательная школа №97" Приволжского района г. Казани Абдурашитова А.Ш.
(должность, фамилия, инициалы)

«04» июня 2020 года

