

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан
ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088,
(843) 221-61-52, ф. (843) 221-61-54, телефон доверия (843) 227-46-96

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
ул. Ф. Яруллина, 1, г. Казань, Республика Татарстан, 420066, (843) 227-45-07

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Казани (Приволжский район)
ул. Кул Гали, 4, г. Казань, Республика Татарстан, 420141,
(843) 223-95-73, e-mail:ondprivol@mail.ru

Предписание № 116/1/116

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 114" ПРИВОЛЖСКОГО РАЙОНА Г.КАЗАНИ, ОГРН 1021603470371

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица)

директору Стахееву В. В.

(фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.д.)

во исполнение распоряжения заместителя главного государственного инспектора г. Казани по пожарному надзору № 116 от 02.06.2021 г. ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период «18» 06.2021 года с 10 час.00 мин. до «30» 06.2021 года 14 час.00 мин.

проведена проверка Старшим инспектором отделения НД и ПР по Приволжскому району г. Казани «Приволжский»

(должность, звание, фамилия)

УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Татарстан старшим лейтенантом внутренней службы Хайруллин Р.С. в

МБОУ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 114" ПРИВОЛЖСКОГО РАЙОНА Г.КАЗАНИ; по адресу:

(имя, отчество государственного инспектора (государственного инспектора) по пожарному надзору, должностного (лиц) проверку

420054 РТ, г. Казань ул. Кулагина, д. 2

(наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с Директор МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №114» Приволжского района г. Казани Стахеев В.В.

(указывается должность, фамилия, имя, отчество лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного Документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполненное)
1	2	3	4	5
1	Не осуществляется проверка внутреннего противопожарного водопровода на водоотдачу с составлением акта проверки.	Руководитель организации обеспечивает исправность, своевременное обслуживание и ремонт источников наружного противопожарного водопровода и организует проведение проверок их работоспособности не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов (пункт 48 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» от 16 сентября 2020 года N1479)		
2	Противопожарная дверь в электрощитовой не оборудован устройством для самозакрывания.	При пожаре проемы в противопожарных преградах должны быть, как правило, закрыты. Окна в противопожарных преградах должны быть неоткрывающимися, а двери, ворота, люки и клапаны должны иметь устройства для самозакрывания и уплотнения в притворах. Двери, ворота, люки и клапаны, которые могут эксплуатироваться в открытом положении, должны быть оборудованы устройствами, обеспечива-		

№ предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного Документа по пожарной безопасности, требования которого(их) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
		юшими их автоматическое закрывание при пожаре. (ст. 4, 6 Федерального закона №123-ФЗ, п. 7.17 СНиП 21-01-97*)		
3	Помещения разных классов функциональной пожарной опасности не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами, а именно склад не выгорожен противопожарной дверью, сертифицированной в области пожарной безопасности. (столовая)	Части зданий и помещения различных классов функциональной пожарной опасности должны быть разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами. При этом требования к таким ограждающим конструкциям и типам противопожарных преград устанавливаются с учетом функциональной пожарной опасности помещений, величины пожарной нагрузки, степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности здания. (Статья 4, статья 88 Федерального закона № 123; пункт 7.4, пункт 5.14. табл. 1, табл. 2 СНиП 21-01-97*.)		
4	Помещения не дооборудованы автоматической пожарной сигнализацией. (Подвал).	В зданиях и сооружениях следует защищать соответствующими автоматическими установками все помещения независимо от площади, кроме помещений: с мокрыми процессами (душевые, санузлы, охлаждаемые камеры, помещения мойки и т.п.); венткамер (пригодных, а также вытяжных, не обслуживающих производственные помещения категории А или Б), насосных возмещения, бойлерных и др. помещений для инженерного оборудования здания, в которых отсутствуют горючие материалы; категории В4 и Д по пожарной опасности; лестничных клеток. (Статья 4 Федерального закона №123-ФЗ, п. 4 НПБ 110-03)		
5	Допускается использование технического этажа (подвал) для хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов	На объектах защиты запрещается: б) использовать чердаки, технические, подвальные и цокольные этажи, подполья, вентиляционные камеры и другие технические помещения для организации производственных участков, мастерских, а также для хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов; (п 16.6. Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации от 16 сентября 2020 года N 1479).		
6	Задвижка для пропуска противопожарного расхода воды должна быть с электроприводом.	Обводную линию у счетчиков холодной воды следует предусматривать, если: имеется один ввод водопровода в здание; счетчик воды не рассчитан на пропуск противопожарного расхода воды. На обводной линии следует устанавливать задвижку, опломбированную в закрытом положении. Задвижка для пропуска противопожарного расхода воды должна быть с электроприводом. Обводную линию следует рассчитывать на максимальный (с учетом противопожарного) расход воды. Задвижка с электроприводом должна открываться автоматически от кнопок, установленных у пожарных кранов, или от устройств противопожарной автоматики. Открытие задвижки должно быть заблокировано с пуском пожарных насосов при недостаточном давлении в водопроводной сети. (Статья 4, Федерального закона № 123; пункт 11.7* СНиП 2.04.01-85* Внутренний водопровод и канализация зданий)		
7	На I-м этаже отсутствуют световые указатели «Выход» (выход рядом с мед кабинетом)	Световые оповещатели "Выход" следует устанавливать: в зрительных, демонстрационных, выставочных и других залах (независимо от количества находящихся в них людей), а также в помещениях с одновременным пребыванием 50 и более человек - над эвакуационными выходами; над эвакуационными выходами с этажей здания, непосредственно наружу или вестунами в безопасную зону; (ст. 4, Федерального закона №123-ФЗ; п. 54 «Об утверждении		

№ предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного Документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
		Правил противопожарного режима в Российской Федерации» от 16 сентября 2020 года N1479; п. 5.3 СП 3.13130.2009)		
8	Помещения разных классов функциональной пожарной опасности не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами, а именно библиотекой (книгохранилище) не выгорожен противопожарной дверью, сертифицированной в области пожарной безопасности. (в 2-ом здании).	Части зданий и помещения различных классов функциональной пожарной опасности должны быть разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами. При этом требования к таким ограждающим конструкциям и типам противопожарных преград устанавливаются с учетом функциональной пожарной опасности помещений, величины пожарной нагрузки, степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности здания. (ст. 4, ч. 1 ст.88 Федерального закона №123-ФЗ, П. 7.4; 5.14 СНиП 21-01-97*)		
9	Приборы приемно-контрольные установлены в помещении не с круглосуточным пребыванием дежурного персонала. (в 2-ом здании)	Приборы приемно-контрольные, как правило, следует устанавливать в помещении с круглосуточным пребыванием дежурного персонала. В обоснованных случаях допускается установка этих приборов в помещениях без персонала, ведущего круглосуточное дежурство, при обеспечении отдельной передачи извещений о пожаре и о неисправности в помещении с персоналом, ведущим круглосуточное дежурство, и обеспечении контроля каналов передачи извещений. В указанном случае, помещение, где установлены приборы, должно быть оборудовано охранной и пожарной сигнализацией и защищено от несанкционированного доступа. (Статья 4 Федерального закона №123-ФЗ; пункт 13.14.5 СП 5.13130.2009)		
10	Руководители, ответственные за пожарную безопасность на объекте не прошли обучение пожарно-технического минимума.	Лица допускаются к работе на объекте защиты только после прохождения обучения мерам пожарной безопасности. Обучение лиц мерам пожарной безопасности осуществляется по программам противопожарного инструктажа или программам дополнительного профессионального образования. (п. 31 Приказ МЧС РФ от 12 декабря 2007 г. N 645 "Об утверждении Норм пожарной безопасности "Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций"; пункт 3 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» от 16 сентября 2020 года N 1479)		
11	Руководитель организации обеспечивает обработку деревянных и иных конструкций сценической коробки, выполненных из горючих материалов (колосники, подвесные мостики, рабочие галереи и др.), горючих декораций, сценического и выставочного оформления, а также драпировки в зрительных и экспозиционных залах огнезащитными составами с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты, включая дату пропитки и срок ее действия. Актный зал	Руководитель организации обеспечивает обработку деревянных и иных конструкций сценической коробки, выполненных из горючих материалов (колосники, подвесные мостики, рабочие галереи и др.), горючих декораций, сценического и выставочного оформления, а также драпировки в зрительных и экспозиционных залах огнезащитными составами с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты, включая дату пропитки и срок ее действия (п. 95 Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации от 16 сентября 2020 года N 1479)		
12	Огнетушители в помещении, установленные на полу, не зафиксированы от возможного падения при случайном воздействии на них.	Рекомендуется переносные огнетушители устанавливать на подвесных кронштейнах или в специальных шкафах. Огнетушители должны располагаться так, чтобы основные надписи и пиктограммы, показывающие порядок приведения их в действие, были хорошо видны		

№ предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного Документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
		и обращены наружу или в сторону наиболее вероятного подхода к ним. (пункт 4.2.5. СП 9.13130.2009)		

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший инспектор отделения НД и ПР по Приволжскому району г. Казани
«Приволжский» УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Татарстан
старший лейтенант внутренней службы Хайруллин Р.С.

(подпись, фамилия, и.о., государственного инспектора по пожарному надзору)



«30» июня 2021 года

Предписание для исполнения получил:
Директор МБОУ «СОШ №114»
Приволжского района г. Казани Стахеев В.В.

(подпись, фамилия, инициалы)



«30» июня 2021 г.