

КНМ 16230061000207270949 от 16.08.2023 г.

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код\*



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан  
ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088  
(843) 221-61-52, ф. 221-61-54, телефон доверия 292-64-09

Управление надзорной деятельности и профилактической работы  
Главного управления МЧС России по Республике Татарстан  
(843) 288-45-07

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Казани по Приволжскому району  
управления надзорной деятельности и профилактической работы  
Главного управления МЧС России по Республике Татарстан  
Г. Казань, ул. Кул Гали, 4, тел. (843) 223-95-73

**ПРЕДПИСАНИЕ  
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ  
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ  
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 20/3**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,  
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: МБОУ «Русско-татарская средняя общеобразовательная школа № 136»  
Приволжского района г.Казани

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения заместителя начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы г. Казани по Приволжскому району управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Татарстан Гимадеева Айрата Ильгизовича от «16» августа 2023 года № 20 в период с «23» августа 2023 г. по «25» августа 2023 г.

Гибадуллин Ильнар Рафикович – старшим инспектором отделения НД и ПР по Приволжскому району г. Казани «Промышленный» УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Татарстан.

проведена: внеплановая выездная проверка по Поручению Президента Российской Федерации (Протокол Межведомственной комиссии Совета Безопасности Российской Федерации по общественной безопасности от 25.05.2023 № 2, утвержденным 30.05.2023 Секретарем Совета Безопасности Российской Федерации Н.П. Патрушевым (пункт 8.Г).

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал директор МБОУ «Русско-татарская средняя общеобразовательная школа № 136» Приволжского района г.Казани Корепанова И.К.

(должности, фамилии, инициалы (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на нормативный правовой акт и (или) нормативный документ по пожарной безопасности с указанием его структурной единицы, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	На путях эвакуации 1-го этажа в коридоре спортзала применяются материалы для покрытия пола (линолеум) с неисследованными показателями пожарной опасности.	табл. 28 Федерального закона №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 25 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» от 16 сентября 2020 года N1479; п.6.25 СНИП 21-01-97*	08.07.2024г.	
2.	На первом этаже в помещении спортзала двери эвакуационных выходов не оборудованы световыми указателями «Выход»	п. 23 Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации от 16 сентября 2020 года N 1479	08.07.2024г.	
3.	Руководителем организации не организована не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц, металлических наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий.	пп «б» п. 17 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» от 16 сентября 2020 года N 1479	08.07.2024г.	
4.	Не проведена проверка качества огнезащитной обработки (пропитки) деревянных конструкций крыши здания	п. 13 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» от 16 сентября 2020 года N 1479	08.07.2024г.	
5.	В кабинетах №№25,26, начальные классы кабинеты №№ 1,2,3, кабинет тренерской комнаты от дымовых пожарных извещателей до светильников составляет менее 0,5 м	ст. 4 Федерального закона №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п.13.5.5 СП 5.13130.2009	08.07.2024г.	
6.	На лестничных площадках не вывешены предписывающие знаки пожарной безопасности обозначающие направление движе-	п. 36 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» от 16	08.07.2024г.	

	ние эвакуации.	сентября 2020 года N 1479		
7.	В кабинете математики №30, в кабинете татарского языка №35, в кабинете истории №39, в кабинете тренерской допускается эксплуатация светильника со снятым колпаком (рассеивателем), предусмотренным конструкцией светильника	статья 4 ФЗ №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; подпункт «в» пункта 35 Правил противопожарного режима в РФ	08.07.2024г.	
8.	Огнетушители в помещении поста охраны установленные на полу, не зафиксированы от возможного падения при случайном воздействии на них.	статья 4 Федерального закона № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункт 4.2.5. СП 9.13130.2009; пункт 409 Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации от 16 сентября 2020 года N1479	08.07.2024г.	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.


Директор МБОУ «Русско-татарская средняя общеобразовательная школа № 136» Приволжского района г.Казани Корепанова И.К.

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

  
(подпись)

Старший инспектор отделения НД и ПР по Приволжскому району г. Казани «Промышленный» УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Татарстан  
Гибадуллин И.Р.

(должность, фамилия, инициалы руководителя группы инспекторов, проводившего проверку)

  
(подпись)

« 25 » августа 2023 г.

\* Отметка размещается в правом верхнем углу после реализации указанных действий