

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

ОНД и ПР по Альметьевскому муниципальному району

(наименование территориального органа МЧС России)

УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

РТ, г. Альметьевск ул. Юнуса Аминова, 5, тел: 221-822, E-mail:

www.ondalmet@yandex.ru

(наименование органа государственного пожарного надзора) (указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

**Предписание № 090/1 /048**

**по устранению нарушений требований пожарной безопасности**

**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №11" г.Альметьевска Республики Татарстан.**

(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения заместителя начальника ОНД и ПР по Альметьевскому муниципальному району УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ капитана внутренней службы Набиева Рустама Мусовича № 090 от 28 апреля 2018 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69 – ФЗ «О пожарной безопасности» в период 18.05.2018 г. с 13 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. продолжительность 2 часа, проведена проверка инспектором ОНД и ПР по Альметьевскому муниципальному району майором внутренней службы Гариповым Рустемом Габдулхаевичем в отношении МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №11» г.Альметьевска РТ, по адресу: РТ, г.Альметьевск, ул.Нефтяников, 41, совместно с директором МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №11» г.Альметьевска РТ Беляевой Р.Р.,

должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего мероприятие по надзору, наименование объекта надзора и его адрес, указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в мероприятии по надзору.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (их) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	В школе, на 1-ом, 2-ом этажах эксплуатируются электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции.	Постановление Правительства РФ № 390 от 25 апреля 2012 года «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» п. 42. Запрещается: эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции.	05.08.2018г.	

2.	В здании, 2 выхода из подвала отделить от эвакуационных выходов противопожарными дверьми 2-го типа.	<p>СНиП 21.01.97*; п.7.2:п.5.14* таб.1 п.6.9* Выходы являются эвакуационными, если они ведут:</p> <p>Выходы из подвальных и цокольных этажей, являющиеся эвакуационными, как правило, следует предусматривать непосредственно наружу обособленными от общих лестничных клеток здания. Допускается:</p> <p>эвакуационные выходы из подвалов предусматривать через общие лестничные клетки с обособленным выходом наружу, отделенным от остальной части лестничной клетки глухой противопожарной перегородкой 1-го типа;</p> <p>п.7.2 Части зданий, тушение пожара в которых затруднено (технические помещения и этажи, подвальные и цокольные этажи и другие части зданий), следует оборудовать дополнительными средствами, направленными на ограничение площади, интенсивности и продолжительности горения.</p> <p>п.5.14* таб.№1 Противопожарные преграды в зависимости от огнестойкости их ограждающей части подразделяются на типы согласно таблице 1, заполнения проемов в противопожарных преградах, противопожарные двери, ворота, люки, клапаны, окна, занавесы - таблице 2*, тамбур-шлюзы, предусматриваемые в проемах противопожарных преград - таблице 3. Перегородки и перекрытия тамбур-шлюзов должны быть противопожарными.</p>	05.08.2018г.	
3.	Не осуществлена повторная огнезащитная обработка (пропитки) деревянных конструкций чердачного помещения здания.	<p>Постановление Правительства РФ № 390 от 25 апреля 2012 года «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» п. 21.</p> <p>Руководитель организации обеспечивает устранение повреждений средств огнезащиты для строительных конструкций, инженерного оборудования зданий и сооружений, а также осуществляет проверку состояния огнезащитной обработки (пропитки) в соответствии с инструкцией изготовителя и составляет акт (протокол) проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки). Проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) при отсутствии в инструкции сроков периодичности проводится не реже 1 раза в год.</p> <p>В случае окончания гарантированного срока огнезащитной эффективности в соответствии с инструкцией завода-изготовителя и (или) производителя огнезащитных работ руководитель организации обеспечивает проведение повторной обработки конструкций и инженерного оборудования зданий и сооружений.</p>	05.08.2018г.	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок являются обязательными для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для обжалования ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

Проверку выполнения предписания по устранению нарушений требований пожарной безопасности планируется провести в рамках внепланового мероприятия по надзору по истечении сроков предписания.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;  
руководители федеральных органов исполнительной власти.

руководители органов местного самоуправления;  
лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;  
лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.  
Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Инспектор ОНД и ПР по Альметьевскому муниципальному району

должность, фамилия, инициалы, государственного инспектора

УИД и ПР ГУ МЧС России по РТ

майор внутренней службы Гарипов Р.Г.

по пожарному надзору

«18» мая 2018 г.

Предписание для исполнения получил:

Директор МБОУ

«Средняя общеобразовательная школа №11»

г.Альметьевска РТ

Беляева Р.Р.

должность, фамилия, инициалы

«18» мая 2018 г.



подпись

Р.Р. Беляева

подпись

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главное управление МЧС России по Республике Татарстан  
ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088  
(843) 279-91-24, ф. 273-67-54, телефон доверия 292-64-09  
Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления  
МЧС России по Республике Татарстан  
ул. Ф.Яруллина, 1, г. Казань, Республика Татарстан, 420066, (843) 227-45-07  
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Альметьевскому  
муниципальному району УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Татарстан,  
ул. Аминова, д. 5, г. Альметьевск, 423450, (8553) 22-18-22

г. Альметьевск  
(место составления акта)

" 10 " октября 2018 г.  
(дата составления акта)

11 час. 30 мин.  
(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ**  
**юридического лица, индивидуального предпринимателя № 148**

По адресу/адресам: 423450, РФ, Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Нефтяников, 41.  
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения заместителя начальника ОНД и ПР по Альметьевскому муниципальному району УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ Набиева Р.М. от 01 октября 2018 г. № 148

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена внеплановая проверка в отношении:  
(плановая/внеплановая)

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №11 г. Альметьевска Республики Татарстан»  
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

" 01 " октября 2018 г. с 10 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. Продолжительность 1 час.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: не более 20 дней  
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: ОНД и профилактической работы по Альметьевскому муниципальному району УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Татарстан  
(наименование органа государственного пожарного надзора)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):  
(заполняется при проведении выездной проверки)

Директор МБОУ СОШ №11 г. Альметьевска, РТ Беляева Р.Р.   
(фамилия, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: инспектор ОНД и профилактической работы по Альметьевскому муниципальному району УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Татарстан Шайхулов Роман Вадимович

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку, в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: директор МБОУ СОШ №11 г. Альметьевска, РТ Беляева Рузина Ризовна

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами с указанием положений нормативных) правовых актов):


№ предписания	Вид нарушения обязательного требования пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Сведения о юридических лицах и (или) физических лицах, на которых возлагается ответственность за совершенное нарушение
1	2	3	4
1.	Нарушений норм и правил противопожарного режима не выявлено.		

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

  
(подпись проверяющего)


  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

\_\_\_\_\_  
(подпись проверяющего)

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: \_\_\_\_\_

Подписи лиц, проводивших проверку:   
С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Директор МБОУ СОШ №11 г. Альметьевска Беляева Р.Р.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

" 10 " октября 2018 г.

  
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: \_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)