

Предписание

№ п/п	Наименование учреждения	Адрес	Основание (предписание, судебное решение, представление)	Номер	Дата	Мероприятия	Сроки устранения	объем	выполнение (да/нет)
1.	МАОУ "Гимназия №141" Советского района г.Казани	г. Казань, ул. Парковая, д.16	Предписание Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека	447	17.02.2025	Провести ремонт стен и потолков помещений гимназии с устранением дефектов и повреждений, материалами, обеспечивающими возможность проведения уборки влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств: 1. на 3-м этаже в коридоре на потолке; в кабинете 313 с лаборантской устранить следы протеканий; 2. в туалете мальчиков на 1-м этаже устранить дефекты отделки лакокрасочного покрытия потолка; 3. на лестничной площадке устранить дефекты отделки лакокрасочного покрытия	17.02.2026	Площадь: 1, 40 кв.м.; 2,6,3 кв.м; 3,60 кв.м.	нет
						В лаборантской и учебном кабинете кабинете химии обеспечить функционализацию вытяжного шкафа	17.02.2026		нет
						В туалете для девочек на 1-м этаже установить раковину для мытья рук оборудовать	17.02.2026		нет

Гиматулдинова И.Л.



Директор

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Республике Татарстан (Татарстан)
(Управление Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татарстан))**

420111, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Большая Красная, д.30, телефон: (843) 238 98 54, факс (843) 238 79 19

**Предписание
об устранении выявленных нарушений обязательных требований**

от 17.02.2025г. № 447

Управление Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татарстан), г.Казань, ул.Сеченова, д. 13а
(место выдачи предписания)

Мною, Басыровой Алсу Фазылзяновной, главным специалистом-экспертом отдела надзора по гигиене
детей и подростков

(должность лица, составившего предписание)

Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Республике Татарстан (Татарстан)

(наименование территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан)

(фамилия и инициалы лица, составившего предписание)

при проведении профилактического визита

(указывается вид контрольного (надзорного) мероприятия) на основании уведомления о проведении обязательного
профилактического визита от «15» января 2025г. № 37/447 (ПМ 16250041000116915377 от 14.01.2025г.) в
отношении Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия №141»
Советского района г. Казани, ИНН 1660022813, ОГРН 1021603626087, место нахождения в соответствии с
государственной регистрацией: 420071, Республика Татарстан (Татарстан), г. Казань, ул. Парковая, д.16,
фактическое место нахождения: 420071, Республика Татарстан (Татарстан), г. Казань, ул. Парковая, д.16.

(указать наименование или ФИО контролируемого лица, ИНН, ОГРН)

Выявлены:

☒ нарушения законодательства Российской Федерации в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения;

☐ нарушения обязательных требований законодательства Российской Федерации в области защиты прав потребителей, нарушения прав потребителей, нарушение обязательных требований к товарам (работам, услугам);

☐ нарушения законодательства о техническом регулировании.

(нужное выбрать)

На основании изложенного и руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 90, статьи 90.1 Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», с целью предотвращения причинения вреда жизни, здоровью людей, окружающей среде, имуществу физических лиц, а также других мероприятий, предусмотренных федеральными законами,

ПРЕДПИСЫВАЮ:

Муниципальному автономному общеобразовательному учреждению «Гимназия №141» Советского района
г. Казани, ИНН 1660022813, ОГРН 1021603626087, место нахождения в соответствии с государственной
регистрацией: 420071, Республика Татарстан (Татарстан), г. Казань, ул. Парковая, д.16, фактическое место
нахождения: 420071, Республика Татарстан (Татарстан), г. Казань, ул. Парковая, д.16.

(сведения о лице, которому выдается предписание (наименование (фирменное наименование) юридического лица и место нахождения, адрес) юридического лица; фамилия, имя, отчество физического лица, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе (при наличии), адрес места жительства и места фактического осуществления деятельности)

№	Описание каждого выявленного нарушения обязательных требований	Ссылка на конкретные структурные единицы нормативного правового акта, обязательные требования которого нарушены	Обязательные мероприятия по устранению выявленных нарушений обязательных требований	Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения выявления нарушения обязательных требований
1	Стены и потолок помещений гимназии имеют дефекты и повреждения, а именно: на 3-м этаже в коридоре на потолке и стенах имеются следы протеканий, в кабинете химии №313 с лаборантской также на потолке имеются следы протеканий, в туалете для мальчиков на 1-ом этаже лакокрасочное покрытие потолка местами треснуло, на лестничной площадке нижняя часть лакокрасочного покрытия стен местами треснуто и отслаивается, что не допускает проведение влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств.	п.1 ст. 28, п.п. 1, 3 ст. 39 Федерального закона от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (далее - Федеральный закон №52-ФЗ от 30.03.1999г.), п.п. 2.5.1, 2.5.2, 2.5.3, 2.11.2, 2.11.4, 2.11.7 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее – СП 2.4.3648-20)	Провести ремонт стен и потолков помещений гимназии, с устранением дефектов и повреждений, материалами обеспечивающими возможность проведения уборки влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих, а именно: - на 3-м этаже в коридоре на потолке, в кабинете химии №313 с лаборантской устранить следы протеканий, - в туалете для мальчиков на 1-ом этаже устранить дефекты отделки лакокрасочного покрытия потолка, - на лестничной площадке устранить дефекты отделки лакокрасочного покрытия стен.	Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения выявления нарушения обязательных требований
2	В лаборантской и учебном кабинете химии не функционирует вытяжной шкаф.	п.1 ст. 28, п.п. 1, 3 ст. 39 Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999г., п.3.4.8 СП 2.4.3648-20	В лаборантской и учебном кабинете химии обеспечить функционирование вытяжного шкафа.	Фотоматериалы.
3	В туалете для девочек на 1-ом этаже у умывальной раковины для мытья рук отсутствует смеситель, туалетные кабины не оснащены сиденьями на унитазах.	п.1 ст. 28, п.п. 1, 3 ст. 39 Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999г., п.2.4.11 СП 2.4.3648-20	В туалете для девочек на 1-ом этаже умывальную раковину для мытья рук оборудовать смесителем, туалетные кабины оснастить сиденьями на унитазах.	Фотоматериалы.

4	На 2-ом этаже в туалете для мальчиков некачественно проведена уборка, на потолке имеются следы загрязнений.	п.1 ст. 28, п.п. 1, 3 ст. 39 Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999г., п.2.11.2 СП 2.4.3648-20	Провести генеральную уборку в туалете для мальчиков на 2-ом этаже.	Фотоматериалы.
5	В учебном кабинете №116 умывальная раковина для мытья рук не обеспечена электро- или бумажными полотенцами.	п.1 ст. 28, п.п. 1, 3 ст. 39 Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999г., п.2.9.7 СП 2.4.3648-20	В учебном кабинете №116 умывальную раковину для мытья рук обеспечить электро- или бумажными полотенцами.	Фотоматериалы.
6	Ослаблен контроль за соблюдением личной гигиены сотрудниками пищеблока, а именно: возле умывальных раковин для мытья рук в производственных цехах отсутствуют мыло и электро- или бумажные полотенца.	п.1 ст. 28, п.п. 1, 3 ст. 39 Федерального закона №52-ФЗ от 30.03.1999г., п.2.9.5 СП 2.4.3648-20	Умывальные раковины для мытья рук в производственных цехах обеспечить мылом и электро- или бумажными полотенцами.	Фотоматериалы.
7	- в нарушении требований, уровни искусственного освещения на 6-ти учебных местах: в кабинетах начальных классов №119 (2 ряд - 6 парты, 3 ряд - 2 парты, 3 ряд - 1 парты, 3 № 213 (2 ряд - 2 парты, 3 ряд - 1 парты, 3 ряд - 5 парты) довести до гигиенических нормативов и представить протоколы инструментальных замеров в Управление.	п.1 ст. 28, п.п. 1, 3 ст. 39 Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999г., п.144 (таблица 5.54) раздела V СанПиН 2.1.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», п.2.8.5 СП 2.4.3648-20	Уровни искусственного освещения на 6-ти учебных местах: в кабинетах начальных классов №119 (2 ряд - 6 парты, 3 ряд - 2 парты, 3 ряд - 1 парты, 3 № 213 (2 ряд - 2 парты, 3 ряд - 1 парты, 3 ряд - 5 парты) довести до гигиенических нормативов и представить протоколы инструментальных замеров в Управление.	Протоколы инструментального обследования.
8	Допускается нарушение технологии приготовления блюда «Салат из моркови запеченный», а именно в отобранной продукции «Салат из моркови запеченный» с датой	п.1 ст. 28, п.п. 1, 3 ст. 39 Федерального закона №52-ФЗ от 30.03.1999г., п.п. 2.3, 2.8 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-	Усилить контроль за технологией приготовления блюд и личной гигиеной сотрудниками. Предоставить протоколы лабораторных испытаний готового блюда на БГКП в Управление.	Протоколы лабораторных испытаний.

	изготовления 28.01.2025г. обнаружены Бактерии группы кишечной палочки (БГКП), что не допустимо, что подтверждается протоколами испытаний № 16-01/04941-25.Н.1 от 30.01.2025г. исх.№02-02/894 от 30.01.2025г. (вх.№3442/12 от 30.01.2025г.), № 16-01/04941-25 от 17.02.2025г. исх.№02-02/1765 от 17.02.2025г. (вх.№6250/12 от 30.01.2025г.), экспертным заключением №80066 от 17.02.2025г. исх.№03-04/1750 от 17.02.2025г. (вх.№6231/12 от 17.02.2025г.)ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)».	эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» (далее - СанПиН 2.3/2.4.3590-20)		
--	--	--	--	--

Мероприятия по устранению выявленных нарушений обязательных требований провести по п.п. 1, 2, 3, 7 в срок до «17» февраля 2026 г., по п.п. 4, 5, 6, 8 в срок до «01» апреля 2025г.

О выполнении предписания известить Управление Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татарстан)

(наименование территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан)

по адресу: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Б. Красная, д. 30 тел./факс (843) 238-98-54, заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до «01» апреля 2025г., «17» февраля 2026г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия №141» Советского района г. Казани.

(должность лица, фамилия, имя, отчество физического лица, наименование юридического лица, на которое возлагается ответственность)

Невыполнение законного предписания об устранении нарушений обязательных требований санитарно-эпидемиологического законодательства и законодательства о защите прав потребителей влечет привлечение к административной ответственности по части 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Невыполнение законного предписания об устранении нарушений обязательных требований технических регламентов влечет привлечение к административной ответственности по части 15 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Настоящее предписание может быть обжаловано в досудебном порядке в электронном виде с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг руководителю (заместителю руководителя) Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татарстан) либо в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня получения предписания контролируемыми юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством, гражданами – в суд общей юрисдикции в соответствии с Кодексом административного судопроизводства РФ.

Главный специалист-эксперт отдела
надзора по гигиене детей и подростков
Управления Роспотребнадзора по
Республике Татарстан (Татарстан)

(должность лица, составившего предписание)



А.Ф. Басырова

(подпись)

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) «17» февраля 2025 г.



И.Л. Гиматутдинова

(подпись)

(инициалы и фамилия)

Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

Предписание от « _____ » _____ 202 ____ г. № _____ направлено _____

Предписание направлено заказным письмом с уведомлением по адресу:

исх. № _____ от « _____ » _____ 202 ____ г.

Предписание вручено: Директору МАОУ «Гимназия №141» Гиматутдиновой Ирине Львовне «17» февраля 2025 г.