

Предписание

№ п/п	Наименование учреждения	Адрес	Основание (предписание, судебное решение, представление)	Номер	Дата	Мероприятия	Сроки устранения	объем	выполнение (да/нет)
1.	МАОУ "Гимназия №141" Советского района г.Казани	г. Казань, ул. Парковая, д.16	Предписание Приволжского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.	43-13-133-121	20.03.2020	В помещениях для пребывания детей штепсельные розетки и выключатели установлены на высоте менее 1,8 м от уровня пола	20.06.2020	На замену -315 розеток, 210 выключателей	нет
						В учебных кабинетах гимназии имеются штепсельные розетки без защитного устройства, автоматически закрывающего гнезда розетки при вынутой вилке	17.02.2026	На замену -315 розеток	нет
						Отсутствует паспорт заземляющего устройства	17.02.2026		нет

Директор



Гиматутдинова И.Л.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)

**Приволжское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и
атомному надзору**

(Приволжское управление)

ул. Зинина, д. 4, г. Казань, Респ. Татарстан, 420097
Телефон 8(843) 231-17-77, Факс: 8(843) 231-17-77
mail:privol@gosnadzor.ru www.privol.gosnadzor.ru

20 марта 2020 г.

г. Казань

ПРЕДПИСАНИЕ № 43-13-133-121

Законному представителю – Директору
Муниципального автономного
образовательного учреждения «Гимназия
№ 141» Советского района г. Казани
Гиматутдиновой И.Л.

юридический адрес:
г. Казань, ул. Парковая, 16.

«20» марта 2020 г.

Нами, государственным инспектором Казанского территориального отдела Приволжского управления Ростехнадзора Крыловой Марией Валерьевной и начальником Казанского территориального отдела Приволжского управления Ростехнадзора Шафиковым Радиком Исмагиловичем, согласно распоряжению от 14.02.2020 г. № РП-290-446-О в период с 20 февраля 2020 года по 20 марта 2020 года.

на основании Акта проверки от 20.03.2020 г. № 43-13-133-121, составленного в отношении Муниципального автономного образовательного учреждения «Гимназия № 141» Советского района г. Казани; ИНН 1660022813; зарегистрированного по адресу: г. Казань, ул. Парковая, 16; директор Гиматутдинова Ирина Львовна

в присутствии:

Гиматутдинова И. Л.

– директор МАОУ «Гимназия № 141»

Кузнецова Л. В.

– зам. директора по АХЧ МАОУ «Гимназия
№ 141»

ПРЕДПИСЫВАЮТ:

Принять меры по устранению выявленных нарушений в установленные сроки:

№ пп	Характер нарушения, изложенный в соответствии с формулировкой закона, нормативного правового акта, нормативного технического документа	Наименование нормативного документа и номер его пункта, требования которого нарушены (не соблюдены)	Сроки устранения нарушений
1.	Отсутствует ответственный за электрохозяйство и заместитель ответственного за электрохозяйство, подготовленный в установленном порядке.	п. 1.2.3. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных приказом Минэнерго России №6 от 13.01.2003г., зарегистрированных Министерством юстиции России от 22.01.03 № 4145. (далее по тексту ПТЭЭП).	До 20.06.2020 +
2.	Отсутствует приказ руководителя о порядке хранения технической документации и перечень технической документации.	п. 1.8.2. ПТЭЭП	До 20.06.2020 + ✓
3.	Отсутствует генеральный план с нанесенными зданиями, сооружениями и подземными электротехническими коммуникациями.	п. 1.8.1. ПТЭЭП	До 20.06.2020 +
4.	Отсутствует утвержденная проектная документация (чертежи, пояснительные записки и др.) со всеми последующими изменениями.	п. 1.8.1. ПТЭЭП	До 20.06.2020 + ✓
5.	Отсутствуют акты приемки скрытых работ, испытаний и наладки электрооборудования, приемки электроустановок в эксплуатацию.	п. 1.8.1. ПТЭЭП	До 20.06.2020 + ✓
6.	Отсутствуют технические паспорта основного оборудования, зданий и сооружений энергообъектов, сертификаты на оборудование и материалы, подлежащие обязательной сертификации.	п. 1.8.1. ПТЭЭП	До 20.06.2020 + ✓
7.	Отсутствует инструкция по выполнению переключений без распоряжений.	п. 1.8.1. ПТЭЭП	До 20.06.2020 + ✓
8.	Отсутствует перечень технической документации, утвержденный техническим руководителем.	п. 1.8.2. ПТЭЭП	До 20.06.2020 + ✓
9.	Отсутствует кабельный журнал.	п. 1.8.2. ПТЭЭП	До 20.06.2020 + ✓
10.	Отсутствует журнал учета электрооборудования.	п. 1.8.2. ПТЭЭП	До 20.06.2020 + ✓
11.	Нарушен порядок хранения ключей от электроустановок.	п. 3.13. Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных приказом	До 20.06.2020 + ✓

№ пп	Характер нарушения, изложенный в соответствии с формулировкой закона, нормативного правового акта, нормативного технического документа	Наименование нормативного документа и номер его пункта, требования которого нарушены (не соблюдены)	Сроки устранения нарушений
		Минтруда России от 24.07.2013 № 328н. (далее по тексту ПОТЭЭ).	
12.	Распределительный щит, находящийся в кабинете технологии для девочек, изготовлен из дерева.	п. 1.1.20 ПУЭ	До 20.06.2020 <i>исключено</i>
13.	В помещениях для пребывания детей штепсельные розетки и выключатели установлены на высоте менее 1,8 метра от уровня пола в гимназии.	п. 1.2.2. ПТЭЭП, п. 6.6.30, п. 7.1.49, п. 7.1.51 Правил устройства электроустановок, утвержденных Минэнерго РФ от 08.07.2002г. №204. (далее по тексту ПУЭ)	До 20.06.2020 <i>исключено</i>
14.	У учебных кабинетов гимназии имеются штепсельные розетки без защитного устройства, автоматически закрывающего гнезда розетки при вынутой вилке.	п. 1.2.2. ПТЭЭП, п. 7.1.49. ПУЭ.	До 20.06.2020 <i>исключено</i>
15.	Не заземлены (не присоединены к защитному проводнику к дополнительной системе уравнивания потенциалов) металлические мойки на кухне столовой.	п. 1.2.2. ПТЭЭП, п. 7.1.88. ПУЭ.	До 20.06.2020 <i>исключено</i>
16.	Не на всех электрощитах с лицевой стороны дверец нанесено диспетчерское наименование щита, порядковый номер; с внутренней стороны дверец щитов отсутствуют однолинейные схемы и надписи с указанием номинального тока автоматических выключателей и наименование электроприемников, соответственно через них получающих питание.	п. 2.2.20. ПТЭЭП, п. 1.1.28. ПУЭ	До 20.06.2020
17.	Отсутствует паспорт заземляющего устройства.	п. 2.7.15 ПТЭЭП	До 20.06.2020 <i>исключено</i>
18.	В электрощитах отсутствуют цветовое обозначение проводников.	п. 1.1.29 ПУЭ	До 20.06.2020
19.	Открыто проложенные кабели не в полном объеме снабжены бирками с обозначением марки, напряжения, сечения, номера или наименования линии а также металлические части вентиляции.	п. 2.3.23 ПУЭ	До 20.06.2020

Информацию о выполнении пунктов настоящего предписания необходимо направить в письменной форме в установленные сроки в Приволжское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по адресу: ул. Зинина, д. 4, г. Казань, 420097 на имя руководителя управления Петрова Б.Г.

Невыполнение предписания в установленный срок является основанием для привлечения лица к административной ответственности в соответствии со статьей 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Вынесение настоящего предписания является основанием для проведения контрольных мероприятий по проверке полноты и правильности его исполнения.

Директор Муниципального автономного
образовательного учреждения «Гимназия № 141»
Советского района г. Казани


С предписанием ознакомлен


Гиматутдинова И. Л.
(ФИО, подпись)

Сведения об отказе в ознакомлении с предписанием и отказе от подписи

Лица, вынесшие предписание:

Начальник
Казанского территориального
отдела


Р.И. Шафиков
(подпись) (ФИО)

Государственный инспектор
Казанского территориального
отдела


М.В. Крылова
(подпись) (ФИО)

Экземпляр предписания на 4 листах для исполнения получен

Директор Муниципального автономного образовательного учреждения «Гимназия № 141»
Советского района г. Казани


Гиматутдинова Ирина Львовна 20.03.2020
(должность, ФИО, подпись, дата, печать)