



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН (ТАТАРСТАН)**

420111, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Большая Красная, д.30, телефон: (843) 238 98 54, факс (843) 238 79 19
(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

**Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований**

№ 5456 Управление Роспотребнадзора по
Республике Татарстан (Татарстан),
г.Казань, ул.Сеченова, д. 13а « 08 » мая 2024 г.
(место выдачи предписания)

Мною, Гимадиевой Лейсан Рафаэлевной, заместителем начальника отдела надзора по гигиене детей и подростков Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татарстан)

(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении:

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей №149 с татарским языком обучения» Советского района г. Казани, ИНН 1660016802, ОГРН 1021603630950, категория риска: чрезвычайно высокий, место нахождения в соответствии с государственной регистрацией: 420140, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Чишмяле, д. 5, фактическое место нахождения: 420140, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Чишмяле, д. 5 (указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (далее – Федеральный Закон №52-ФЗ от 30.03.1999г.), СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее – СП 2.4.3648-20), СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» (далее - СанПиН 2.3/2.4.3590-20):

На пищеблоке:

- в нарушение требований п.1 ст. 28, п.п. 1, 3 ст. 39 Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999г., п. 4.6 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 на день осмотра в моечных отделениях на емкостях с разведенными рабочими растворами дезинфицирующего средства «Астера» отсутствовала маркировка со следующей информацией: не был указан предельный срок годности рабочих растворов (при отсутствии оригинальной маркировки на емкости со средством) – **устранено в ходе осмотра;**

- в нарушение требований п.1 ст. 28, п.п. 1, 3 ст. 39 Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999г., п.5.1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20, п.2.9.5 СП 2.4.3648-20 с целью минимизации

риска теплового воздействия для контроля температуры блюд на линии раздачи потребителю не используются термометры (термошупы) – **устранено в ходе осмотра;**

- в нарушение требований п.1 ст. 28, п.п. 1, 3 ст. 39 Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999г., п.п. 2.9.5, 2.11.2, 2.11.4 СП 2.4.3648-20, п. 2.18 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 в раздевальной для персонала на пищеблоке на день осмотра не качественно проведена влажная уборка с применением моющих средств - на шкафах для личной и специальной одежды обнаружен слой пыли – **устранено в ходе осмотра;**

- в нарушение требований п.1 ст. 28, п.п. 1, 3 ст. 39 Федерального Закона №52-ФЗ от 30.03.1999г., п. 2.9.5 СП 2.4.3648-20, п. 3.4 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 на день осмотра в нескольких производственных помещениях, в раздевальной для персонала на пищеблоке не созданы условия для соблюдения правил личной гигиены сотрудниками пищеблока и условия для обеспечения удовлетворительного санитарно – гигиенического состояния помещений: возле умывальных раковин для мытья рук не установлены бумажные полотенца, мыло, емкости для сбора использованных бумажных полотенец, что может привести к нарушению санитарно – гигиенического состояния помещений пищеблока в виду неорганизованного сбора использованных бумажным полотенец – **устранено в ходе осмотра;**

- в нарушение требований п.1 ст. 28, п.п. 1, 3 ст. 39 Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999г., п.2.18 СанПиН 2.3/2.4.3590-20, п.2.9.5 СП 2.4.3648-20 на производственной ванне в овощном цехе установлен смеситель с крайне загрязненными вентилями (барашками), которые также не позволяют обеспечить соблюдение качественной обработки овощей;

- в нарушение требований п.1 ст. 28, п.п. 1, 3 ст. 39 Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999г., п.п.2.9, 2.15 СанПиН 2.3/2.4.3590-20, п.п. 2.4.6.2, 2.9.5 СП 2.4.3648-20 на день осмотра в моечном отделении для мытья кухонной посуды и инвентаря выявлена неисправность моечных ванн – под ваннами была обнаружена вода, протекает в местах соединения ванн и гофрированных труб системы водоотведения, стойки, на которых установлены ванны, старые, местами изношенные со следами ржавчины;

- в нарушение требований п.1 ст. 28, п.п. 1, 3 ст. 39 Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999г., п.п. 2.16, 2.18 СанПиН 2.3/2.4.3590-20, п.п. 2.5, 2.5.1, 2.5.2, 2.9.5, 2.11, 2.11.2, 2.11.4 СП 2.4.3648-20 в помещениях пищеблока обнаружены дефекты отделки напольного покрытия в виде треснувшей, местами разбитой плитки, что также не позволяет обеспечить проведение качественной влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств;

- в нарушение требований п.1 ст. 28, п.п. 1, 3 ст. 39 Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999г., п.п. 2.16, 2.18 СанПиН 2.3/2.4.3590-20, п.п. 2.5, 2.5.1, 2.5.3, 2.9.5, 2.11, 2.11.2, 2.11.4 СП 2.4.3648-20 в горячем цехе на пищеблоке обнаружены дефекты отделки потолка в виде облупившейся краски, штукатурки;

- в нарушение требований п.1 ст. 28, п.п. 1, 3 ст. 39 Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999г., п.2.18 СанПиН 2.3/2.4.3590-20, п.2.9.5 СП 2.4.3648-20 на день осмотра в помещении для хранения запасов посуды на пищеблоке не обеспечены условия для проведения качественной влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств, так как их хранение осуществляется непосредственно на полу без стеллажей и подтоварников, что ограничивает доступ под них уборочного инвентаря, возможность проведения качественной уборки и нарушает санитарно – гигиеническое состояние складского помещения;

- в нарушение требований п.1 ст. 28, п.п. 1, 3 ст. 39 Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999г., п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20, п. 3.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 на день осмотра часть кухонной посуды на пищеблоке используется в разрез с нанесенной на них маркировкой: в гастроемкостях с маркировкой «ГП» осуществляется приготовление 3 блюда - компота из кураги, в котле с маркировкой 1 блюдо осуществляется приготовление 2 блюда – капусты

тушеной, которая также прикрыта крышкой с маркировкой «3 блюдо» – **устранено в ходе осмотра;**

В помещениях лицея:

✓ - в нарушение требований п.1 ст. 28, п.п. 1, 3 ст. 39 Федерального Закона №52-ФЗ от 30.03.1999г., п.п. 2.5, 2.5.1, 2.5.3, 2.11, 2.11.2 СП 2.4.3648-20 на день осмотра обнаружены дефекты отделки потолков и стен в помещениях спортивных залов №№1, 2 в виде облупившейся краски, штукатурки, следов протекания кровли, множественных ржаво – желтых пятен на потолке;

- в нарушение требований п.1 ст. 28, п.п. 1, 3 ст. 39 Федерального Закона №52-ФЗ от 30.03.1999г., п.п. 2.5, 2.5.1, 2.5.2, 2.11, 2.11.2 СП 2.4.3648-20 на день осмотра на лестничных клетках обнаружены механические дефекты отделки напольного покрытия ступеней лестниц в виде разбитой, местами треснувшей плитки, со сколами кромок ступеней;

- в нарушение требований п.1 ст. 28, п.п. 1, 3 ст. 39 Федерального Закона №52-ФЗ от 30.03.1999г., п.п. 2.5, 2.5.1, 2.5.3, 2.11, 2.11.2 СП 2.4.3648-20 на день осмотра в коридорах, рекреациях, на лестничных пролетах обнаружены механические дефекты отделки стен в виде трещин по краске, штукатурке (без раскрытия), отслоившейся краски. Местами в виде следов протекания (старых, желтых пятен);

- в нарушение требований п.1 ст. 28, п.п. 1, 3 ст. 39 Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999г., п. 2.8.4 СП 2.4.3648-20 на день осмотра в ряде учебных помещений конструкция регулируемых солнцезащитных устройств на окнах в исходном положении уменьшала светоактивную площадь оконного проема: в ряде кабинетов регулируемые солнцезащитные устройства (жалюзи) были зашторены на всю площадь оконных проемов при отсутствии активного солнечного света со стороны улицы и при этом для освещения помещений были включены источники искусственного освещения, что нарушает режим инсоляции указанных помещений – **устранено в ходе осмотра;**

- в нарушение требований п.1 ст. 28, п.п. 1, 3 ст. 39 Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999г., п. 3.5.15 СП 2.4.3648-20 в кабинете информатики, оборудованном рабочими местами обучающихся с компьютерами, ноутбуками, на рабочих столах учащихся не предусмотрено местное искусственное освещение, которое должно располагаться сбоку от экрана персонального компьютера (ноутбука);

- в нарушение требований п.1 ст. 28, п.п. 1, 3 ст. 39 Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999г., п. 2.7.3 СП 2.4.3648-20 на день осмотра не во всех помещениях, предназначенных для пребывания детей и молодежи, осуществляется контроль температуры воздуха: не все учебные помещения оборудованы термометрами;

- в нарушение требований п.1 ст. 28, п.п. 1, 3 ст. 39 Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999г., п.п. 2.9.5, 2.11, 2.11.2, 3.4.5 СП 2.4.3648-20 в гардеробе для учащихся среднего и старшего звена не предусмотрены места для хранения обуви на каждого обучающегося: на день осмотра в помещении гардеробной было не упорядочено хранение обуви обучающихся, обувь учащихся в мешках и без мешков были установлены на полу гардеробной;

- в нарушение требований п.1 ст. 28, п.п. 1, 3 ст. 39 Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999г., п.п. 2.11.2, 3.6.3 СП 2.4.3648-20 на день осмотра в малом и большом спортивных залах обнаружены 3 единицы спортивных мат, используемых для проведения уроков физкультуры, с крайне изношенным, рваным покрытием, не обеспечивающим их влажную обработку моющими и дезинфекционными средствами;

✓ - в нарушение требований п.1 ст. 28, п.п. 1, 3 ст. 39 Федерального Закона №52-ФЗ от 30.03.1999г., п.п. 2.5, 2.5.1, 2.5.3, 2.11, 2.11.2 СП 2.4.3648-20 на день осмотра выявлены дефекты отделки покрытия потолков в следующих помещениях: в кабинетах №№41, 49 в виде отслоившейся штукатурки, старых следов протекания;

- в нарушение требований п.1 ст. 28, п.п. 1, 3 ст. 39 Федерального Закона №52-ФЗ от 30.03.1999г., п.п. 2.5, 2.5.1, 2.5.2, 2.11, 2.11.2 СП 2.4.3648-20 на день осмотра выявлены механические дефекты отделки покрытия полов в следующих помещениях: в кабинетах

№№20, 30, 41, 42, в виде механических дефектов отделки на порогах при входе в кабинеты, местами рваного, дырявого линолеума, не закрепленного к основанию (к полу), в стыках;

- в нарушение требований п.1 ст. 28, п.п. 1, 3 ст. 39 Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999г., п.п. 2.8.9, 2.8.10 СП 2.4.3648-20 на день осмотра в ряде учебных помещений, в рекреациях, коридорах обнаружены неисправные светильники: на светильниках имеются перегоревшие лампы (около 35% от общего числа), что свидетельствует либо о несвоевременной их замене, либо о неисправности системы электроосвещения по школе в целом;

- в нарушение требований п.1 ст. 28, п.п. 1, 3 ст. 39 Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999г., п. 2.4.13 СП 2.4.3648-20 в ряде учебных кабинетов на день осмотра окна, открываемые для проветривания (в весенний период), не были оборудованы москитными сетками;

- в нарушение требований п.1 ст. 28, п.п. 1, 3 ст. 39 Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999г., п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20 умывальные раковины в санитарных узлах для мальчиков и девочек на этажах, при раздевальных спортивных залов на день осмотра не были обеспечены электро- или бумажными полотенцами, ведрами для сбора мусора;

- в нарушение требований п.1 ст. 28, п.п. 1, 3 ст. 39 Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999г., п.п. 2.9.5, 2.9.7, 2.11, 2.11.2, 2.11.4 СП 2.4.3648-20 на нескольких умывальных раковинах для мытья рук в санитарных узлах на этажах вентили (барашки) на смесителях находятся в крайне загрязненном состоянии, не своевременно проводится их очистка, что не позволяет обеспечить условия для соблюдения правил личной гигиены рук детьми.

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

1. Провести замену смесителя с крайне загрязненными вентилями (барашками) на производственной ванне в овощном.

Срок устранения нарушения – до 27.05.2024г.

✓ 2. В моечном отделении для мытья кухонной посуды и инвентаря устранить неисправность моечных ванн путем устранения причины протекания в местах соединения ванн и гофрированных труб системы водоотведения, провести ремонт (покраску, замену) изношенных стоек, на которых установлены ванны.

Срок устранения нарушения - до 27.05.2024г.

✓ 3. В помещениях пищеблока провести ремонт (замену) напольного покрытия с устранением дефектов в виде треснувшей, местами разбитой плитки. Предусмотреть отделку строительными материалами, позволяющими обеспечить проведение качественной влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств.

Срок устранения нарушения - до 24.09.2024г.

✓ 4. В горячем цехе на пищеблоке провести ремонт потолка с устранением дефектов отделки в виде облупившейся краски, штукатурки. Предусмотреть отделку строительными материалами, позволяющими обеспечить проведение качественной влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств.

Срок устранения нарушения - до 24.09.2024г.

5. В помещении для хранения запасов посуды на пищеблоке обеспечить условия для проведения качественной влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств, не допускать хранение запасов посуды непосредственно на полу без стеллажей и подтоварников, обеспечить доступ под них уборочного инвентаря и возможность проведения качественной уборки.

Срок устранения нарушения - до 27.05.2024г.

6. Провести ремонт отделки потолков и стен в помещениях спортивных залов №№1, 2 с устранением дефектов в виде облупившейся краски, штукатурки, следов протекания кровли, множественных ржаво – желтых пятен на потолке. Предусмотреть отделку строительными материалами, позволяющими обеспечить проведение качественной влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств.

Срок устранения нарушения - до 24.09.2024г.

7. На лестничных клетках провести ремонт отделки напольного покрытия ступеней лестниц с устранением механических дефектов в виде разбитой, местами треснувшей плитки, со сколами кромок ступеней. Предусмотреть отделку строительными материалами, позволяющими обеспечить проведение качественной влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств.

Срок устранения нарушения - до 24.09.2024г.

8. В коридорах, рекреациях, на лестничных пролетах провести ремонт стен с устранением дефектов отделки в виде трещин по краске, штукатурке (без раскрытия), отслоившейся краски, местами в виде следов протекания (старых, желтых пятен). Предусмотреть отделку строительными материалами, позволяющими обеспечить проведение качественной влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств.

Срок устранения нарушения - до 24.09.2024г.

9. В кабинете информатики, оборудованном рабочими местами обучающихся с компьютерами, ноутбуками, на рабочих столах учащихся предусмотреть местное искусственное освещение, которое должно располагаться сбоку от экрана персонального компьютера (ноутбука).

Срок устранения нарушения - до 24.09.2024г.

10. Во всех помещениях, предназначенных для пребывания детей и молодежи, осуществлять контроль температуры воздуха: все учебные помещения оборудовать термометрами.

Срок устранения нарушения - до 27.05.2024г.

11. В гардеробе для учащихся среднего и старшего звена предусмотреть места для хранения обуви на каждого обучающегося: обеспечить упорядоченное хранение обуви обучающихся.

Срок устранения нарушения - до 24.09.2024г.

12. В малом и большом спортивных залах провести замену спортивных мат с крайне изношенным, рваным покрытием, не обеспечивающим их влажную обработку моющими и дезинфицирующими средствами. Не допускать использование спортивных мат с изношенным покрытием для проведения уроков физкультуры.

Срок устранения нарушения - до 24.09.2024г.

13. Провести ремонт покрытия потолков в следующих помещениях: в кабинетах №№41, 49 с устранением дефектов отделки в виде отслоившейся штукатурки, старых следов

протекания. Предусмотреть отделку строительными материалами, позволяющими обеспечить проведение качественной влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств.

Срок устранения нарушения - до 24.09.2024г.

14. Провести ремонт покрытия полов с устранением механических дефектов отделки в следующих помещениях: в кабинетах №№20, 30, 41, 42 с устранением дефектов на порогах при входе в кабинеты, дефектов в виде местами рваного, дырявого линолеума, не закрепленного к основанию (к полу), в стыках. Предусмотреть отделку строительными материалами, позволяющими обеспечить проведение качественной влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств.

Срок устранения нарушения - до 24.09.2024г.

15. В ряде учебных помещений, в рекреациях, коридорах провести ремонт (замену) неисправных светильников: на светильниках заменить перегоревшие лампы (около 35% от общего числа), выявить причину быстрого перегорания источников искусственного освещения и решить вопрос ремонта системы электроосвещения по школе в целом.

Срок устранения нарушения - до 24.09.2024г.

16. В учебных кабинетах окна, открываемые для проветривания (в весенний, летний и осенний периоды), оборудовать москитными сетками.

Срок устранения нарушения - до 27.05.2024г.

17. Умывальные раковины в санитарных узлах для мальчиков и девочек на этажах, при раздевальных спортивных залов обеспечить электро- или бумажными полотенцами, ведрами для сбора мусора.

Срок устранения нарушения - до 27.05.2024г.

18. На нескольких умывальных раковинах для мытья рук в санитарных узлах на этажах заменить крайне загрязненные вентили (барашки) на смесителях, обеспечить проведение их своевременной очистки во время эксплуатации с целью обеспечения условий для соблюдения правил личной гигиены рук детьми

Срок устранения нарушения - до 27.05.2024г.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей №149 с татарским языком обучения» Советского района г. Казани, ИНН 1660016802, ОГРН 1021603630950, категория риска: чрезвычайно высокий, место нахождения в соответствии с государственной регистрацией: 420140, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Чишмяле, д. 5, фактическое место нахождения: 420140, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Чишмяле, д. 5

наименование и адрес место нахождения контролируемого лица

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Управление Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татарстан) по адресу: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Б. Красная, д. 30 тел./факс (843) 238-98-54

заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок:

по пунктам 1, 2, 5, 10, 16, 17, 18 - до 27 мая 2024 года,

по пунктам 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15 - до 24 сентября 2024 года

с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Заместитель начальника отдела
надзора по гигиене детей и
подростков
Управления
Роспотребнадзора по Республике
Татарстан (Татарстан)

(должность лица, составившего предписание)



(подпись)

Л.Р.Гимадиева

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) «08» мая 2024 г.

Директор
МБОУ «Лицей № 149»



(подпись)

Фирдауз Габдулнуровна Вафина
(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу:

