

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий  
ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:  
**КНМ №16250041000120118834 от 28.11.2025г.**

[proverki.gov.ru](http://proverki.gov.ru)

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



## ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Татарстан (Татарстан)**  
**(Управление Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татарстан)**

420111, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Большая Красная, д.30, телефон: (843) 238 98 54, факс (843) 238 79 19

### Предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований

от 26.12.2025г. №37/26745.

Управление Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татарстан), г.Казань, ул.Сеченова, д. 13а  
(место выдачи предписания)

Мною, Гайнуллиной Алией Зигангировной, специалистом-экспертом отдела надзора по гигиене детей и подростков

(должность лица, составившего предписание)

Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Татарстан (Татарстан)

(наименование территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан)

(фамилия и инициалы лица, составившего предписание)

при проведении профилактического визита

(указывается вид контрольного (надзорного) мероприятия)

на основании уведомления о проведении обязательного профилактического визита от «01» декабря 2025г. №37/26745 (ПМ №16250041000120118834 от 28.11.2025г.) в отношении Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей №149 с татарским языком обучения» Советского района г. Казани (далее – МБОУ «Лицей 149»), ИНН 1660016802, ОГРН 1021603630950, место нахождения в соответствии с государственной регистрацией: 420140, Республика Татарстан (Татарстан), г.Казань, ул. Чишмяле, д.5, фактическое место нахождения: 420140, Республика Татарстан (Татарстан), г.Казань, ул. Чишмяле, д.5

(указать наименование или ФИО контролируемого лица, ИНН, ОГРН)

Выявлены:

- нарушения законодательства Российской Федерации в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения;
- нарушения обязательных требований законодательства Российской Федерации в области защиты прав потребителей, нарушения прав потребителей, нарушение обязательных требований к товарам (работам, услугам);
- нарушения законодательства о техническом регулировании.

(нужное выбрать)

**На основании изложенного и руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 90, статьи 90.1 Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», с целью предотвращения причинения вреда жизни, здоровью людей, окружающей среде, имуществу физических лиц, а также других мероприятий, предусмотренных федеральными законами,**

**ПРЕДПИСЫВАЮ:**

Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Лицей №149 с татарским языком обучения» Советского района г. Казани, ИНН 1660016802, ОГРН 1021603630950, место нахождения в соответствии с государственной регистрацией: 420140, Республика Татарстан (Татарстан), г.Казань, ул. Чишмяле, д.5, фактическое место нахождения по адресу: 420140, Республика Татарстан (Татарстан), г.Казань, ул. Чишмяле, д.5

(сведения о лице, которому выдается предписание (наименование (фирменное наименование) юридического лица и место нахождения, адрес юридического лица; фамилия, имя, отчество физического лица, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе (при наличии), адрес места жительства и места фактического осуществления деятельности)

№	Описание каждого выявленного нарушения обязательных требований	Ссылка на конкретные структурные единицы нормативного правового акта, обязательные требования которого нарушены	Обязательные мероприятия по устранению выявленных нарушений обязательных требований	Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленных нарушений обязательных требований	Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленных нарушений обязательных требований
1.	Потолки помещений школы имеют дефекты и повреждения, а именно: в спортивном зале №1 на потолке имеются следы протеканий, вследствие течи кровли и зенитных окон; в блоке средней школы в коридоре 3-го этажа на потолке имеются следы протеканий.	п.1 ст. 28, п.п. 1, 3 ст. 39 Федерального закона от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.п. 2.5.1, 2.5.3 СП 2.4.3648-20 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»	1. - Провести ревизию кровли с целью выявления причин протеканий. - Устранить причину протеканий. - Устраниить дефекты отделки потолка спортивного зала №1.	Применяемые строительные и отделочные материалы и используют при наличии документов об оценке (подтверждении) соответствия, быть устойчивыми к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств, подтверждающие их безопасность, устойчивыми к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств.	

<p>2. На 2-ом этаже начального блока общебразовательной организации в туалетах установлены чаши Генуя (унитазы, утопленные в пол) с дефектами в виде сколов и ржавчины; на вышеуказанных унитазах не представляется возможным установить сиденья, при требуемом – туалетные кабинки должны быть оснащены сиденьями на унитазы.</p> <p>3. В кабинете информатики, на рабочих местах обучающихся с компьютерами, не предусмотрено местное освещение на рабочем столе, которое должно располагаться сбоку от экрана персонального компьютера.</p>	<p>п.1 ст. 28, п.п. 1, 3 ст. 39 Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999г., п.3.5.15 СП 2.4.3648-20</p>	<p>На 2-ом этаже начального блока общебразовательной организации, в туалетах, чаши Генуя заменить на унитазы, оборудованные сиденьями.</p> <p>В кабинете информатики, рабочие места обучающихся с компьютерами, оборудовать местным освещением на рабочем столе, которое должно располагаться сбоку от экрана персонального компьютера.</p>
		<p>В помещении, где организовано рабочее место обучающегося с компьютером (ноутбуком) или планшетом, необходимо предусмотреть естественное освещение и искусственное общее и местное на рабочем столе. Источник местного освещения на рабочем месте обучающегося должен располагаться сбоку от экрана персонального компьютера (ноутбука) или планшета. Освещение не должно создавать бликов на поверхности экрана.</p>

4.	В течение недели облегченный учебный день приходится: для 16, 1в, 7в классов- на понедельник, для 1а класса- на пятницу, для 2а, 2б, 2г, 3а, 3б, 3в, 3г, 3д, 4а, 4б, 4г, 5а, 5б, 5г, 6а, 6б, 6в, 6г, 6д, 7а, 7б, 8а, 8б, 8г, 9а, 9б, 9в, 10а, 10б, 11а, 11б классов- на субботу, при необходимости для предупреждения переутомления в течение недели обучающиеся должны иметь облегченный учебный день в среду или в четверг.	П.1 ст. 28, п.п. 1, 3 ст. 39 Федерального закона от 30.03.1999г. №52-ФЗ, п.3.4.16 СП 2.4.3648-20	При составлении расписания занятий соблюдать требования к соблюдению облегченного учебного дня: для предупреждения переутомления в течение недели обучающиеся должны иметь облегченный учебный день в среду или в четверг.
5.	Уровни параметров микроклимата (относительная влажность воздуха в кабинете № 33 (начальных классов)) в центре помещения $h=0,1$ м от пола $26,3\pm3,46\%$ , $h=0,6$ м от пола $26,2\pm3,46\%$ , $h=1,7$ м от пола $26,2\pm3,46\%$ , на расстоянии 0,5 м от внутренней поверхности наружной стены и стационарных отопительных приборов $h=0,1$ м от пола $26,2\pm3,46\%$ , $h=0,6$ м от пола $26,1\pm3,46\%$ , $h=1,7$ м от пола $26,0\pm3,46\%$ , при норме 40-60%, что подтверждается экспертным заключением №87578 от 26.12.2025г. ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)».	п.1 ст. 28, п.п. 1, 3 ст. 39 Федерального закона от 30.03.1999г. №52-ФЗ, п. 98, табл. 5.34 раздела V СанПиН 1.2.3685-21	Обеспечить соблюдение параметров микроклимата (относительной влажности воздуха) в учебных кабинетах в пределах 40-60%.

Мероприятия по устранению выявленных нарушений обязательных требований провести по п.п. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 в срок до **«25» декабря 2026г.**

О выполнении предписания известить Управление Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татарстан)

(наименование территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан)

по адресу: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Б. Красная, д. 30 тел./факс (843) 238-98-54, заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в **срок до «25» декабря 2026г.** с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №89 с углубленным изучением отдельных предметов» Ново-Савиновского района г. Казани.

(должность лица, фамилия, имя, отчество физического лица, наименование юридического лица, на которое возлагается ответственность)

**Невыполнение законного предписания об устранении нарушений обязательных требований санитарно-эпидемиологического законодательства и законодательства о защите прав потребителей влечет привлечение к административной ответственности по части 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.**

**Невыполнение законного предписания об устранении нарушений обязательных требований технических регламентов влечет привлечение к административной ответственности по части 15 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.**

Настоящее предписание может быть обжаловано в досудебном порядке в электронном виде с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг руководителю (заместителю руководителя) Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татарстан) либо в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня получения предписания контролируемыми юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством, гражданами – в суд общей юрисдикции в соответствии с Кодексом административного судопроизводства РФ.

Специалист-эксперт отдела надзора по гигиене детей и подростков Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татарстан)

(должность лица, составившего предписание)

А.З. Гайнуллина

С предписанием ознакомлен(а) «25» декабря 2025 г.

А.Н. Никифорова  
(ионициалы и фамилия)

Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

Предписание от «\_\_\_\_\_» 202\_\_\_\_\_ г. №\_\_\_\_\_

Предписание направлено заказным письмом с уведомлением по адресу:

исх. № \_\_\_\_\_ от «\_\_\_\_\_» 202\_\_\_\_\_ г.

Предписание вручено: Директору МБОУ «Школа №89» Никифоровой Алле Николаевне