

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан
ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088
(843)279-91-24, ф. 273-67-54, телефон доверия 292-64-09

Управление надзорной деятельности ГУ МЧС России по РТ
ул. Ф. Яруллина, 1, г. Казань, Республика Татарстан, 420066
(843)292-64-39

Отдел надзорной деятельности по Советскому району по города Казани
ул. Красная Позиция, 3Б, г. Казань, Республика Татарстан, 420061, (843) 272-46-53

Предписание № 26 / 1 / 9
по устранению нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 156» Советского района г. Казани

Во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора города Казани по пожарному надзору № 26 от « 10 » января 20 13 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период « 16 » января 20 13 г. с 11 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин., « 18 » января 20 13 г. с 12 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин., « 22 » января 2013 г. с 15 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. проведена проверка инспектором ОНД Советского района по г. Казани УНД ГУ МЧС России по Республике Татарстан лейтенантом внутренней службы Ахметзяновой Н.И. помещений Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 156» Советского района г. Казани, расположенных по адресу: город Казань ул. Чишмяле, 3 совместно с директором Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 156» Советского района г. Казани Фроловой Ириной Ивановной.

в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Отделка путей эвакуации 2-го, 3-го этажей и лестничных маршей выполнить из негорючих материалов.	Ст. 1, ст. 6, ст. 151 Федерального закона № 123-ФЗ, ст. 46 Федерального закона № 184-ФЗ, п. 4.3.2 Свод правил СП 1.13.130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».	1 ноября 2013 г.	

2.	Восстановить двери, отделяющие общие коридоры от лестничных клеток и оборудовать устройствами для самозакрывания с уплотнениями в притворах.	Ст. 1, ст. 6, ст. 151 Федерального закона № 123-ФЗ, ст. 46 Федерального закона № 184-ФЗ, п. 36 Правил противопожарного режима в РФ	1 ноября 2013 г.	
3.	Определить и обозначить на дверях электрощитовой категория по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	Ст. 1, ст. 6, ст. 151 Федерального закона № 123-ФЗ, ст. 46 Федерального закона № 184-ФЗ, п. 20 Правил противопожарного режима в РФ	1 ноября 2013 г.	
4.	Отделка ступеней лестничных маршей на путях эвакуации 1-го и 2-го этажей выполнить материалом с исследованными показателями пожарной опасности	Ст. 1, ст. 6, ст. 151 Федерального закона № 123-ФЗ, ст. 46 Федерального закона № 184-ФЗ, п. 4.3.2 СП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы" п.33 Правил противопожарного режима в РФ	1 ноября 2013 г.	
5.	Во всех административных и вспомогательных помещениях на видных местах вывесить таблички с указанием номера телефона вызова пожарной охраны, а также ответственного за пожарную безопасность.	Ст. 1, ст. 6, ст. 151 Федерального закона № 123-ФЗ, ст. 46 Федерального закона № 184-ФЗ, п. 6 Правил противопожарного режима в РФ	1 ноября 2013 г.	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном порядке..

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов

Инспектор ОНД Советского р-на по г. Казани УНД ГУ
МЧС России по Республике Татарстан Ахметзянова Н.И.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора
по пожарному надзору)

«22» 01 2013 г.

(подпись)

М.Л.П.

Предписание для исполнения получил:

✓

(подпись)

« » _____ 20 г.

✓

(должность, фамилия, инициалы)

иск. № 47-д-6-8 от 22.01.13г.