

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан
ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088
(843)279-91-24, ф. 273-67-54, телефон доверия 292-64-09

Управление Надзорной деятельности и ПР ГУ МЧС России по РТ
ул. Ф. Яруллина, 1, г. Казань, Республика Татарстан, 420066
(843)292-64-39

Отдел надзорной деятельности по городу Казани (Советский район)
ул. Красная Позция, 3Б, г. Казань, Республика Татарстан, 420045, (843) 272-46-53

Предписание № 305/1/147
по устранению нарушений обязательных требований
пожарной безопасности

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 156» Советского района г. Казани (МБОУ «ШКОЛА №156»)

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя,

отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора отдел надзорной деятельности города Казани (Советский район) по пожарному надзору № 305
(наименование органа ГПН)

от « 10 » сентября 2015 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 ч 00 мин.
« 17 » сентября 2015 г. по ч мин. « 25 » сентября 2015 г.

проведена проверка

Инспектор отделения НД «Азино» Хафизов Линар Эдуардович

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 156» Советского района г. Казани (МБОУ «ШКОЛА №156»), г. Казань, ул. Чишмяле 3
проводившего (их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с

Директор Хоменко Марина Владимировна

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	На объекте защиты при эксплуатации эвакуационных путей (выходов) руководитель организации не обеспечил соблюдение проектных решений (требований нормативных документов по пожарной безопасности (в том числе по освещенности, количеству, размерам и объемно-планировочным решениям эвакуационных путей и выходов, а также по наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности) в соответствии с требованиями статьи 84 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».(Лестничные клетки)	Правила противопожарного режима в РФ : п. 33	01.07.2016	
2	На объекте защиты руководитель организации не обеспечил соблюдение сроков перезарядки (освидетельствования, своевременной замены) огнетушителей.(МБОУ "ШКОЛА №156")	Правила противопожарного режима в РФ : п. 70	01.07.2016	
3	На объекте защиты руководитель организации не организовал в установленные сроки проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц (ограждений) на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний. (МБОУ "ШКОЛА №156")	Правила противопожарного режима в РФ : п. 24	01.07.2016	
4	На объекте защиты сняты предусмотренные проектной документацией двери эвакуа-	Правила противопожарного режима в РФ : п/п д) п. 23	01.07.2016	

<p>ционных выходов из поэтажных коридоров (холлов, фойе, тамбуров, лестничных клеток, другие двери), препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации.(3-й этаж)</p>			
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством РФ для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69 – ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Инспектор отделения НД «Азино» по пожарному надзору
Хафизов Л.Э.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

(подпись)

«25» 09 20 15 г.

Предписание для исполнения получил:

(подпись)

Директор Хоменко Марина Владимировна

(должность, фамилия, инициалы)

«25» 09 20 15 г.