

Муниципальное бюджетное
 общеобразовательное учреждение
 «Средняя общеобразовательная школа №171
 с углубленным изучением отдельных
 предметов» Советского района г.Казани
 Казань, 420100, ул. Вагапова, д. 11;
 тел./факс.: (843)276-36-67;
 E-mail: sch171sovkn@yandex.ru
 ОКПО 59302239, ОГРН1021603615967
 ИНН/КПП 1660060350 / 166001001



Казан шәһәре Совет районынын
 “Аерым предметлар тирәнтен
 өйрәнелә торган 171 нче
 урта гомуми белем бирү мәктәбе” гомум
 белем муниципаль бюджет учреждение
 Казан шәһәре, 420100, Вагапов урамы, 11 йорт;
 Тел./факс.: (843)276-36-67
 E-mail: sch171sovkn@yandex.ru
 ОКПО 59302239, ОГРН1021603615967
 ИНН/КПП 1660060350 / 166001001


Начальнику муниципального учреждения
 «Управление образования
 Исполнительного комитета
 муниципального образования
 города Казани»
 И.Г. Хадиуллину
 директора МБОУ
 «СОШ №171 с углубленным
 изучением отдельных предметов»
 Советского района г.Казани
 Р.Н.Галиакберовой

Уважаемый Ильсур Гаревич!


Прошу Вас выделить денежные средства для устранения следующих нарушений
 обязательных требований пожарной безопасности по предписанию пожарного надзора от
 30.09.2015 № 336:

№	Нарушения	Ссылка на законы
1	Не обеспечено исправное состояние систем и средств противопожарной защиты объекта (автоматической установки пожарной сигнализации в хозяйственном блоке)	Ст.1,ст.6,ст. 151 Федерального закона №123-ФЗ,ст.46 Федерального закона №184-ФЗ,п.61 Правил противопожарного режима в РФ

Директор школы *Р.Н.Галиакберова* Р.Н.Галиакберова



29.02.2016



Ошеров

Муниципальное бюджетное
 общеобразовательное учреждение
 «Средняя общеобразовательная школа №171
 с углубленным изучением отдельных
 предметов» Советского района г.Казани
 Казань, 420100, ул.Вагапова, д.11;
 тел./факс.: (843)276-36-67;
 E-mail: sch171sovkzn@yandex.ru
 ОКПО 59302239, ОГРН1021603615967
 ИНН/КПП 1660060350 / 166001001



Казан шәһәре Совет районының
 “Аерым предметлар тирәнтен
 өйрәнелә торган 171 нче
 урта гомуми белем бирү мәктәбе”
 гомуми белем муниципаль бюджет
 учреждениесе
 Казан шәһәре, 420100, Вагапов урамы, 11 йорт
 Тел./факс.: (843)276-36-67
 E-mail: sch171sovkzn@yandex.ru
 ОКПО 59302239, ОГРН1021603615967
 ИНН/КПП 1660060350 / 166001001

Заместителю начальника
 отдела надзорной деятельности
 по г.Казани по Советскому району
 А.В. Старкову
 директора МБОУ «СОШ №171
 с углубленным изучением отдельных предметов»
 Советского района г.Казани
 Р.Н.Галиакберовой

Информация
 о выполнении предписания от 06.10.2015 года № 336/1/176
 по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности
 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №171
 с углубленным изучением отдельных предметов»
 Советского района г.Казани.

По устранению перечисленных пунктов предписания были приняты следующие меры:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Срок устранения
1	Не обеспечено наличие на дверях помещений складского назначения (хозяйственного блока) обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5,7,8 ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	выполнено
2	Не указано направление движения к пожарным гидрантам и водоемам, являющимся источником противопожарного водоснабжения	выполнено
3	Не обеспечено исправное состояние систем и средств противопожарной защиты объекта (автоматической установки пожарной сигнализации в хозяйственном блоке)	выполнено



Директор школы

Р.Н.Галиакберова