

1. ПЕШЕХОДНЫЕ ПУТИ

№	Позиции обследования, наименование элементов объекта	Норматив	Требуемая величина	Ед. изм	Категории, для которых установлен норматив	Фактическое состояние	Рекомендуемые мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
	Пути движения						
	Тротуары (разделение потоков пешеходов и транспорта)	наличие	-	-	для всех категорий	Соответствует	
	Ширина пути движения при встречном движении инвалидов	не менее	1,8	м	К	Соответствует	
	Продольный уклон* пути движения	не более	5	%	К	не соответствует	
	Поперечный уклон* пути движения	не более	1-2	%	К	не соответствует	
	Продольный уклон* пути движения в стесненных местах не более 10 м	не более	10	%	К	не соответствует	
	Безопасное пересечение транспортных и пешеходных путей	наличие	-	-	для всех категорий	Соответствует	
	Границы пешеходных путей	высота бордюров по краям пешеходных путей не менее	0,05	м	К, С	Соответствует	
	Пересечение тротуаров с проезжей частью	высота бортового камня не более	0,04	м	К	Соответствует	
	Границы эксплуатируемых газонов и площадок	перепад высот бордюров, бортовых камней не более	0,04	м	К	Соответствует	
	Тротуары из бетонных плит	толщина швов между плитами не более	0,015	м	К, О	не соответствует	
	Ровное, нескользкое покрытие пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов	наличие	-	-	для всех категорий	Соответствует	
	Отсутствие насыпных или крупноструктурных материалов покрытий пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов	исключить насыпных крупноструктурных материалов покрытий	-	-	К, О	Соответствует	
	Доступность функциональных зон и площадок участка, элементов благоустройства	наличие	-	-	для всех категорий	Соответствует	
	Бордюрный пандус на пересечении	наличие	-	-	для всех	Соответствует	

основных пешеходных коммуникаций для спуска с тротуара на уровень дорожного полотна									
Лестницы наружные									
На перепедаках уровней лестницы с поручнями	наличие	-	-	К, О, М	не соответствует				
Поручни лестниц с двух сторон	на высоте	0,9	М	для всех, кроме К	не соответствует				
Глубина проступи лестниц	не менее	0,4	М	для всех, кроме К	не соответствует				
Высота подъема ступеней	не более	0,12	М	для всех, кроме К	не соответствует				
Одинаковая форма и размеры ступеней	наличие	-	-	для всех, кроме К	не соответствует				
Ровное, нескользкое покрытие	наличие	-	-	для всех, кроме К	не соответствует				
Контрастная окраска крайних ступеней	наличие	-	-	С, М	не соответствует				
Дублирование лестниц пандусами или другими средствами подъема	наличие	-	-	К, О, М	не соответствует				
Пандусы наружные									
На перепедаках уровней пандусы с поручнями или подъемники	наличие	-	-	К, О, М	Отсутствует				
Ширина пандуса при одностороннем движении	не менее	1,0	М	К, О, М	Соответствует				
Ширина пандуса при двустороннем движении	не менее	1,8	М	К, О, М	не соответствует				
Уклон* пандуса	не более	8	%	К, О, М	Соответствует				
Высота одного подъема пандуса	не более	0,8	М	К, О, М	Соответствует				
Глубина площадки на горизонтальном участке пандуса	не менее	1,5	М	К, О, М	Соответствует				
Бортики по продольным краям маршей пандусов и вдоль кромки горизонтальных поверхностей	высотой не менее	0,05	М	К, О, М	Соответствует				
Поручни пандусов с двух сторон	на высоте и на высоте	0,7 0,9	М	К, О, М	не соответствует				

Завершающие части поручней пандусов	Длиннее маршей или наклонной части пандуса	0,3	м	К, О, М	соответствует	
Предостережения на пешеходных путях						
Выступающие части объектов, нижняя кромка которых расположена на высоте от 0,7 до 2,1 м от уровня пешеходного пути	не более чем	0,1	м	С	соответствует	
Выступающие части объектов при размещении на отдельно стоящей опоре	не более чем	0,3	м	С	соответствует	
Отражение бордюрным камнем, бортиком выступающих частей объектов более, чем на 0,3 м	высотой не менее	0,05	м	С	соответствует	
Отражение выступающих частей объектов	высотой не менее	0,7	м	С	не соответствует	
Высота нижнего края подвесных конструкций в зоне движения	высота не менее	2,1	м	С	не соответствует	
Отражения с поручнями вдоль площадок на перепадах высот более 0,45 м	высотой	0,9	м	для всех, кроме К	не соответствует	
Тактильная предупреждающая информация						
Тактильные средства на покрытии пешеходных путей	до объекта информации, начала опасного участка, изменения направления движения, входа и т.п., не менее чем	0,8	м	С	не соответствует	
Глубина рифов для тактильных дорожных указателей	должна быть	7	мм	С	не соответствует	
Тактильные указатели с конусообразными рифами перед началом подземного перехода	по ширине перехода полоса, шириной 0,5 или 0,6 м, на расстоянии от кромки первой ступени лестницы подземного перехода	0,8	м	С	не соответствует	
Тактильные указатели с продолжными рифами перед началом наземного перехода	по ширине перехода полоса, выложенная на тротуаре перед началом перехода, шириной 0,5	0,8	м	С	не соответствует	

	Тактильные указатели с рифами, расположенными по диагонали, перед началом наземного перехода	или 0,6 м, на расстоянии	0,8	м	С	не соответствует	
	Тактильные указатели с квадратными рифами вокруг матчы светофора	вокруг матчы светофора в обхват – квадрат, состоящий из 4-х плит со стороны плитки, равной	0,5	м	С	не соответствует	
	Тактильные указатели с квадратными рифами вокруг препятствия	полоса, выложенная по контуру препятствия, шириной 0,5 м, на расстоянии от препятствия	0,8	м	С	не соответствует	
	Тактильные указатели с рифами, расположенными по диагонали, на повороте налево (направо)	на месте поворота плита со стороны квадрата	0,5	м	С	не соответствует	
	Перед входными дверями зданий и сооружений площадки с покрытием, резко отличающимся от покрытия основной дорожки (сетка, травий, решетка, тротуарные плиты и т.д.)	на расстоянии	0,5	м	С	не соответствует	
	Информационные указатели						
	Элементы информации об объекте, доступные для инвалидов	наличие	-	-	для всех категорий	Соответствует	
	Высота расположения визуальных указателей	вне здания не менее 1,5 м и не более 4,5 м	-	-	К	Соответствует	
	Дорожные знаки, предупреждающие о движении инвалидов	наличие	-	-	К, С	Соответствует	

2. СТОЯНКИ ЛИЧНОГО АВТОТРАНСПОРТА ИНВАЛИДОВ

№	Позиции обследования, наименование элементов объекта	Норматив	Требуемая величина	Ед. изм	Категории, для которых установлен норматив	Фактическое состояние	Рекомендуемые мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
	Автостоянки						
	Удаленность от входа, приспособленность для инвалидов,	не далее	50	м	К	не соответствует	

Мест личного автотранспорта инвалидов при общественных зданиях									
Удаленность от входов мест личного автотранспорта инвалидов при жилых зданиях	не далее	100	М	К	не соответствует				
Количество мест на открытых автостоянках около учреждений обслуживания	не менее (но не менее одного места)	10	%	К	не соответствует				
		1	Мест	К	не соответствует				
		2	Мест	К	не соответствует				
		3	Мест	К	не соответствует				
		4	Мест	К	не соответствует				
		5	Мест	К	не соответствует				
		6	Мест	К	не соответствует				
		7	Мест	К	не соответствует				
		8	Мест	К	не соответствует				
		9	Мест	К	не соответствует				
Ширина зоны парковки автомобиля инвалида	при общем количестве мест на автостоянке 501 - 1000	2	%	К	не соответствует				
	при общем количестве мест на автостоянке свыше 1000, плюс 1 место на каждые 100 мест свыше 1000 мест	20	Мест	К	не соответствует				
Ширина зоны парковки автомобиля инвалида	не менее	3,5	М	К	не соответствует				
Площадки для остановки	от входов в общественные здания	100	М	К	не соответствует				

специализированных средств общественного транспорта, перевозящих инвалидов	не далее							
Дорожный знак автостоянок для инвалидов	наличие		-	-	К	не соответствует		
Дорожная разметка автостоянок для инвалидов	наличие		-	-	К	не соответствует		
Минипандус или пониженный бордюрный камень на сходе на стоянку с тротуара	наличие		-	-	К	не соответствует		

3. ВХОДНАЯ ГРУППА (в здание или сооружение)

№	Позиции обследования, наименование элементов объекта	Норматив	Требуемая величина	Ед. изм	Категории, для которых установлен норматив	Фактическое состояние	Рекомендуемые мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
	Крыльцо или входная площадка						
	Вход, приспособленный для инвалидов и других маломобильных групп населения	наличие	-	-	для всех категорий	Соответствует	
	Навес	наличие	-	-	для всех категорий	Соответствует	
	Водоотвод	наличие	-	-	для всех категорий	Соответствует	
	Твердая, не допускающая скольжения при намокании, поверхность покрытия входных площадок и тамбуров	наличие	-	-	для всех категорий	Соответствует	
	Ограждения с поручнями вдоль площадок на перепадах высот более 0,45 м	на высоте	0,9	м	для всех категорий	не соответствует	
	Ударопрочный материал прозрачных ограждений	наличие	-	-	для всех категорий	не соответствует	
	Ширина просветов ячеек дренажных и водосборных решеток	не более	0,015	м	О, С	не соответствует	

	Лестница наружная												
	Глубина проступи лестниц	не менее		0,4	м	для всех, кроме К	не соответствует						
	Высота подъема ступеней	не более		0,12	м	для всех, кроме К	не соответствует						
	Одинаковая форма и размеры ступеней	наличие		-	-	для всех, кроме К	не соответствует						
	Ровное, нескользкое покрытие	наличие		-	-	для всех, кроме К	не соответствует						
	Контрастная окраска крайних ступеней	наличие		-	-	для всех, кроме К	не соответствует				Нанести контрастную окраску крайних ступеней.		
	Поручни лестниц	на высоте в дошкольных учреждениях также и на высоте		0,9	м	для всех, кроме К	не соответствует						
	Разделительные поручни лестниц	при ширине лестниц более		0,5	м	для всех, кроме К	не соответствует						
	Дублирование лестниц пандусами или другими средствами подъема	наличие		-	-	К, О, М	не соответствует						
	Пандус наружный												
	Ширина пандуса при одностороннем движении	не менее		1,0	м	К, О, М	соответствует						
	Ширина пандуса при двустороннем движении	не менее		1,8	м	К, О, М	не соответствует						
	Уклон* пандуса	не более		8	%	К, О, М	соответствует						
	Высота одного подъема пандуса	не более		0,8	м	К, О, М	соответствует						
	Глубина площадки на горизонтальном участке пандуса	не менее		1,5	м	К, О, М	соответствует						
	Бортики по продольным краям маршей пандусов и вдоль кромки горизонтальных поверхностей	высотой не менее		0,05	м	К, О, М	соответствует						
	Поручни пандусов с двух сторон	на высоте и на высоте		0,7 0,9	м	К, О, М	соответствует						
	Завершающие части поручней пандусов	длиннее маршей или наклонной части пандуса		0,3	м	К, О, М	соответствует						

	Тамбур							
	Глубина тамбуров и тамбур-шлюзов	не менее		1,8	м	К	соответствует	
	Глубина тамбуров и тамбур-шлюзов в жилых зданиях	не менее		1,5	м	К	соответствует	
	Ширина тамбуров и тамбур-шлюзов	не менее		2,2	м	К	соответствует	
	Двери							
	Ширина дверных проемов (в свету)	не менее		0,9	м	К	соответствует	
	Высота порогов	не более		0,025	м	К	соответствует	
	Смотровые панели в полотнах наружных дверей, заполненные прозрачным и ударопрочным материалом	расположение нижней части смотровых панелей от уровня пола в пределах		0,3 - 0,9	м	К	соответствует	
	Ударопрочный материал прозрачных дверей	наличие		-	-	для всех категорий	соответствует	
	Яркая контрастная маркировка на прозрачных полотнах дверей на уровне не ниже 1,2 м не выше 1,5 м от поверхности пешеходного пути	маркировка высотой не менее шириной не менее		0,1 0,2	м м	для всех категорий	соответствует	

4. ПУТИ ДВИЖЕНИЯ (в зданиях или сооружениях)

№	Позиции обследования, наименование элементов объекта	Норматив	Требуемая величина	Ед. изм	Категории, для которых установлен норматив	Фактическое состояние	Рекомендуемые мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ширина пути движения						
	Ширина пути движения при движении кресла-коляски в одном направлении	не менее	1,5	м	К	соответствует	
	Ширина пути движения при встречном движении кресла-коляски	не менее	1,8	м	К	соответствует	
	Ширину прохода в помещении с оборудованием и мебелью	не менее	1,2	м	К	соответствует	
	Диаметр зоны разворота на 90 - 180° инвалида на кресле-коляске	не менее	1,4	м	К	соответствует	
	Глубина пространства для	не менее	1,2	м	К	соответствует	

Маневрирования кресла-коляски перед дверью при открывании «от себя»							
Глубина пространства для маневрирования кресла-коляски перед дверью при открывании «к себе»	не менее при ширине не менее	1,5 1,5	м	К	соответствует		
Ширина проемов в стене							
Ширина дверных и открытых проемов в стене, выходов из помещений и из коридоров на лестничную клетку	не менее	0,9	м	К	соответствует		
Ширина проема при глубине откоса более 1,0 м	не менее	1,2	м	К	соответствует		
Перемещение по этажам							
Пассажирские лифты, пандусы, подъемные платформы или другие приспособления в случае размещения помещений, посещаемых инвалидами на креслах-колясках, на этажах выше или ниже этажа основного входа в здание	наличие	-	-	К, О, М	не соответствует		
Лифты							
Ширина кабины лифта	не менее	1,1	м	К	не соответствует		
Глубина кабины лифта	не менее	1,4	м	К	не соответствует		
Ширина дверного проема лифта	не менее	0,9	м	К	не соответствует		
Световая и звуковая информирующая сигнализация у каждой двери лифта, предназначенного для инвалидов на креслах-колясках	наличие	-	-	К	не соответствует		
Лестницы							
Глубина проступи лестниц	не менее	0,3	м	для всех, кроме К	соответствует		
Высота подъема ступеней	не более	0,15	м	для всех, кроме К	соответствует		
Одинаковая геометрия и размеры	наличие	-	-	для всех,	соответствует		

Глубина горизонтального участка пандуса	площадки на	не менее	1,5	м	К, О, М	не соответствует	
Бортики по продольным краям маршей пандусов и вдоль кромки горизонтальных поверхностей		высотой не менее	0,05	м	К, О, М	не соответствует	
Поручни пандусов с двух сторон		на высоте и на высоте	0,7 0,9	м	К, О, М	не соответствует	
Завершающие части поручней пандусов		Длинные маршей или наклонной части пандуса	0,3	м	К, О, М	не соответствует	
Предупредительная рифленая и/или контрастно окрашенная поверхность или световые маячки перед входами на пандусы		на расстоянии	0,6	м	С	не соответствует	
Двери							
Ширина дверных проемов (в свету)		не менее	0,9	м	К	Соответствует	
Высота порогов		не более	0,025	м	К	не соответствует	
Смотровые панели в полотнах наружных дверей, заполненные прозрачным и ударпрочным материалом		расположение нижней части смотровых панелей от уровня пола в пределах	0,3 - 0,9	м	К	Соответствует	
Ударпрочный материал прозрачных дверей		наличие	-	-	для всех категорий	не соответствует	
Яркая контрастная маркировка на прозрачных полотнах дверей на уровне не ниже 1,2 м не выше 1,5 м от поверхности пешеходного пути		маркировка высотой не менее шириной не менее	0,1 0,2	м	для всех категорий	не соответствует	Нанести контрастную маркировку
Защита противударной полосой нижней части дверных полотен		на высоту не менее	0,3	м	К	не соответствует	Нанести противударные полосы на нижние части дверных полотен
Двери на петлях одностороннего действия с фиксаторами в положениях «открыто» и «закрыто» или двери, обеспечивающие задержку		наличие	-	-	К, О, М	не соответствует	

	автоматического закрывания дверей продолжительностью не менее 5 с							
	Неприменение вращающихся дверей и турникетов на путях движения маломобильных граждан	-		-		для всех категорий	не соответствует	
	Дверные ручки, запоры, задвижки и другие приборы открываний, позволяющие управлять ими одной рукой и не требующие применения больших усилий или значительных поворотов руки в запястье	наличие		-		для всех категорий	соответствует	
	Размещение ручек дверей, расположенных в углу коридора или помещения, от боковой стены	на расстоянии не менее		0,6	м	К	соответствует	
	Отсутствие на путях движения МГН порогов и перепадов высот пола, при необходимости устройства порогов их высота или перепад высот	не более		0,025	м	К	соответствует	
	Предупредительная рифленая и/или контрастно окрашенная поверхность или световые маячки перед дверными проемами	на расстоянии		0,6	м	С	не соответствует	

5. ПЛАНИРОВОЧНЫЕ РЕШЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

5.1 Зоны обслуживания посетителей в общественных зданиях

№	Позиции обслуживания, наименование элементов объекта	Норматив	Требуемая величина	Ед. изм	Категории, для которых установлен норматив	Фактическое состояние	Рекомендуемые мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
	Места для инвалидов и других МГН в зоне обслуживания						
	Наличие мест для инвалидов и других маломобильных групп населения, в том числе выделение зон специализированного обслуживания	не менее	5	%	для всех категорий	не соответствует	

МГН								
Места для инвалидов и других МГН в гостиницах								
Наличие в гостиницах, отелях, пансионатах, кемпингах универсальных мест, с учетом расселения любых категорий посетителей	не менее	10	%	Для всех категорий	не соответствует			
Зоны отдыха								
Зоны отдыха на 2-3 места, в том числе и для инвалидов на креслах-колясках, на каждом этаже, доступном для МГН	наличие	-	-	Для всех категорий	не соответствует			
Условия отдыха в зале ожидания	наличие	-	-	Для всех категорий	не соответствует			
Расстановка оборудования								
Подбор и расстановка приборов и устройств, технологического и другого оборудования с расположением зоны досягаемости	не выше 1,4 м и не ниже 0,3 м от пола при расположении сбоку от посетителя; не выше 1,2 м и не ниже 0,4 м от пола при фронтальном подходе	-	-	К	не соответствует			
Подходы к оборудованию и мебели								
Подходы к различному оборудованию и мебели	не менее	0,9	м	К	не соответствует			
Подходы к различному оборудованию и мебели при необходимости поворота кресла-коляски на 90°	не менее	1,2	м	К	не соответствует			
Расположение поверхности столов								
Расположение поверхности столов индивидуального пользования, прилавков и других мест обслуживания	над уровнем пола на высоте не более	0,8	м	К	не соответствует			
Обеденные залы								
Условия для удобного приема пищи в обеденных залах или кулуарах	наличие	-	-	К	не соответствует			

	Читальные залы								
	Оптимальные условия для работы в читальных залах библиотек	наличие	-	-	-	К	не соответствует		
	Раздевательные в спортивных сооружениях								
	Места для хранения кресел-колясок для занимающихся инвалидов	наличие	-	-	-	К	не соответствует		
	Индивидуальные кабины (площадью каждая не менее 4 м ²) из расчета по одной кабине на трех одновременно занимающихся инвалидов	наличие	-	-	-	К	не соответствует		
	Индивидуальные шкафы для одежды (не менее двух), в том числе для хранения костюлей и протезов для занимающихся инвалидов	высотой не более	1,7	м	К	не соответствует			
	Скамья для занимающихся инвалидов	длиной не менее шириной не менее высотой не более	3 0,7 0,5	м	К	не соответствует			
	Свободное пространство для подъезда кресла-коляски вокруг скамьи	наличие	-	-	К	не соответствует			
	При невозможности устройства островной скамьи, наличие вдоль одной из стен скамьи	шириной не менее длиной не менее	0,6 2,5			не соответствует			
	Индивидуальные шкафы для хранения одежды с расположением в нижнем ярусе	высотой от пола не более	1,3	м	К	не соответствует			
	Ширина проходов между рядами шкафов гардеробных со скамьями (с учетом скамей)	не менее	2,4	м	К	не соответствует			
	Ширина проходов между рядами шкафов гардеробных без скамей	не менее	1,8	м	К	не соответствует			
	Комната отдыха при раздевательных								
	Организация дополнительной площади из расчета на каждого из одновременно занимающихся	не менее	0,4	м ²	К	не соответствует			

	инвалидов							
	Площадь комнаты отдыха при сауне	не менее		20	м ²	К	не соответствует	
	Шкафы для хранения							
	Совмещенные (для хранения уличной, домашней и рабочей одежды) индивидуальные шкафы в бытовых помещениях предприятий и учреждений	наличие		-	-	К	не соответствует	
	Размеры шкафов в гардеробных для уличной и домашней одежды	0,4 x 0,5		-	м	для всех категорий	не соответствует	

5.2 Планировочные решения отдельных помещений жилых зданий

№	Позиции оборудования, наименование элементов объекта	Норматив	Требуемая величина	Ед. изм	Категории, для которых установлен норматив	Фактическое состояние	Рекомендуемые мероприятия	
1		2	3	4	5	6	7	8
	Площадь помещений							
	Минимальный размер помещения для инвалида	не менее		12	м ²	К	не соответствует	
	Минимальный размер жилого помещения для инвалида, занимающегося индивидуальной трудовой деятельностью	не менее		16	м ²	К	не соответствует	
	Площадь кухни квартир в жилых домах социального жилищного фонда	не менее		9	м ²	К	не соответствует	
	Ширина помещений							
	Ширина передней квартир (с возможностью хранения кресла-коляски)	не менее		1,6	м	К	не соответствует	
	Ширина кухни при одностороннем размещении оборудования	не менее		2,3	м	К	не соответствует	
	Ширина кухни при двухстороннем или угловом размещении оборудования	не менее		2,9	м	К	не соответствует	
	Ширина коридоров	не менее		1,15	м	К	не соответствует	

	Ширина балконов и лоджий в свету	не менее	1,4	М	К	не соответствует	
	Размеры в плане санитарно-гигиенических помещений						
	Ванная комната или совмещенный санитарный узел	не менее 2,2 × 2,2	-	М	К	не соответствует	
	Уборная с умывальником (рукомойником)	не менее 1,6 × 2,2	-	М	К	не соответствует	
	Уборная без умывальника	не менее 1,2 × 1,6	-	М	К	не соответствует	
	Домофон						
	Домофоны со звуковой и световой сигнализацией	наличие	-	-	С, Г	не соответствует	

6. САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ПОМЕЩЕНИЯ

№	Позиции обследования, наименование элементов объекта	Норматив	Требуемая величина	Ед. изм	Категории, для которых установлен норматив	Фактическое состояние	Рекомендуемые мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
	Санузлы						
	В общественных уборных (в том числе размещаемых в общественных и производственных зданиях) не менее одной универсальной кабины, доступной для всех категорий граждан, или санузел для инвалидов	наличие	-	-	К, О	Соответствует	
	Ширина универсальной кабины уборной общего пользования	не менее	1,65	М	К, О	Соответствует	
	Глубина универсальной кабины уборной общего пользования	не менее	1,8	М	К, О	Соответствует	
	Пространство для размещения кресла-коляски в кабине уборной	наличие	-	-	К	Соответствует	
	Крючки для одежды, костылей и других принадлежностей	наличие	-	-	К, О	не соответствует	
	Поручни, штанги, поворотные или откидные сиденья	наличие	-	-	К, О	Соответствует	

	Душевые								
	В помещениях общественных душевых не менее одной закрытой душевой кабины с открыванием двери наружу и входом непосредственно из гардеробной	наличие	-	-	К	не соответствует			
	Пространство для подъезда кресла-коляски перед душевой кабиной	наличие	-	-	К	не соответствует			
	Размеры закрытых кабин душевых	не менее 1,8 х 1,8	-	М	К	не соответствует			
	Размеры открытых кабин душевых и со сквозным проходом, полудушей	не менее 1,2 х 0,9	-	М	К	не соответствует			
	Размеры санитарно-гигиенических помещений общественных зданий								
	Размеры кабин личной гигиены женщин	не менее 1,8 х 2,6	-	М	К	не соответствует			
	Ширина проходов в санитарно-гигиенических помещениях								
	Ширина проходов между рядами кабин душевых закрытых и открытых	не менее	1,8	М	К	не соответствует			
	Ширина проходов между рядами умывальников групповых и одиночных	не менее	1,8	М	К	не соответствует			
	Ширина проходов между рядами уборных, писсуаров	не менее	1,8	М	К	не соответствует			
	Удобство использования								
	Водопроводные краны рычажного или нажимного действия, или управляемые электронными системами	наличие	-	-	К, О	Соответствует			
	Расположение по возможности управления спуском воды в унитазе на боковой стене кабины	наличие	-	-	К, О	Соответствует			
	Обнащение санитарно-гигиенических помещений опорными поручнями	наличие	-	-	К, О	Соответствует			

7. ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

№	Позиции обследования, наименование элементов объекта	Норматив	Требуемая величина	Ед. изм	Категории, для которых установлен норматив	Фактическое состояние	Рекомендуемые мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
	Расположение мест обслуживания МГН						
	Расположение мест обслуживания и постоянного нахождения МГН на минимально возможных расстояниях от эвакуационных выходов из помещений, с этажей и из зданий наружу	наличие	-	-	К, О, С, Г	не соответствует	
	Расположение мест для инвалидов в зрительных залах в отдельных рядах, выходящих на самостоятельный путь эвакуации, не пересекающийся с путями эвакуации остальной части зрителей	наличие	-	-	К, О, С, Г	не соответствует	
	Места для зрителей с поражением опорно-двигательного аппарата на трибунах спортивных сооружений и спортивно-зрелищных зданий в зоне, непосредственно примыкающей к выходу на трибуну	наличие	-	-	К, О	не соответствует	
	Посадочные места (столы) для инвалидов в залах предприятий общественного питания вблизи от - эвакуационного выхода в непосредственной зоне	наличие	-	-	К, О, С, Г	не соответствует	
	Расстояние до эвакуационного выхода						
	Расстояние от дверей помещений с пребыванием инвалидов, выходящих в тупиковый коридор, до эвакуационного выхода с этажа	не более	15	м	К, О, С, Г	Соответствует	

Расстояние от любого места пребывания инвалида в зальном помещении до эвакуационного выхода в коридор, фойе, наружу или до эвакуационного люка трибун спортивно-зрелищных залов	не более	4	м	К, О, С, Г	Соответствует
Ширина эвакуационных путей					
Ширина (в свету) дверей из помещений, с числом находящихся в них не более 15 человек	не менее	0,9	м	К	Соответствует
Ширина (в свету) проемов и дверей в остальных случаях	не менее	1,2	м	К	Соответствует
Ширина проходов внутри помещений	не менее	1,2	м	К	Соответствует
Ширина переходных лоджий и балконов	не менее	1,5	м	К	не соответствует
Ширина коридоров, пандусов, используемых для эвакуации	не менее	1,8	м	К	Соответствует
Увеличение ширины проходов в зальном помещении	на ширину свободного проезда кресла-коляски	0,9	м	К	Соответствует
Время эвакуации					
Обеспечение эвакуации МГН за необходимое время	по расчету	10	мин	К, О, С, Г	Соответствует
Пожаробезопасные зоны					
Пожаробезопасные зоны, из которых МГН могут эвакуироваться более продолжительное время, или находиться в ней до прибытия спасательных подразделений	наличие	-	-	К, О, С, Г	Соответствует
Пожаробезопасные зоны вблизи вертикальных коммуникаций или как единый узел с выходом на незадымляемую лестничную клетку или в помещение для пандуса с аналогичными отражающими конструкциями	наличие	-	-	К, О, С, Г	Соответствует

Расчетная площадь пожаробезопасной зоны для всех инвалидов, оставшихся на этаже, исходя из удельной площади, приходящейся на одного спасаемого, при условии возможности его маневрирования	инвалид в кресле-коляске инвалид в кресле-коляске с сопровождающим инвалид, перемещающийся самостоятельно инвалид, перемещающийся с сопровождающим	2,40 2,65 0,75 1,0	м ² /чел	К, О, С, Г	Соответствует
Обеспечение незадымляемости пожаробезопасной зоны, создание избыточного давления 20 Па при пожаре при одной открытой двери эвакуационного выхода	наличие	-	-	К, О, С, Г	Соответствует
Подпор воздуха при пожаре в шахтах лифтов, имеющих выходы в пожаробезопасную зону	наличие	-	-	К, О, С, Г	не соответствует
Эвакуационные выходы					
В зальных помещениях не менее двух рассредоточенных выходов, приспособленных для прохода МПН	наличие	-	-	К, О, С, Г	Соответствует
В зрительных залах с числом мест 800 и более рассредоточение мест для инвалидов в креслах-колясках в различных зонах, размещение их в непосредственной близости от эвакуационных выходов, но в одном месте не более трех	наличие	-	-	К, О, С, Г	не соответствует
Пожарная сигнализация					
Пожарная сигнализация с учетом восприятия всеми категориями инвалидов	наличие	-	-	К, О, С, Г	Соответствует
Система оповещения о пожаре					
Синхронная (звуковая и световая) сигнализация, подключенная к системе оповещения о пожаре, в помещениях и зонах общественных зданий, посещаемых МПН	наличие	-	-	К, О, С, Г	Соответствует

	Пожарные извещатели							
	Оборудование жилых помещений автономными пожарными извещателями	наличие		-	-	К, О, С, Г	Соответствует	

8. СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ И ОРИЕНТИРОВАНИЯ

№	Позиции обследования, наименование элементов объекта	Норматив	Требуемая величина	Ед. изм	Категории, для которых установлен норматив	Фактическое состояние	Рекомендуемые мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
	Визуальная информация						
	Обеспечение получения информации об ассортименте предоставляемых услуг, размещении и назначении функциональных элементов, расположении путей эвакуации, предупреждение об опасности в экстремальных ситуациях и т.п.	наличие	-	-	К, О, С, Г	Соответствует	
	Наличие визуальной информации на контрастном фоне с размерами знаков, соответствующими расстоянию рассматривания	наличие	-	-	К, О, С, Г	Соответствует	
	При невозможности применения визуальной информации для инвалидов в помещениях с особыми требованиями к художественному решению интерьеров (в экспозиционных залах художественных музеев, выставок и т. п.), использование других компенсирующих мероприятий	наличие	-	-	К, О, С, Г	Соответствует	
	Звуковая информация						
	Звуковые информаторы в вестибюлях общественных зданий	наличие	-	-	С	не соответствует	

Текстофоны в вестибюлях общественных зданий	наличие	-	-	Г	не соответствует	
Освещенность						
Освещенность помещений и коммуникаций, доступных для МГН	наличие	-	-	К, О, С, Г	Соответствует	
Связь с диспетчером или дежурным						
Двусторонняя связь с диспетчером или дежурным для замкнутых пространств зданий (помещений различного функционального назначения, кабинок туалетов, лифтов и т.п.), лифтовых холлов или кнопки звонка	наличие	-	-	К, О, С, Г	не соответствует	
В общественной уборной выведение электрического звонка или извещателя в дежурную комнату	наличие	-	-	К, О, С, Г	не соответствует	
Рельефные информирющие обозначения						
Дублирование информирующих обозначений помещений внутри здания рельефными знаками, размещаемыми рядом с дверью, со стороны дверной ручки	на высоте от на высоте до	1,4 1,75	м	С	не соответствует	
Рельефная и на контрастном фоне нумерация шкафов в раздевальных и гардеробах	наличие	-	-	С	не соответствует	
Тактильная предупреждающая информация						
Предупредительная рифленая и/или контрастно окрашенная поверхность или световые маячки перед дверными проемами и входами на лестницы и пандусы, а также перед поворотом коммуникационных путей	на расстоянии	0,6	м	С	Соответствует	

	Глубина рифов для тактильных напольных указателей	должна быть	5	мм	С	не соответствует	
	Тактильные указатели с конусообразными рифами перед крайней ступенькой лестничного марша	полоса по ширине и длине ступеньки от кромки крайней ступеньки на расстоянии	0,6	м	С	не соответствует	
	Направляющие дорожки с продольными рифами вдоль стены на расстоянии не более 1 м от стены	Полоса шириной не менее	0,5	м	С	не соответствует	
	Тактильные указатели с квадратными рифами вокруг препятствия	полоса, выложенная по контуру препятствия, шириной 300 мм, на расстоянии от препятствия	0,6	м	С	не соответствует	
	Тактильные указатели с рифами, расположенными по диагонали, на повороте налево (направо)	на месте поворота плита со стороны квадрата	0,5	м	С	не соответствует	

9. БЕЗОПАСНОСТЬ И УДОБСТВО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

№	Позиции обследования, наименование элементов объекта	Норматив	Требуемая величина	Ед. изм	Категории, для которых установлен норматив	Фактическое состояние	Рекомендуемые мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ограждения опасных зон						
	Барьеры, ограждения под маршами открытых лестниц и другими нависающими элементами внутри здания	размер в свету по высоте менее	1,9	м	К, О, С	не соответствует	
	Ограждения с поручнями вдоль обеих сторон всех лестниц и пандусов, а также у всех перепадов высот	более	0,45	м	К, О, С	не соответствует	
	Меры безопасности (ограды, буферная полоса, поребрик и т.п.) у мест или зон для зрителей на креслах-колясках в аудиториях с амфитеатром, зрительных и лекционных залах	наличие	-	-	К	не соответствует	

Ограничение конструктивных элементов	Выступающих							
Закругленные края конструктивных элементов внутри зданий и устройств, размещаемых в габаритах путей движения на стенах и других вертикальных поверхностях	наличие	-	-	К, О, С, Г	не соответствует			
Ограничение выступающих конструктивных элементов внутри зданий и устройств, размещаемых в габаритах путей движения на стенах и других вертикальных поверхностях	не более на высоте от на высоте до	0,1 0,7 2,0	м	К, О, С, Г	не соответствует			
Устройства, размещенные на отдельной стойке опоре	указатели, размещенные на отдельной стойке опоре	не должны выступать более чем	0,3	м	К, О, С, Г	не соответствует		
Установка приборов								
Установка приборов для открывания и закрытия дверей, горизонтальных поручней, ручек, рычагов, кранов и кнопок различных аппаратов, устройств торговых и билетных автоматов и прочих устройств	на высоте от пола не более на высоте от пола не менее на расстоянии от боковой стены помещения или другой вертикальной плоскости не менее	1,1 0,85	м	К, О, С	не соответствует			
Расположение выключателей и розеток в помещениях	на высоте от уровня пола	0,8	м	К, О, С	не соответствует			
Обозначение дверей в помещениях, в которых опасно или категорически запрещено нахождение МГН					не соответствует			
Установка на входных дверях в помещения, в которых опасно или категорически запрещено нахождение МГН, (бойлерных, венткамерах, трансформаторных узлах и т.п.) запоров, искключающих	наличие	-	-	К, О, С, Г	не соответствует			

свободное попадание внутрь помещения с дверными ручками с поверхностью с опознавательными знаками или неровностями, ошущаемыми тактильно							
Недопустимые покрытия полов							
Неприменение ворсовых ковров с толщиной покрытия (с учетом высоты ворса)	более	0,013	м	К, О, С, Г	не соответствует		

Примечание:

* Уклон (в %) – отношение высоты подъема к длине подъема, умноженное на 100 %.

10. ВЫВОДЫ

В результате обследования установлено

№№	Позиции обследования	Фактическая доступность для инвалидов и других МГН					
		на кресле-коляске (К)	с поражением опорно-двигательного аппарата (О)	с поражением зрения (С)	с поражением слуха (Г)	другие маломобильные группы населения (М)	
1	2	3		4	5	6	
	Пешеходные пути	+	+	+/-	+	+	
	Автостоянки	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-	
	Входная группа	+	+	+	+	+	
	Пути движения в зданиях или сооружениях	+/-	+	+	+	+	
	Планировочные решения	+	+	+	+	+	
	Санитарно-гигиенические помещения	+	+	+	+	+	
	Пожарная безопасность	+	+	+	+	+	
	Средства информации и ориентирования	+	+	+/-	+	+/-	
	Безопасность и удобство использования	+	+	+/-	+	+	

Для обеспечения доступности объекта необходимо выполнить следующие мероприятия

№№	Наименование элементов объекта	Мероприятия	Сроки исполнения	Примечания
1	2	3	4	5
	Пешеходные пути	Необходимо провести ремонт (асфальтирование пешеходного тротуара)	до 2025г.	
	Автостоянки	-	-	
	Входная группа	-	-	
	Пути движения в зданиях или сооружениях	Необходимо установить подъемные платформы (аппарелли)	до 2025г.	
	Планировочные решения	-		
	Санитарно-гигиенические помещения	-		
	Пожарная безопасность	-		
	Средства информации и ориентирования	1. Нанести контрастную окраску крайних ступеней на наружной лестнице. 2. Нанести яркую контрастную маркировку на прозрачных полотнах дверей. 3. Нанести защиту противударной полосой нижней части дверных полотен.	до 2025г.	
	Безопасность и удобство использования			

Начальник Управления социальной защиты Министерства социальной защиты РТ в Нижнекамском муниципальном районе, руководитель рабочей группы

Романова С.А.
Фамилия И.О.
« 20 » г. г.

Заместитель директора

по административно-хозяйственной работе ГБОУ «Нижнекамская школа-интернат»

Скуряева Е.Н.
Фамилия И.О.
« 20 » г. г.

Председатель городской организации Общественной организации Татарской Республики инвалидов Всероссийского общества инвалидов – Общества инвалидов Республики Татарстан

Хайнецкая Р.З.
Фамилия И.О.
« 20 » г. г.

Председатель профсоюзного комитета ГБОУ «Нижнекамская школа-интернат»

Костина В.Н.
Фамилия И.О.
« 20 » г. г.

Исполняющий обязанности директора ГБОУ «Нижнекамская школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья»

Петрова Н.М.
Фамилия И.О.
« 20 » г. г.